

#282819#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Школа №56, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Лилии Ивановны 9, Калининград  
Номер абонента 4162  
Порядковый номер 9286  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20111493  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	19,785	0	185,765	0	0	180,368	0	0	24	0	81,7	55,6	0,4	0,3	-
22.02.2026	15,997	0	134,01	0	0	130,443	0	0	24	0	77,9	48,6	0,4	0,3	-
23.02.2026	16,28	0	143,56	0	0	139,809	0	0	24	0	77	49,2	0,4	0,3	-
24.02.2026	17,401	0	154,025	0	0	150,049	0	0	24	0	76,5	48,8	0,4	0,3	-
25.02.2026	17,933	0	157,73	0	0	153,506	0	0	24	0	78	50,2	0,4	0,3	-
26.02.2026	18,055	0	170,94	0	0,003	166,409	0	0,003	24	0	77,6	51,7	0,4	0,3	-
27.02.2026	14,702	0	124,025	0	0	120,936	0	0	24	0	74,8	45,8	0,4	0,3	-
28.02.2026	11,866	0	95,245	0	0,013	92,869	0	0,013	24	0	75,1	44,6	0,41	0,29	-
01.03.2026	14,185	0,002	121,67	0	0	118,623	0	0	24	0	75,1	46,6	0,4	0,29	-
02.03.2026	15,686	0	136,61	0	0	133,176	0	0	24	0	75,3	47,2	0,4	0,29	-
03.03.2026	14,665	0	118,355	0	0	115,389	0	0	24	0	75,2	44,9	0,41	0,29	-
04.03.2026	15,115	0	137,335	0	0	133,891	0	0	24	0	75,2	48,3	0,4	0,3	-
05.03.2026	15,999	0	145,89	0	0,001	142,233	0	0,001	24	0	75,2	48,4	0,4	0,3	-
06.03.2026	15,34	0	137,81	0	0	134,339	0	0	24	0	75,3	48,1	0,4	0,3	-
07.03.2026	12,93	0	115,415	0	0,008	112,522	0	0,008	24	0	75,2	47,8	0,4	0,29	-
08.03.2026	11,565	0,001	94,555	0	0,002	92,19	0	0,002	24	0	75,1	45,2	0,41	0,29	-
09.03.2026	10,852	0	86,82	0	0,009	84,654	0	0,009	24	0	75,1	44,5	0,41	0,29	-
10.03.2026	11,566	0,001	87,92	0	0	85,727	0	0	24	0	75	42,8	0,41	0,29	-
11.03.2026	10,833	0	79,31	0	0	77,33	0	0	24	0	75	41,6	0,41	0,29	-
12.03.2026	12,254	0	91,46	0	0	89,176	0	0	24	0	75	42,2	0,41	0,29	-
13.03.2026	11,277	0	84,405	0	0	82,297	0	0	24	0	75	42,3	0,41	0,29	-
14.03.2026	8,643	0	63,105	0	0	61,533	0	0	24	0	74,9	41,4	0,42	0,29	-
15.03.2026	11,263	0	88,55	0	0	86,34	0	0	24	0	74,9	43,8	0,41	0,29	-
16.03.2026	14,186	0	113,435	0	0	110,581	0	0	24	0	75,4	44,7	0,41	0,29	-
17.03.2026	13,453	0	111,01	0	0	108,228	0	0	24	0	75,2	45,5	0,41	0,29	-
18.03.2026	14,262	0	124,165	0	0	121,046	0	0	24	0	75,3	47,2	0,41	0,29	-
19.03.2026	13,913	0	121,05	0	0	118,007	0	0	24	0	75,4	47,2	0,41	0,29	-
20.03.2026	13,378	0	106,185	0	0	103,517	0	0	24	0	75,3	44,4	0,41	0,29	-
Итого:	393,384	0	3330,355	0	0,036	3245,188	0	0,036	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,958														

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	2559,11	24855,6	0	3,924	24141,465	0	3,885	6727	8
20.03.2026	2952,493	28185,955	0	3,96	27386,652	0	3,92	7399	8

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 8:44:15