

#162740#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель Школа №56, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Лилии Ивановой 9, Калининград
Номер абонента 4162
Порядковый номер 9286
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111493
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,842	0	9,76	0	0	9,545	0	0	24	0	70	48,9	0,37	0,27	-
22.09.2025	1,243	0	11,285	0	0	11,034	0	0	24	0	70,3	43,4	0,37	0,27	-
23.09.2025	1,276	0	11,34	0	0	11,088	0	0	24	0	70,4	42,9	0,37	0,27	-
24.09.2025	1,284	0	11,975	0	0	11,707	0	0	24	0	70,5	44,3	0,37	0,27	-
25.09.2025	1,314	0	12,345	0	0	12,069	0	0	24	0	70,5	44,5	0,36	0,27	-
26.09.2025	1,275	0	11,6	0	0	11,343	0	0	24	0	70,1	43,3	0,36	0,27	-
27.09.2025	0,899	0	10,475	0	0	10,246	0	0	24	0	69,7	48,7	0,36	0,27	-
28.09.2025	0,906	0	11,01	0	0	10,767	0	0	24	0	69,8	49,8	0,36	0,27	-
29.09.2025	1,363	0	12,155	0	0	11,886	0	0	24	0	70,1	42,8	0,36	0,27	-
30.09.2025	1,386	0	12,185	0	0	11,914	0	0	24	0	70,2	42,5	0,36	0,27	-
01.10.2025	1,635	0	28,585	0	0	27,921	0	0	24	0	72	58,1	0,37	0,27	-
02.10.2025	8,133	0	79,525	0	0,016	77,645	0	0,016	24	0	72,7	47,7	0,38	0,28	-
03.10.2025	11,775	0,002	104,31	0	0,016	101,829	0	0,016	24	0	72,9	45,4	0,38	0,29	-
04.10.2025	10,856	0,002	93,245	0	0	91,018	0	0	24	0	73,3	44,8	0,39	0,29	-
05.10.2025	8,995	0	70,675	0	0	68,986	0	0	24	0	73,3	42,1	0,4	0,29	-
06.10.2025	9,568	0	72,085	0	0,011	70,358	0	0,011	23	1	73,3	40,9	0,4	0,29	-
07.10.2025	9,97	0,001	78,43	0	0,121	76,557	0	0,12	24	0	73,2	42,1	0,39	0,29	-
08.10.2025	10,418	0,015	83,595	0	0	81,599	0	0	24	0	73,2	42,7	0,39	0,29	-
09.10.2025	8,976	0	65,53	0	0	63,972	0	0	24	0	73	39,5	0,4	0,29	-
10.10.2025	9,297	0	69,605	0	0	67,94	0	0	24	0	73,2	40,6	0,4	0,29	-
11.10.2025	8,193	0	62,455	0	0	60,971	0	0	24	0	73	40,9	0,4	0,29	-
12.10.2025	8,637	0	66,38	0	0,005	64,799	0	0,005	24	0	73	41,2	0,39	0,29	-
13.10.2025	10,63	0,001	83,53	0	0	81,54	0	0	24	0	73,1	42	0,4	0,29	-
14.10.2025	11,125	0	90,845	0	0	88,681	0	0	24	0	73,1	43,2	0,39	0,29	-
15.10.2025	10,404	0	81,55	0	0	79,602	0	0	24	0	73,2	42	0,4	0,29	-
16.10.2025	9,983	0	76,225	0	0,006	74,403	0	0,006	24	0	73,2	41,2	0,39	0,29	-
17.10.2025	10,011	0,001	76,075	0	0	74,26	0	0	24	0	73,2	41	0,4	0,29	-
18.10.2025	10,287	0	85,54	0	0	83,482	0	0	24	0	73,4	44	0,4	0,29	-
19.10.2025	10,818	0	92,575	0	0	90,361	0	0	23	1	73,2	44,7	0,4	0,29	-
20.10.2025	12,795	0	117,995	0	0	115,166	0	0	24	0	73,3	46,8	0,39	0,29	-
Итого:	204,294	0	1692,885	0	0,175	1652,689	0	0,174	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,795														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	103,391	1197,365	0	1,747	1171,97	0	1,728	3057	6
20.10.2025	307,687	2890,25	0	1,922	2824,66	0	1,902	3775	8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 7:40:50