

#166133#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №56, МАОУ СОШ

Лилии Ивановиной 9, Калининград

4162

9286

ТВ7 (АСЦП)

20111493

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	12,553	0	115,01	0	0	112,25	0	0	24	0	73,4	46,7	0,4	0,29	-
22.10.2025	11,041	0	89,95	0	0	87,807	0	0	24	0	73,2	43,2	0,4	0,29	-
23.10.2025	9,71	0	72,785	0	0	71,049	0	0	24	0	73,1	40,5	0,4	0,29	-
24.10.2025	9,949	0	75,395	0	0	73,595	0	0	24	0	73,2	40,9	0,4	0,29	-
25.10.2025	10,317	0	84,21	0	0	82,199	0	0	24	0	73,2	43,3	0,4	0,29	-
26.10.2025	10,71	0	89,575	0	0	87,434	0	0	24	0	73,2	44	0,4	0,29	-
27.10.2025	12,418	0	109,02	0	0,053	106,403	0	0,053	24	0	73,4	45,5	0,4	0,29	-
28.10.2025	5,633	0,008	49,185	0	0,038	48,019	0	0,038	24	0	72,8	44,9	0,4	0,29	-
29.10.2025	6,09	0,005	47,295	0	1,415	46,167	0	1,402	24	0	73,1	42,8	0,4	0,29	-
30.10.2025	10,487	0,232	85,28	0	0	83,244	0	0	24	0	73,1	43	0,4	0,29	-
31.10.2025	10,964	0	90,47	0	0,019	88,315	0	0,019	24	0	73,1	43,4	0,4	0,29	-
01.11.2025	11,053	0,003	93,91	0	0,015	91,661	0	0,015	24	0	73,3	44,5	0,4	0,29	-
02.11.2025	9,668	0,002	76,11	0	0	74,281	0	0	24	0	73,4	42,4	0,4	0,29	-
03.11.2025	9,602	0	74,73	0	0	72,945	0	0	24	0	73,2	41,8	0,4	0,29	-
04.11.2025	10,713	0	88,905	0	0	86,787	0	0	24	0	73,1	43,7	0,4	0,29	-
05.11.2025	9,745	0	73,685	0	0	71,924	0	0	24	0	73,1	40,8	0,4	0,29	-
06.11.2025	9,927	0	75,53	0	0,029	73,721	0	0,029	24	0	73,3	41,2	0,4	0,29	-
07.11.2025	11,427	0,004	93,975	0	0,027	91,729	0	0,027	24	0	73,2	43,5	0,4	0,29	-
08.11.2025	12,522	0,004	114,115	0	0,001	111,382	0	0,001	24	0	73,3	46,5	0,39	0,29	-
09.11.2025	12,681	0	115,17	0	0	112,404	0	0	24	0	73,4	46,5	0,39	0,29	-
10.11.2025	12,723	0	108,755	0	0,025	106,155	0	0,025	24	0	73,3	44,7	0,4	0,29	-
11.11.2025	12,265	0,004	100,14	0	0	97,738	0	0	24	0	73,4	43,4	0,4	0,29	-
12.11.2025	12,138	0	101,355	0	0	98,931	0	0	24	0	73,3	44	0,4	0,29	-
13.11.2025	10,791	0	84,89	0	0,073	82,861	0	0,072	24	0	73,2	42,2	0,4	0,29	-
14.11.2025	11,232	0,011	88,57	0	0,001	86,452	0	0,001	24	0	73,2	42,2	0,41	0,29	-
15.11.2025	13,347	0	124,39	0	0	121,394	0	0	24	0	73,5	47,2	0,4	0,29	-
16.11.2025	16,349	0	157,235	0	0	153,139	0	0	24	0	76,9	51,4	0,39	0,3	-
17.11.2025	15,511	0	143,625	0	0	140,053	0	0	24	0	74,8	48,4	0,4	0,3	-
18.11.2025	15,858	0	155,77	0	0	151,96	0	0	24	0	74,1	49,2	0,38	0,3	-
19.11.2025	15,403	0	142,12	0	0	138,62	0	0	24	0	74,5	48	0,39	0,3	-
20.11.2025	16,843	0	164,535	0	0	160,348	0	0	24	0	75,9	50,8	0,39	0,3	-
Итого:	359,67	0	3085,69	0	1,696	3010,967	0	1,682	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,906														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	307,687	2890,25	0	1,922	2824,66	0	1,902	3775	8
20.11.2025	667,355	5975,94	0	3,618	5835,625	0	3,583	4519	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:40:11