

#162937#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Машиностроительная 2, ТСЖ, УК
Машиностроительная 2, Калининград
8697
ТВ7 (ASCII)
18072423
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	3,815	0	34,208	24,875	0	33,646	24,665	0	24	0	59,9	43	0,57	0,49	-
25.09.2025	3,797	0	34,143	25,009	0	33,577	24,797	0	24	0	60,1	43,1	0,57	0,47	-
26.09.2025	3,464	0	32,7	25,028	0	32,162	24,818	0	24	0	59,8	42,8	0,58	0,44	-
27.09.2025	3,843	0	34,156	24,722	0	33,598	24,515	0	24	0	59,8	42,8	0,57	0,4	-
28.09.2025	4,061	0	34,955	24,443	0	34,383	24,239	0	24	0	59,6	42,5	0,57	0,35	-
29.09.2025	3,985	0	34,631	24,45	0	34,07	24,251	0	24	0	59,4	42,2	0,57	0,38	-
30.09.2025	3,893	0	34,222	24,509	0	33,668	24,309	0	24	0	59,3	42,1	0,57	0,3	-
01.10.2025	3,942	0	34,344	24,368	0	33,792	24,177	0	24	0	59,2	41,8	0,57	0,55	-
02.10.2025	3,22	0	29,926	22,503	0	29,455	22,329	0	24	0	58,6	41,3	0,56	0,4	-
03.10.2025	3,796	0	34,156	24,445	0	33,623	24,253	0	22	2	58,3	41,6	0,56	0,6	-
04.10.2025	3,872	0	34,138	24,29	0	33,588	24,097	0	24	0	59,1	42,1	0,56	0,66	-
05.10.2025	3,789	0	33,776	24,341	0	33,235	24,147	0	24	0	59,1	42	0,55	0,58	-
06.10.2025	3,525	0	32,63	24,469	0	32,104	24,274	0	24	0	59,2	42	0,56	0,6	-
07.10.2025	3,566	0	33,006	24,448	0	32,476	24,25	0	24	0	59,2	42,5	0,56	0,74	-
08.10.2025	3,514	0	32,979	24,595	0	32,451	24,397	0	24	0	59	42,4	0,56	0,72	-
09.10.2025	3,533	0	32,908	24,514	0	32,377	24,315	0	24	0	59,2	42,4	0,57	0,69	-
10.10.2025	3,533	0	32,89	24,41	0	32,365	24,21	0	24	0	59	42,4	0,56	0,42	-
11.10.2025	3,214	0	31,565	24,468	0	31,067	24,271	0	24	0	58,8	42,2	0,57	0,47	-
12.10.2025	3,567	0	32,961	24,185	0	32,441	23,994	0	24	0	58,6	42	0,56	0,6	-
13.10.2025	3,454	0	32,524	24,365	0	32,01	24,173	0	24	0	58,7	41,9	0,56	0,58	-
14.10.2025	3,479	0	32,608	24,17	0	32,099	23,981	0	24	0	58,2	41,6	0,56	0,48	-
15.10.2025	3,599	0	32,969	24,212	0	32,448	24,021	0	24	0	58,6	41,7	0,56	0,45	-
16.10.2025	3,625	0	32,964	24,017	0	32,44	23,823	0	24	0	58,8	42	0,57	0,34	-
17.10.2025	2,902	0	27,565	20,98	0	27,126	20,81	0	24	0	58,9	42	0,57	0,3	-
18.10.2025	3,532	0	32,344	23,735	0	31,836	23,549	0	21	3	58,4	41,4	0,56	0,37	-
19.10.2025	3,55	0	32,559	23,567	0	32,055	23,382	0	24	0	58	41,5	0,55	0,37	-
20.10.2025	3,573	0	32,874	23,64	0	32,373	23,457	0	24	0	57,6	41,3	0,56	0,38	-
21.10.2025	3,662	0	32,999	23,632	0	32,49	23,45	0	24	0	57,9	41	0,56	0,3	-
22.10.2025	3,695	0	33,055	23,725	0	32,54	23,537	0	24	0	58,2	41,2	0,56	0,05	-
23.10.2025	3,658	0	32,801	23,693	0	32,281	23,501	0	24	0	58,8	41,8	0,57	0,15	-
Итого:	108,658	0	989,556	723,808	0	973,776	717,992	0	715	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,953														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
715

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	2536,035	24395,529	18150,756	0	23988,223	17980,89	0	0	0
23.10.2025	2644,689	25385,083	18874,565	0	24962	18698,884	0	0	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2025 13:04:43