

#162938#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Машиностроительная 2, ТСЖ, УК
Машиностроительная 2, Калининград

8696
ТВ7 (ASCII)
18072423
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	22,8	0	0,53	-
02.10.2025	1,232	0	12,899	0	0	12,748	0	0	24	0	50,2	27,1	0,05	0,52	-
03.10.2025	8,606	0	157,216	0	0	155,416	0	0	22	2	49,3	36	0,25	0,53	-
04.10.2025	8,581	0	184,917	0	0	182,979	0	0	24	0	47,2	35,8	0	0,56	-
05.10.2025	8,055	0	184,446	0	0	182,624	0	0	24	0	45,8	35,1	0	0,54	-
06.10.2025	7,975	0	184,637	0	0	182,82	0	0	24	0	45,8	35,3	0	0,54	-
07.10.2025	7,877	0	184,775	0	0	182,951	0	0	24	0	45,8	35,4	0	0,54	-
08.10.2025	7,747	0	184,736	0	0	182,904	0	0	24	0	45,8	35,6	0	0,57	-
09.10.2025	7,612	0	184,6	0	0	182,784	0	0	24	0	45,8	35,7	0	0,46	-
10.10.2025	7,3	0	182,015	0	0	180,217	0	0	24	0	45,8	36	0	0,38	-
11.10.2025	7,018	0	180,643	0	0	178,858	0	0	24	0	45,8	36,3	0	0,62	-
12.10.2025	7,315	0	183,997	0	0	182,189	0	0	24	0	45,8	36,1	0	0,66	-
13.10.2025	7,508	0	184,589	0	0	182,767	0	0	24	0	45,8	35,9	0	0,6	-
14.10.2025	7,815	0	184,84	0	0	182,952	0	0	24	0	46,5	36,1	0	0,68	-
15.10.2025	7,453	0	173,784	0	0	172,069	0	0	24	0	45,8	35,3	0	0,42	-
16.10.2025	7,305	0	164,779	0	0	163,158	0	0	24	0	45,8	35	0	0,27	-
17.10.2025	6,378	0	143,851	0	0	142,436	0	0	24	0	45,8	35	0,02	0,25	-
18.10.2025	8,189	0	164,702	0	0	162,891	0	0	21	3	48,2	36	0	0,6	-
19.10.2025	7,937	0	164,929	0	0	163,178	0	0	24	0	47,3	35,6	0	0,45	-
20.10.2025	8,974	0	165,871	0	0	163,918	0	0	24	0	50	36,7	0	0,76	-
21.10.2025	9,007	0	170,798	0	0	168,78	0	0	24	0	50,1	37,2	0,05	0,83	-
22.10.2025	8,222	0	178,109	0	0	176,252	0	0	24	0	47,1	35,8	0	0,33	-
23.10.2025	8,351	0	178,79	0	0	176,906	0	0	24	0	47,3	35,9	0	0,35	-
Итого:	166,457	0	3699,923	0	0	3661,797	0	0	547	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,758														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч547

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	4195,419	62519,184	0	0	61622,954	0	0	16377	796
23.10.2025	4361,876	66219,108	0	0	65284,75	0	0	16924	801

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 8:16:44