

#165061#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Конструктив, ООО 6659
9 Апреля 104, Калининград
6659

| Заводской номер счётчика 19085048 | Показания прибора, ГДж 20.11.2025 | Предыдущие показания, ГДж 20.10.2025 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1368,235 | 1274,514 | 93.721 | 22.385 |

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 24 » 11 20 25

#165060#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента 6659
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 19085048
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tnар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNар, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 21.10.2025 | - | 3,03 | 0 | 64,114 | 0 | 0 | 62,674 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 59,1 | 0,4 | 0,33 |
| 22.10.2025 | - | 3,055 | 0 | 67,368 | 0 | 0 | 65,858 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 59,6 | 0,4 | 0,33 |
| 23.10.2025 | - | 3,047 | 0 | 67,695 | 0 | 0 | 66,162 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 60 | 0,4 | 0,32 |
| 24.10.2025 | - | 2,97 | 0 | 66,196 | 0 | 0 | 64,717 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 59,6 | 0,39 | 0,32 |
| 25.10.2025 | - | 2,953 | 0 | 64,25 | 0 | 0 | 62,805 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 59,6 | 0,39 | 0,32 |
| 26.10.2025 | - | 2,924 | 0 | 62,355 | 0 | 0 | 60,949 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 59,4 | 0,39 | 0,32 |
| 27.10.2025 | - | 2,963 | 0 | 61,966 | 0 | 0 | 60,578 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 59 | 0,38 | 0,32 |
| 28.10.2025 | - | 2,972 | 0 | 63,188 | 0 | 0 | 61,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 59,1 | 0,39 | 0,32 |
| 29.10.2025 | - | 3,02 | 0 | 64,5 | 0 | 0 | 63,049 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 59,3 | 0,39 | 0,32 |
| 30.10.2025 | - | 3,044 | 0 | 66,347 | 0 | 0 | 64,853 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 59,7 | 0,4 | 0,33 |
| 31.10.2025 | - | 2,673 | 0 | 55,191 | 0 | 0 | 54,011 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 56,9 | 0,36 | 0,31 |
| 01.11.2025 | - | 3,006 | 0 | 62,328 | 0 | 0 | 60,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 58,7 | 0,39 | 0,33 |
| 02.11.2025 | - | 3,057 | 0 | 67,406 | 0 | 0 | 65,882 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 59,9 | 0,4 | 0,33 |
| 03.11.2025 | - | 3,04 | 0 | 68,366 | 0 | 0 | 66,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 60,1 | 0,4 | 0,33 |
| 04.11.2025 | - | 3,006 | 0 | 65,479 | 0 | 0 | 64,004 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 59,6 | 0,4 | 0,33 |
| 05.11.2025 | - | 2,994 | 0 | 67,618 | 0 | 0 | 66,095 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 60 | 0,4 | 0,33 |
| 06.11.2025 | - | 3,023 | 0 | 66,977 | 0 | 0 | 65,461 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 59,9 | 0,4 | 0,33 |
| 07.11.2025 | - | 3,036 | 0 | 63,681 | 0 | 0 | 62,247 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 59,2 | 0,39 | 0,33 |
| 08.11.2025 | - | 2,904 | 0 | 57,702 | 0 | 0 | 56,428 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 57,8 | 0,39 | 0,33 |
| 09.11.2025 | - | 2,934 | 0 | 57,47 | 0 | 0 | 56,192 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 58 | 0,39 | 0,33 |
| 10.11.2025 | - | 3,064 | 0 | 61,876 | 0 | 0 | 60,482 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 58,8 | 0,39 | 0,33 |
| 11.11.2025 | - | 3,068 | 0 | 63,355 | 0 | 0 | 61,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 59,3 | 0,39 | 0,33 |
| 12.11.2025 | - | 3,024 | 0 | 62,373 | 0 | 0 | 60,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 59 | 0,39 | 0,33 |
| 13.11.2025 | - | 2,997 | 0 | 63,927 | 0 | 0 | 62,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 59,3 | 0,39 | 0,33 |
| 14.11.2025 | - | 3,036 | 0 | 65,393 | 0 | 0 | 63,924 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 59,3 | 0,4 | 0,33 |
| 15.11.2025 | - | 3,018 | 0 | 59,311 | 0 | 0 | 57,977 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 58,3 | 0,39 | 0,33 |
| 16.11.2025 | - | 3,192 | 0 | 54,94 | 0 | 0 | 53,627 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 59 | 0,38 | 0,33 |
| 17.11.2025 | - | 3,198 | 0 | 59,222 | 0 | 0 | 57,844 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 58,9 | 0,39 | 0,33 |
| 18.11.2025 | - | 3,098 | 0 | 55,247 | 0 | 0 | 54,006 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 57 | 0,39 | 0,34 |
| 19.11.2025 | - | 3,144 | 0 | 56,936 | 0 | 0 | 55,648 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 57,5 | 0,39 | 0,34 |
| 20.11.2025 | - | 3,23 | 0 | 54,732 | 0 | 0 | 53,445 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 58,1 | 0,39 | 0,34 |
| Итого: | - | 93,72 | 0 | 1937,509 | 0 | 0 | 1893,825 | 0 | 0 | 744 | 0 | 70,87 | 59 | 0,39 | 0,33 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNар, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| 20.10.2025 | 1274,514 | 22556,376 | 0 | 0,824 | 22062,83 | 0 | 0,812 | 20152 | 476 |
| 20.11.2025 | 1368,235 | 24493,884 | 0 | 0,824 | 23956,657 | 0 | 0,812 | 20896 | 476 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения