

#150750#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1551652
Номер абонента:
Адрес установки: Озерова,16а ООО Конструктив
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	25	0,040	16,0	---	---
2	25	0,040	16,0	---	---

$Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.09.2025 по 21.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.09	---	---	---	---	---	20,53	20,33	0,90	0,50	24,00
22.09	---	0,0	---	---	0,0	19,32	19,16	0,90	0,50	24,00
23.09	---	0,0	---	---	0,0	18,58	18,43	0,90	0,50	24,00
24.09	---	---	---	---	---	18,14	17,95	0,90	0,50	24,00
25.09	---	0,0	---	---	---	17,30	17,16	0,90	0,50	24,00
26.09	---	---	---	---	---	16,85	16,71	0,90	0,50	24,00
27.09	---	---	---	---	---	16,69	16,55	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	18,59	18,44	0,90	0,50	168,00
28.09	---	---	---	---	---	17,46	17,44	0,90	0,50	24,00
29.09	---	---	0,0	0,0	---	16,66	16,30	0,90	0,50	24,00
30.09	---	---	---	---	---	15,71	15,64	0,90	0,50	24,00
01.10	---	0,0	---	---	0,0	15,62	15,39	0,90	0,50	24,00
02.10	---	---	---	---	---	15,90	15,93	0,90	0,50	24,00
03.10	0,058	1,9	1,9	---	0,0	68,52	37,60	0,90	0,50	24,00
04.10	0,101	3,8	3,8	0,0	---	69,01	42,44	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,16	5,7	5,7	0,0	0,0	68,83	40,83	0,90	0,50	168,00
05.10	0,082	2,7	2,7	---	0,0	68,90	38,77	0,90	0,50	24,00
06.10	0,076	2,5	2,5	---	---	68,88	38,05	0,90	0,50	24,00
07.10	0,078	2,6	2,6	0,0	---	69,44	39,57	0,90	0,50	24,00
08.10	0,079	2,6	2,7	0,0	---	69,31	39,35	0,90	0,50	24,00
09.10	0,078	2,3	2,3	0,0	---	69,17	35,37	0,90	0,50	24,00
10.10	0,069	2,1	2,1	---	0,0	69,06	36,98	0,90	0,50	24,00
11.10	0,061	1,9	1,9	---	0,0	68,68	36,23	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,52	16,7	16,7	0,0	0,0	69,08	37,90	0,90	0,50	168,00
12.10	0,066	2,1	2,1	0,0	---	68,77	36,75	0,90	0,50	24,00
13.10	0,085	2,9	2,9	0,0	---	69,66	40,00	0,90	0,50	24,00
14.10	0,091	3,2	3,2	0,0	---	69,80	41,33	0,90	0,50	24,00
15.10	0,079	2,6	2,6	0,0	---	69,60	39,23	0,90	0,50	24,00
16.10	0,079	2,5	2,5	---	0,0	69,36	38,55	0,90	0,50	24,00
17.10	0,116	3,7	3,7	0,0	---	70,06	38,49	0,90	0,50	24,00
18.10	0,195	6,8	6,9	0,1	---	70,90	42,52	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,71	23,8	23,9	0,1	0,0	69,98	40,15	0,90	0,50	168,00
19.10	0,216	7,7	7,7	0,1	---	71,02	42,99	0,90	0,50	24,00
20.10	0,241	9,6	9,6	0,1	---	70,83	45,76	0,90	0,50	24,00
21.10	0,231	9,2	9,1	---	0,0	70,95	45,81	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,69	26,4	26,5	0,1	0,0	70,93	44,97	0,90	0,50	72,00
Итого:	2,08	72,6	72,8	0,3	0,1	70,02	41,44	0,90	0,50	744,0
						dT=	28,58			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		2,08					
Показания интеграторов	На 24:00 20.09.2025	На 24:00 21.10.2025	Результат за период		На 19:00 22.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	89,01	91,09	2,08		91,25		
Расход теплоносителя M1, т	3435,3	3507,9	72,6		3513,6		
Расход теплоносителя M2, т	3401,9	3474,4	72,8		3480,1		
Время наработки, ч	19954,7	19798,7	744,0		19817,8		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

