

#166327#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Конструктив, ООО 3669
Озерова 16а, Калининград
3669
5012
ТЭМ-104
1551652
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	0,194	7,034	6,886	0	6,877	6,828	0	24	24	0	0	70,9	42,8	0	9	5,1	0	-
23.10.2025	0,148	4,63	4,492	0	4,528	4,463	0	24	24	0	0	70,5	37,9	0	9	5,1	0	-
24.10.2025	0,156	4,918	4,81	0	4,809	4,779	0	24	24	0	0	70,5	38,1	0	9	5,1	0	-
25.10.2025	0,183	6,193	6,088	0	6,055	6,042	0	24	24	0	0	70,8	40,6	0	9	5,1	0	-
26.10.2025	0,194	6,798	6,674	0	6,647	6,621	0	24	24	0	0	70,7	41,6	0	9	5,1	0	-
27.10.2025	0,225	8,406	8,265	0	8,216	8,192	0	24	24	0	0	71,2	43,9	0	9	5,1	0	-
28.10.2025	0,204	7,285	7,139	0	7,123	7,08	0	24	24	0	0	70,9	42,4	0	9	5,1	0	-
29.10.2025	0,201	7,153	7,008	0	6,992	6,95	0	24	24	0	0	71,1	42,5	0	9	5,1	0	-
30.10.2025	0,183	6,232	6,07	0	6,093	6,024	0	24	24	0	0	70,8	40,8	0	9	5,1	0	-
31.10.2025	0,194	6,671	6,502	0	6,521	6,452	0	24	24	0	0	71,1	41,3	0	9	5,1	0	-
01.11.2025	0,207	7,44	7,273	0	7,273	7,212	0	24	24	0	0	71,1	42,7	0	9	5,1	0	-
02.11.2025	0,167	5,383	5,21	0	5,263	5,175	0	24	24	0	0	70,8	39,2	0	9	5,1	0	-
03.11.2025	0,162	5,091	4,927	0	4,977	4,895	0	24	24	0	0	70,8	38,3	0	9	5,1	0	-
04.11.2025	0,187	6,385	6,221	0	6,242	6,174	0	24	24	0	0	70,9	41	0	9	5,1	0	-
05.11.2025	0,159	4,859	4,7	0	4,751	4,671	0	24	24	0	0	70,8	37,3	0	9	5,1	0	-
06.11.2025	0,172	5,427	5,259	0	5,306	5,223	0	24	24	0	0	70,8	38,5	0	9	5,1	0	-
07.11.2025	0,222	7,731	7,561	0	7,557	7,5	0	24	24	0	0	71,3	42	0	9	5,1	0	-
08.11.2025	0,271	10,536	10,348	0	10,298	10,251	0	24	24	0	0	71,4	45,2	0	9	5,1	0	-
09.11.2025	0,301	12,711	12,496	0	12,423	12,367	0	24	24	0	0	71,4	47,3	0	9	5,1	0	-
10.11.2025	0,257	9,795	9,501	0	9,574	9,415	0	24	24	0	0	71,2	44,5	0	9	5,1	0	-
11.11.2025	0,238	8,708	8,441	0	8,511	8,368	0	24	24	0	0	71,2	43,3	0	9	5,1	0	-
12.11.2025	0,236	8,605	8,359	0	8,413	8,288	0	24	24	0	0	71	43	0	9	5,1	0	-
13.11.2025	0,189	6,266	6,016	0	6,127	5,972	0	24	24	0	0	70,5	39,8	0	9	5,1	0	-
14.11.2025	0,2	6,688	6,465	0	6,538	6,417	0	24	24	0	0	70,9	40,4	0	9	5,1	0	-
15.11.2025	0,273	10,524	10,29	0	10,283	10,192	0	24	24	0	0	71,9	45,5	0	9	5,1	0	-
16.11.2025	0,355	14,522	14,282	0	14,155	14,11	0	24	24	0	0	75,9	50,9	0	9	5,1	0	-
17.11.2025	0,336	14,233	13,972	0	13,889	13,81	0	24	24	0	0	74	49,9	0	9	5,1	0	-
18.11.2025	0,349	16,792	16,591	0	16,404	16,39	0	24	24	0	0	72,2	51	0	9	5,1	0	-
19.11.2025	0,303	12,166	12,168	0	11,879	12,041	0	24	24	0	0	73	47,6	0	9	5,1	0	-
20.11.2025	0,355	15,172	15,114	0	14,798	14,932	0	24	24	0	0	74,8	51	0	9	5,1	0	-
Итого:	6,821	254,354	249,128	0	248,522	246,834	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,821																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.10.2025	91,092	3594,002	3511,81	0	3507,863	3474,446	0	19798,65	0
20.11.2025	97,913	3848,355	3760,941	0	3756,385	3721,279	0	20518,65	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 9:09:27