

#166348#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)  
4538  
8964  
ТВ7 (ASCII)  
19084667  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2025 | 3,234   | 0         | 84,985   | 0       | 0       | 83,155  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 59,8   | 0,46    | 0,23    | -           |
| 22.10.2025 | 3,244   | 0         | 88,164   | 0       | 0       | 86,26   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 60,2   | 0,48    | 0,22    | -           |
| 23.10.2025 | 1,813   | 0         | 39,659   | 0       | 0       | 38,812  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,7   | 57,6   | 0,49    | 0,22    | -           |
| 24.10.2025 | 0,703   | 0         | 13,186   | 0       | 0       | 12,902  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 56,4   | 0,49    | 0,22    | -           |
| 25.10.2025 | 0,689   | 0         | 13,386   | 0       | 0       | 13,098  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 56,6   | 0,48    | 0,22    | -           |
| 26.10.2025 | 0,691   | 0         | 13,131   | 0       | 0       | 12,847  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,4   | 56,6   | 0,48    | 0,22    | -           |
| 27.10.2025 | 3,345   | 0         | 84,677   | 0       | 0       | 82,807  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 60,6   | 0,47    | 0,22    | -           |
| 28.10.2025 | 3,053   | 0         | 76,085   | 0       | 0       | 74,391  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 60,7   | 0,48    | 0,22    | -           |
| 29.10.2025 | 3,318   | 0         | 84,801   | 0       | 0       | 82,904  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 61     | 0,48    | 0,22    | -           |
| 30.10.2025 | 3,386   | 0         | 86,927   | 0       | 0       | 84,975  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 61,3   | 0,48    | 0,22    | -           |
| 31.10.2025 | 3,266   | 0         | 85,461   | 0       | 0       | 83,56   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 61,1   | 0,48    | 0,22    | -           |
| 01.11.2025 | 3,454   | 0         | 88,546   | 0       | 0       | 86,555  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 61,3   | 0,48    | 0,22    | -           |
| 02.11.2025 | 0,677   | 0         | 13,271   | 0       | 0       | 12,986  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 56,8   | 0,49    | 0,22    | -           |
| 03.11.2025 | 0,687   | 0         | 13,669   | 0       | 0       | 13,374  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 57,1   | 0,49    | 0,22    | -           |
| 04.11.2025 | 0,694   | 0         | 13,489   | 0       | 0       | 13,195  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 57     | 0,48    | 0,22    | -           |
| 05.11.2025 | 3,49    | 0         | 89,939   | 0       | 0       | 87,937  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 61,1   | 0,48    | 0,22    | -           |
| 06.11.2025 | 3,429   | 0         | 89,275   | 0       | 0       | 87,305  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 60,9   | 0,48    | 0,22    | -           |
| 07.11.2025 | 3,316   | 0         | 84,238   | 0       | 0       | 82,347  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 61,2   | 0,48    | 0,22    | -           |
| 08.11.2025 | 0,693   | 0         | 13,712   | 0       | 0       | 13,416  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 57     | 0,47    | 0,22    | -           |
| 09.11.2025 | 0,712   | 0         | 14,389   | 0       | 0       | 14,077  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 57,2   | 0,47    | 0,22    | -           |
| 10.11.2025 | 3,45    | 0         | 85,646   | 0       | 0       | 83,751  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 60,3   | 0,47    | 0,22    | -           |
| 11.11.2025 | 3,327   | 0         | 83,099   | 0       | 0       | 81,237  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 61     | 0,48    | 0,22    | -           |
| 12.11.2025 | 3,224   | 0         | 79,256   | 0       | 0       | 77,494  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 60,5   | 0,47    | 0,22    | -           |
| 13.11.2025 | 2,908   | 0         | 68,546   | 0       | 0       | 67,008  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 60,4   | 0,48    | 0,22    | -           |
| 14.11.2025 | 3,438   | 0         | 87,902   | 0       | 0       | 85,952  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 60,7   | 0,48    | 0,22    | -           |
| 15.11.2025 | 0,69    | 0         | 10,035   | 0       | 0       | 9,817   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 52,9   | 0,47    | 0,22    | -           |
| 16.11.2025 | 0,73    | 0         | 8,524    | 0       | 0       | 8,318   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,7   | 52,8   | 0,47    | 0,22    | -           |
| 17.11.2025 | 3,578   | 0         | 77,256   | 0       | 0       | 75,424  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73     | 61,7   | 0,47    | 0,22    | -           |
| 18.11.2025 | 4,017   | 0         | 88,683   | 0       | 0       | 86,634  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72     | 60,9   | 0,45    | 0,23    | -           |
| 19.11.2025 | 3,583   | 0         | 76,632   | 0       | 0       | 74,802  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,2   | 61,9   | 0,46    | 0,23    | -           |
| 20.11.2025 | 3,809   | 0         | 77,596   | 0       | 0       | 75,67   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,7   | 62,7   | 0,45    | 0,23    | -           |
| Итого:     | 76,648  | 0         | 1834,165 | 0       | 0       | 1793,01 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 18,307  |           |          |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.10.2025 | 1875,475 | 48620,896 | 0      | 0,019  | 47496,989 | 0     | 0,019 | 21288   | 36     |
| 20.11.2025 | 1952,121 | 50455,064 | 0      | 0,019  | 49289,997 | 0     | 0,019 | 22032   | 36     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:38:44