

#207565#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
1812 года 69, Калининград
3990
8646
ТВ7 (АСЦП)
19084993
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	9,498	0	84,974	0	0	82,256	0	0	24	0	86,4	58,8	0,47	0,35	-10,9
22.01.2026	9,652	0	92,28	0	0	89,335	0	0	24	0	86,2	60,5	0,47	0,35	-12,2
23.01.2026	8,745	0	77,4	0	0	74,965	0	0	24	0	85,6	57,8	0,47	0,35	-11,6
24.01.2026	8,381	0	83,474	0	0	80,876	0	0	24	0	85,1	60,4	0,47	0,35	-8,3
25.01.2026	7,502	0	69,293	0	0	67,162	0	0	24	0	84,5	57,8	0,48	0,35	-9,4
26.01.2026	7,86	0	67,829	0	0	65,847	0	0	24	0	82	53,6	0,48	0,36	-7,3
27.01.2026	7,699	0	66,857	0	0	64,923	0	0	24	0	81,6	53,3	0,48	0,36	-4,4
28.01.2026	8,434	0	77,416	0	0	75,138	0	0	24	0	82,4	55,6	0,48	0,35	-3,8
29.01.2026	9,289	0	85,756	0	0	83,047	0	0	24	0	85,7	59,1	0,47	0,35	-6
30.01.2026	9,847	0	94,711	0	0	91,645	0	0	24	0	87	61,4	0,47	0,35	-9,7
31.01.2026	9,309	0	97,183	0	0	93,989	0	0	24	0	87,8	64,2	0,47	0,35	-12,4
01.02.2026	10,161	0	117,539	0	0	113,627	0	0	24	0	88,4	67,1	0,46	0,35	-13,8
02.02.2026	11,193	0	116,39	0	0	112,384	0	0	24	0	90,1	66,3	0,47	0,35	-18,9
03.02.2026	10,292	0	92,118	0	0	88,916	0	0	24	0	90,6	63	0,48	0,35	-20,1
04.02.2026	9,842	0	84,165	0	0	81,284	0	0	24	0	89,8	61	0,48	0,35	-18
05.02.2026	8,754	0	67,442	0	0	65,218	0	0	24	0	87,9	55,9	0,49	0,35	-12,3
06.02.2026	7,739	0	61,336	0	0	59,491	0	0	24	0	83,4	52,4	0,49	0,35	-7,6
07.02.2026	6,813	0	59,266	0	0	57,513	0	0	24	0	82,7	54,4	0,48	0,35	-3,2
08.02.2026	7,398	0	67,262	0	0	65,235	0	0	24	0	83,5	56,4	0,48	0,35	-3,3
09.02.2026	9,889	0	92,07	0	0	89,104	0	0	24	0	86,7	60,2	0,47	0,35	-4,9
10.02.2026	9,507	0	88,459	0	0	85,643	0	0	24	0	86,2	59,7	0,47	0,35	-12,1
11.02.2026	7,689	0	63,314	0	0	61,45	0	0	24	0	82,3	52,5	0,49	0,36	-12,4
12.02.2026	7,01	0	60,757	0	0	59,107	0	0	24	0	78,7	50,5	0,49	0,36	-3,8
13.02.2026	7,298	0	69,705	0	0	67,868	0	0	24	0	77,3	51,7	0,48	0,35	-0,7
14.02.2026	7,525	0	69,435	0	0	67,34	0	0	24	0	83,6	57	0,49	0,35	-1,2
15.02.2026	8,485	0	77,851	0	0	75,308	0	0	24	0	87,4	60,6	0,49	0,35	-6,7
16.02.2026	9,929	0	88,08	0	0	85,062	0	0	24	0	89,9	62,1	0,48	0,35	-11,2
17.02.2026	9,387	0	80,198	0	0	77,501	0	0	24	0	88,9	60	0,48	0,35	-17,4
18.02.2026	8,342	0	67,812	0	0	65,718	0	0	24	0	84,7	54,4	0,48	0,36	-11,6
19.02.2026	7,665	0	65,688	0	0	63,809	0	0	24	0	81,1	52,4	0,48	0,35	-
20.02.2026	7,427	0	63,396	0	0	61,605	0	0	24	0	80,6	51,8	0,49	0,35	-
Итого:	268,561	0	2449,456	0	0	2372,366	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,145														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	2946,625	28069,856	0	0	27408,037	0	0	22343	493
20.02.2026	3215,186	30519,312	0	0	29780,405	0	0	23087	493

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 13:54:46