

#283035#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя 1812 года 69, Калининград
Номер абонента 3990
Порядковый номер 8646
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	6,722	0	65,431	0	0	63,61	0	0	24	0	79,8	54,6	0,48	0,35	-
22.02.2026	5,497	0	48,702	0	0	47,433	0	0	24	0	76,9	49,2	0,49	0,36	-
23.02.2026	5,545	0	53,261	0	0	51,937	0	0	24	0	74,9	49,5	0,48	0,36	-
24.02.2026	6,501	0	82,749	0	0	81,025	0	0	24	0	67,5	48,4	0,43	0,33	-
25.02.2026	6,821	0	63,019	0	0	61,408	0	0	24	0	76,1	49,6	0,46	0,35	-
26.02.2026	6,968	0	67,056	0	0	65,34	0	0	24	0	76,1	50,6	0,47	0,35	-
27.02.2026	5,491	0	51,84	0	0	50,632	0	0	24	0	72,3	46,4	0,48	0,36	-
28.02.2026	4,308	0	41,732	0	0	40,776	0	0	24	0	71,6	46,4	0,49	0,35	-
01.03.2026	5,053	0	52,409	0	0	51,214	0	0	24	0	71,3	47,8	0,48	0,35	-
02.03.2026	6,067	0	58,459	0	0	57,099	0	0	24	0	72,1	46,8	0,48	0,35	-
03.03.2026	5,59	0	51,757	0	0	50,567	0	0	24	0	71,8	45,4	0,48	0,35	-
04.03.2026	6,427	0	63	0	0	61,547	0	0	24	0	71,8	46,9	0,48	0,35	-
05.03.2026	6,46	0	65,875	0	0	64,361	0	0	24	0	71,8	47,8	0,47	0,35	-
06.03.2026	6,16	0	62,482	0	0	61,018	0	0	24	0	72,5	48,4	0,48	0,35	-
07.03.2026	4,945	0	53,938	0	0	52,695	0	0	24	0	71,8	49,4	0,48	0,35	-
08.03.2026	4,462	0	44,635	0	0	43,617	0	0	24	0	71,3	46,9	0,48	0,34	-
09.03.2026	4,339	0	43,92	0	0	42,917	0	0	24	0	71,5	47,3	0,47	0,33	-
10.03.2026	5,139	0	44,103	0	0	43,089	0	0	24	0	71,6	43,1	0,48	0,34	-
11.03.2026	4,78	0	39,219	0	0	38,318	0	0	24	0	71,6	41,9	0,48	0,34	-
12.03.2026	5,009	0	41,112	0	0	40,173	0	0	24	0	71,5	41,8	0,48	0,34	-
13.03.2026	4,921	0	43,605	0	0	42,611	0	0	24	0	71,5	43,9	0,48	0,34	-
14.03.2026	3,197	0	28,631	0	0	27,988	0	0	24	0	70,7	43,4	0,48	0,33	-
15.03.2026	3,916	0	34,783	0	0	33,985	0	0	24	0	71,6	44,1	0,48	0,34	-
16.03.2026	5,509	0	47,909	0	0	46,809	0	0	24	0	71,5	43,5	0,47	0,33	-
17.03.2026	5,447	0	47,484	0	0	46,389	0	0	24	0	71,8	43,8	0,47	0,33	-
18.03.2026	6,052	0	58,46	0	0	57,112	0	0	24	0	71,8	46,5	0,47	0,34	-
19.03.2026	5,838	0	58,943	0	0	57,627	0	0	24	0	70,4	46,2	0,46	0,34	-
20.03.2026	5,57	0	48,934	0	0	47,808	0	0	24	0	71,7	43,9	0,46	0,34	-
Итого:	152,734	0	1463,448	0	0	1429,105	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,48														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	3215,186	30519,312	0	0	29780,405	0	0	23087	493
20.03.2026	3367,921	31982,76	0	0	31209,512	0	0	23759	493

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:32:03