

#162933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
1812 года 69, Калининград
3990
8646
ТВ7 (АСЦП)
19084993
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,371	0	4,305	0	0	4,224	0	0	24	0	64,1	43,1	0,41	0,3	-
22.09.2025	0,809	0	6,885	0	0	6,748	0	0	24	0	66,3	37,7	0,41	0,3	-
23.09.2025	0,886	0	6,977	0	0	6,834	0	0	24	0	67,3	36,4	0,4	0,3	-
24.09.2025	0,868	0	6,934	0	0	6,792	0	0	24	0	67	36,4	0,4	0,3	-
25.09.2025	0,835	0	6,836	0	0	6,699	0	0	24	0	66,6	36,8	0,4	0,3	-
26.09.2025	0,728	0	6,375	0	0	6,249	0	0	24	0	65,9	38,1	0,39	0,3	-
27.09.2025	0,273	0	3,75	0	0	3,682	0	0	24	0	63,1	45,4	0,4	0,3	-
28.09.2025	0,272	0	3,801	0	0	3,732	0	0	24	0	62,9	45,6	0,39	0,3	-
29.09.2025	2,359	0	18,663	0	0	18,251	0	0	24	0	69,9	39,1	0,39	0,3	-
30.09.2025	4,243	0	34,629	0	0	33,86	0	0	24	0	70,2	40,3	0,39	0,3	-
01.10.2025	4,154	0	32,724	0	0	31,987	0	0	24	0	70,8	39,8	0,41	0,3	-
02.10.2025	4,467	0	38,088	0	0	37,231	0	0	24	0	70,7	42,1	0,44	0,32	-
03.10.2025	4,526	0	38,781	0	0	37,899	0	0	24	0	71,3	42,8	0,45	0,33	-
04.10.2025	3,808	0	34,836	0	0	34,049	0	0	24	0	71,1	44,4	0,46	0,34	-
05.10.2025	3,208	0	26,042	0	0	25,457	0	0	24	0	70,8	40,7	0,47	0,34	-
06.10.2025	3,741	0	27,964	0	0	27,329	0	0	24	0	71,2	38,5	0,47	0,34	-
07.10.2025	4,145	0	32,577	0	0	31,838	0	0	24	0	71,1	40,1	0,47	0,34	-
08.10.2025	4,05	0	32,19	0	0	31,463	0	0	24	0	71	40,3	0,47	0,34	-
09.10.2025	3,495	0	25,54	0	0	24,963	0	0	24	0	71	37,6	0,47	0,34	-
10.10.2025	3,616	0	26,874	0	0	26,267	0	0	24	0	71	38,1	0,47	0,34	-
11.10.2025	2,797	0	22,081	0	0	21,585	0	0	24	0	70,9	40	0,48	0,34	-
12.10.2025	2,918	0	23,231	0	0	22,713	0	0	24	0	70,6	39,9	0,47	0,34	-
13.10.2025	4,051	0	31,94	0	0	31,219	0	0	24	0	71	40,1	0,47	0,33	-
14.10.2025	4,308	0	34,842	0	0	34,048	0	0	24	0	71,4	41,2	0,46	0,33	-
15.10.2025	3,998	0	30,981	0	0	30,279	0	0	24	0	71,1	39,6	0,47	0,33	-
16.10.2025	3,938	0	29,564	0	0	28,89	0	0	24	0	71,3	38,7	0,47	0,34	-
17.10.2025	3,774	0	28,45	0	0	27,803	0	0	24	0	71,3	38,9	0,47	0,34	-
18.10.2025	4,173	0	36,291	0	0	35,458	0	0	24	0	71,7	43,6	0,46	0,33	-
19.10.2025	4,262	0	44,097	0	0	43,152	0	0	24	0	68,8	45,2	0,45	0,33	-
20.10.2025	5,518	0	52,987	0	0	51,788	0	0	24	0	71,1	45,7	0,46	0,34	-
Итого:	90,591	0	749,235	0	0	732,489	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,637														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	2309,01	22238,702	0	0	21723,958	0	0	19415	493
20.10.2025	2399,602	22987,94	0	0	22456,445	0	0	20135	493

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:38:15