

#166347#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР

1812 года 69, Калининград

3990

8646

ТВ7 (АСЦП)

19084993

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	5,24	0	48,377	0	0	47,267	0	0	24	0	71,6	45,1	0,46	0,34	-
22.10.2025	4,437	0	36,065	0	0	35,247	0	0	24	0	71,2	41,1	0,47	0,34	-
23.10.2025	3,842	0	28,379	0	0	27,734	0	0	24	0	71,2	38,1	0,47	0,34	-
24.10.2025	3,887	0	29,183	0	0	28,526	0	0	24	0	70,8	38,3	0,46	0,34	-
25.10.2025	3,616	0	29,631	0	0	28,959	0	0	24	0	71,2	41,4	0,46	0,34	-
26.10.2025	3,888	0	33,025	0	0	32,273	0	0	24	0	71,4	42,7	0,45	0,33	-
27.10.2025	4,868	0	40,185	0	0	39,267	0	0	24	0	71,4	41,9	0,45	0,33	-
28.10.2025	4,506	0	35,939	0	0	35,121	0	0	24	0	71,2	40,6	0,45	0,33	-
29.10.2025	4,417	0	35,094	0	0	34,294	0	0	24	0	71,4	40,6	0,46	0,34	-
30.10.2025	4,32	0	33,681	0	0	32,915	0	0	24	0	71,3	40	0,47	0,34	-
31.10.2025	4,141	0	39,03	0	0	38,151	0	0	24	0	70,9	45	0,43	0,32	-
01.11.2025	4,633	0	47,39	0	0	46,312	0	0	24	0	71,3	47,5	0,46	0,34	-
02.11.2025	3,499	0	29,86	0	0	29,181	0	0	24	0	71,3	42,7	0,47	0,34	-
03.11.2025	3,4	0	28,555	0	0	27,908	0	0	24	0	71,2	42,1	0,47	0,34	-
04.11.2025	3,735	0	32,756	0	0	32,011	0	0	24	0	71,3	43,4	0,47	0,34	-
05.11.2025	4,057	0	32,309	0	0	31,575	0	0	24	0	71,2	40,5	0,47	0,34	-
06.11.2025	4,287	0	34,7	0	0	33,908	0	0	24	0	71,4	41,3	0,47	0,34	-
07.11.2025	4,948	0	43,02	0	0	42,034	0	0	24	0	71,5	43,5	0,46	0,34	-
08.11.2025	4,835	0	49,071	0	0	47,976	0	0	24	0	70,5	46,5	0,45	0,34	-
09.11.2025	4,895	0	47,449	0	0	46,365	0	0	24	0	71,4	46,3	0,45	0,34	-
10.11.2025	5,337	0	46,518	0	0	45,445	0	0	24	0	71,8	43,8	0,46	0,34	-
11.11.2025	4,862	0	40,987	0	0	40,042	0	0	24	0	71,8	42,8	0,46	0,34	-
12.11.2025	4,986	0	42,241	0	0	41,269	0	0	24	0	71,7	42,9	0,46	0,34	-
13.11.2025	4,644	0	38,181	0	0	37,312	0	0	24	0	71,4	41,7	0,46	0,34	-
14.11.2025	4,423	0	36,47	0	0	35,642	0	0	24	0	71,2	41,6	0,46	0,34	-
15.11.2025	5,122	0	50,78	0	0	49,607	0	0	24	0	71,9	47,3	0,45	0,34	-
16.11.2025	6,245	0	65,365	0	0	63,747	0	0	24	0	74,8	51,4	0,44	0,33	-
17.11.2025	6,156	0	57,705	0	0	56,331	0	0	24	0	73,1	47	0,46	0,34	-
18.11.2025	6,372	0	64,13	0	0	62,64	0	0	24	0	72,1	47,9	0,46	0,34	-
19.11.2025	5,961	0	57,11	0	0	55,777	0	0	24	0	72,2	46,7	0,46	0,34	-
20.11.2025	6,84	0	67,64	0	0	65,99	0	0	24	0	74	49,3	0,45	0,34	-
Итого:	146,399	0	1300,826	0	0	1270,826	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,967														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	2399,602	22987,94	0	0	22456,445	0	0	20135	493
20.11.2025	2546,001	24288,766	0	0	23727,27	0	0	20879	493

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:36:47