

#194028#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
1812 года 69, Калининград
3990
8646
ТВ7 (АСЦП)
19084993
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	4,453	0	41,566	0	0	40,619	0	0	24	0	71,4	45,3	0,47	0,34	5,6
22.12.2025	5,59	0	49,816	0	0	48,672	0	0	24	0	71,7	44,3	0,47	0,34	5,6
23.12.2025	7,001	0	64,456	0	0	62,807	0	0	24	0	76,2	49,6	0,46	0,34	3,7
24.12.2025	8,355	0	74,886	0	0	72,662	0	0	24	0	82,8	55,4	0,46	0,34	0
25.12.2025	8,009	0	73,901	0	0	71,822	0	0	24	0	80,3	53,7	0,45	0,34	-6,3
26.12.2025	5,222	0	45,356	0	0	44,276	0	0	24	0	73,1	44,9	0,47	0,34	-5,6
27.12.2025	4,727	0	45,158	0	0	44,128	0	0	24	0	71,3	45,8	0,46	0,34	4,4
28.12.2025	5,167	0	53,209	0	0	52,015	0	0	24	0	70,7	47	0,46	0,35	5,4
29.12.2025	6,161	0	58,934	0	0	57,544	0	0	24	0	72,7	47,2	0,45	0,34	3,8
30.12.2025	6,818	0	62,856	0	0	61,204	0	0	24	0	77,3	50,7	0,46	0,34	2,5
31.12.2025	6,992	0	69,423	0	0	67,476	0	0	24	0	80,1	55,4	0,45	0,34	-1,1
01.01.2026	6,714	0	69,594	0	0	67,637	0	0	24	0	80,3	56,6	0,45	0,34	-4,2
02.01.2026	5,517	0	51,724	0	0	50,389	0	0	24	0	76,5	50,4	0,46	0,35	-5,2
03.01.2026	6,142	0	60,936	0	0	59,337	0	0	24	0	77,2	52,5	0,46	0,34	1,2
04.01.2026	6,673	0	66,978	0	0	65,126	0	0	24	0	79,5	55,1	0,45	0,34	-0,6
05.01.2026	6,57	0	62,882	0	0	61,128	0	0	24	0	80	54,3	0,45	0,34	-4
06.01.2026	7,005	0	72,069	0	0	70,056	0	0	24	0	79,8	56	0,45	0,34	-3
07.01.2026	7,733	0	73,551	0	0	71,317	0	0	24	0	83,9	58	0,46	0,34	-5,5
08.01.2026	8,419	0	83,895	0	0	81,247	0	0	24	0	85,7	61	0,45	0,34	-7,8
09.01.2026	8	0	75,81	0	0	73,437	0	0	24	0	85,3	59,3	0,45	0,34	-11
10.01.2026	6,911	0	61,986	0	0	60,152	0	0	24	0	82,7	55,3	0,46	0,34	-9,6
11.01.2026	6,951	0	64,525	0	0	62,659	0	0	24	0	81,5	55,1	0,46	0,35	-5,2
12.01.2026	8,622	0	75,85	0	0	73,591	0	0	24	0	82,9	55	0,45	0,35	-5,2
13.01.2026	9,508	0	88,559	0	0	85,831	0	0	24	0	84,5	58,1	0,45	0,34	-
14.01.2026	8,96	0	80,276	0	0	77,819	0	0	24	0	84,2	56,7	0,45	0,34	-
15.01.2026	7,601	0	68,452	0	0	66,577	0	0	24	0	79,2	51,9	0,45	0,35	-
16.01.2026	8,596	0	79,999	0	0	77,722	0	0	24	0	80,8	54,5	0,45	0,35	-
17.01.2026	8,076	0	75,605	0	0	73,297	0	0	24	0	84	57,8	0,47	0,35	-
18.01.2026	8,593	0	82,911	0	0	80,315	0	0	24	0	85,3	59,8	0,47	0,35	-
19.01.2026	9,887	0	88,58	0	0	85,742	0	0	24	0	86,4	59	0,47	0,35	-
20.01.2026	9,593	0	88,463	0	0	85,679	0	0	24	0	85,6	58,9	0,47	0,35	-
Итого:	224,566	0	2112,206	0	0	2052,283	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,637														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	2722,06	25957,65	0	0	25355,754	0	0	21599	493
20.01.2026	2946,625	28069,856	0	0	27408,037	0	0	22343	493

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 7:52:03