

#207563#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель Школа №48, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Заводская 27Б, Калининград
 Номер абонента 2179
 Порядковый номер 8732
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 19087869
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	0,681	0	7,282	5,042	0	7,161	4,979	0	24	0	0	0	60,2	51,9	0,44	0,43	-10,9
22.01.2026	0,614	0	7,108	5,06	0	6,994	4,997	0	24	0	0	0	59	51,4	0,44	0,43	-12,2
23.01.2026	0,694	0	7,302	4,974	0	7,182	4,913	0	24	0	0	0	59,8	51,6	0,44	0,43	-11,6
24.01.2026	0,166	0	5,176	5,19	0	5,096	5,129	0	24	0	0	0	58	50,3	0,44	0,43	-8,3
25.01.2026	0,182	0	5,293	5,228	0	5,211	5,167	0	24	0	0	0	57,9	50,3	0,44	0,43	-9,4
26.01.2026	0,733	0	7,463	4,961	0	7,339	4,899	0	24	0	0	0	60	51,9	0,44	0,44	-7,3
27.01.2026	0,499	0	6,541	5,082	0	6,433	5,02	0	24	0	0	0	59,7	51,6	0,44	0,44	-4,4
28.01.2026	0,669	0	7,189	4,997	0	7,068	4,933	0	24	0	0	0	60,7	52,5	0,44	0,44	-3,8
29.01.2026	0,614	0	7,039	5,021	0	6,926	4,96	0	24	0	0	0	58,9	50,9	0,44	0,43	-6
30.01.2026	0,607	0	7,021	5,037	0	6,908	4,976	0	24	0	0	0	58,9	51,1	0,44	0,43	-9,7
31.01.2026	0,156	0	5,182	5,23	0	5,105	5,171	0	24	0	0	0	56,8	49,5	0,44	0,43	-12,4
01.02.2026	0,188	0	5,333	5,231	0	5,25	5,169	0	24	0	0	0	57,9	50,4	0,44	0,43	-13,8
02.02.2026	0,566	0	6,916	5,066	0	6,806	5,004	0	24	0	0	0	58,8	51,3	0,44	0,43	-18,9
03.02.2026	0,56	0	6,842	5,063	0	6,733	5,003	0	24	0	0	0	58,8	51	0,44	0,43	-20,1
04.02.2026	0,559	0	6,874	5,085	0	6,763	5,023	0	24	0	0	0	59,1	51,5	0,44	0,43	-18
05.02.2026	0,475	0	5,949	4,425	0	5,856	4,372	0	24	0	0	0	58,2	50,6	0,39	0,38	-12,3
06.02.2026	0,625	0	7,134	5,062	0	7,019	5,001	0	24	0	0	0	58,9	51	0,44	0,43	-7,6
07.02.2026	0,17	0	5,209	5,171	0	5,129	5,111	0	24	0	0	0	57,8	50	0,44	0,43	-3,2
08.02.2026	0,188	0	5,364	5,246	0	5,283	5,185	0	24	0	0	0	57,1	49,6	0,44	0,43	-3,3
09.02.2026	0,602	0	7,005	5,068	0	6,891	5,005	0	24	0	0	0	59,6	51,6	0,44	0,43	-4,9
10.02.2026	0,572	0	6,796	5,015	0	6,683	4,952	0	24	0	0	0	60,2	52	0,44	0,43	-12,1
11.02.2026	0,589	0	6,851	4,976	0	6,737	4,914	0	24	0	0	0	60	51,9	0,44	0,44	-12,4
12.02.2026	0,589	0	6,863	4,977	0	6,751	4,916	0	24	0	0	0	59,5	51,3	0,44	0,44	-3,8
13.02.2026	0,53	0	6,624	4,996	0	6,518	4,936	0	24	0	0	0	58,8	50,7	0,44	0,44	-0,7
14.02.2026	0,168	0	5,154	5,166	0	5,074	5,106	0	24	0	0	0	57,8	50	0,44	0,43	-1,2
15.02.2026	0,182	0	5,253	5,166	0	5,173	5,105	0	24	0	0	0	57,8	50,2	0,44	0,43	-6,7
16.02.2026	0,569	0	6,835	5	0	6,724	4,939	0	24	0	0	0	59,3	51,4	0,44	0,44	-11,2
17.02.2026	0,558	0	6,785	5,023	0	6,674	4,961	0	24	0	0	0	59,7	51,7	0,44	0,43	-17,4
18.02.2026	0,534	0	6,68	5,017	0	6,572	4,956	0	24	0	0	0	59,1	51,2	0,44	0,43	-11,6
19.02.2026	0,507	0	6,518	5,01	0	6,412	4,948	0	24	0	0	0	59,7	51,6	0,44	0,44	-
20.02.2026	0,408	0	6,148	5,034	0	6,051	4,974	0	24	0	0	0	58,3	50,6	0,44	0,44	-
Итого:	14,754	0	199,729	156,619	0	196,522	154,724	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,524																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	395,284	5169,667	4063,207	0	5088,815	4013,327	0	0	0
20.02.2026	410,04	5369,396	4219,826	0	5285,339	4168,052	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.02.2026 15:38:18