

#162931#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ

Заводская 27Б, Калининград

2179

8732

ТВ7

19087869

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,189	0	5,739	5,809	0	5,647	5,739	0	24	0	0	0	58,9	51	0,46	0,45	-
22.09.2025	0,829	0	8,278	5,554	0	8,136	5,483	0	24	0	0	0	61,2	52,6	0,46	0,45	-
23.09.2025	0,782	0	8,112	5,589	0	7,972	5,517	0	24	0	0	0	61,3	52,9	0,46	0,45	-
24.09.2025	0,657	0	7,595	5,629	0	7,465	5,556	0	24	0	0	0	61,2	52,6	0,45	0,45	-
25.09.2025	0,804	0	8,184	5,557	0	8,045	5,486	0	24	0	0	0	61	52,5	0,45	0,45	-
26.09.2025	0,681	0	7,71	5,589	0	7,582	5,52	0	24	0	0	0	60,1	51,6	0,45	0,45	-
27.09.2025	0,19	0	5,738	5,809	0	5,65	5,743	0	24	0	0	0	57,7	49,7	0,45	0,44	-
28.09.2025	0,2	0	5,756	5,821	0	5,664	5,752	0	24	0	0	0	59	50,6	0,45	0,44	-
29.09.2025	0,751	0	7,964	5,602	0	7,829	5,531	0	24	0	0	0	61	52,3	0,45	0,44	-
30.09.2025	0,784	0	8,118	5,569	0	7,982	5,501	0	24	0	0	0	60,1	51,4	0,45	0,44	-
01.10.2025	0,858	0	8,462	5,604	0	8,319	5,533	0	24	0	0	0	60,8	52,2	0,45	0,44	-
02.10.2025	0,929	0	8,439	5,235	0	8,296	5,171	0	24	0	0	0	60,6	51,6	0,43	0,42	-
03.10.2025	0,519	0	6,793	5,437	0	6,678	5,368	0	24	0	0	0	60,9	52	0,43	0,42	-
04.10.2025	0,188	0	5,496	5,57	0	5,408	5,504	0	24	0	0	0	58,8	50,5	0,43	0,42	-
05.10.2025	0,185	0	5,519	5,592	0	5,432	5,526	0	24	0	0	0	58,5	50,4	0,43	0,42	-
06.10.2025	0,665	0	7,43	5,353	0	7,306	5,286	0	24	0	0	0	60,3	51,8	0,43	0,42	-
07.10.2025	0,715	0	7,607	5,333	0	7,478	5,265	0	24	0	0	0	60,9	52,4	0,43	0,43	-
08.10.2025	0,689	0	7,494	5,374	0	7,364	5,305	0	24	0	0	0	61,4	52,6	0,43	0,43	-
09.10.2025	0,763	0	7,823	5,359	0	7,688	5,29	0	24	0	0	0	61,3	52,7	0,44	0,43	-
10.10.2025	0,72	0	7,256	4,873	0	7,132	4,81	0	24	0	0	0	61	52,7	0,41	0,4	-
11.10.2025	0,19	0	5,771	5,798	0	5,677	5,726	0	24	0	0	0	59,3	51,5	0,43	0,42	-
12.10.2025	0,193	0	5,561	5,583	0	5,469	5,514	0	23	0	0	1	59,9	51,7	0,43	0,43	-
13.10.2025	0,784	0	7,964	5,282	0	7,833	5,216	0	24	0	0	0	59,7	51,7	0,43	0,43	-
14.10.2025	0,739	0	7,615	5,29	0	7,481	5,22	0	24	0	0	0	62	53,1	0,43	0,43	-
15.10.2025	0,708	0	7,601	5,196	0	7,477	5,131	0	24	0	0	0	59,5	51,8	0,43	0,43	-
16.10.2025	0,717	0	7,508	5,196	0	7,381	5,13	0	24	0	0	0	60,8	52,1	0,43	0,43	-
17.10.2025	0,625	0	7,216	5,267	0	7,096	5,2	0	24	0	0	0	60,4	52,2	0,43	0,43	-
18.10.2025	0,182	0	5,413	5,477	0	5,326	5,41	0	24	0	0	0	59,1	51	0,43	0,42	-
19.10.2025	0,188	0	5,463	5,49	0	5,375	5,424	0	24	0	0	0	58,9	50,9	0,43	0,42	-
20.10.2025	0,726	0	7,636	5,253	0	7,51	5,188	0	24	0	0	0	59,9	51,4	0,43	0,42	-
Итого:	17,15	0	213,261	164,09	0	209,698	162,045	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,096																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	339,705	4396,932	3438,059	0	4328,664	3395,718	0	0	0
20.10.2025	356,856	4610,194	3602,149	0	4538,36	3557,767	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 8:04:55