

#162932#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ
Заводская 27Б, Калининград
2179
8731
ТВ7
19087869
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	2,009	0	127,042	0	0	125,986	0	0	24	126	0	0	42,4	38,6	0,35	0,32	-
02.10.2025	4,51	0	391,955	0	0	388,546	0	0	24	126	0	0	43,4	40,7	0,4	0,33	-
03.10.2025	4,288	0	376,711	0	0	373,357	0	0	24	126	0	0	44	41,3	0,4	0,34	-
04.10.2025	4,256	0	370,276	0	0	367,054	0	0	24	126	0	0	43,5	40,8	0,4	0,35	-
05.10.2025	3,739	0	368,595	0	0	365,774	0	0	24	126	0	0	41	38,6	0,4	0,35	-
06.10.2025	4,834	0	385,934	0	0	383,014	0	0	24	126	0	0	41	38	0,4	0,35	-
07.10.2025	5,912	0	395,698	0	0	392,639	0	0	24	126	0	0	41,1	37,6	0,39	0,35	-
08.10.2025	5,901	0	400,6	0	0	397,506	0	0	24	126	0	0	41,2	37,7	0,39	0,36	-
09.10.2025	5,769	0	395,244	0	0	392,177	0	0	24	126	0	0	41,2	37,7	0,39	0,36	-
10.10.2025	5,185	0	363,795	0	0	360,99	0	0	24	126	0	0	41,1	37,7	0,38	0,35	-
11.10.2025	5,228	0	372,725	0	0	369,964	0	0	24	126	0	0	40,4	37,1	0,39	0,36	-
12.10.2025	5,592	0	392,728	0	0	389,718	0	0	23	126	0	1	41,1	37,7	0,39	0,36	-
13.10.2025	5,508	0	393,004	0	0	390,066	0	0	24	126	0	0	40,7	37,3	0,39	0,36	-
14.10.2025	5,884	0	393,413	0	0	390,288	0	0	24	126	0	0	41,7	38,1	0,39	0,35	-
15.10.2025	5,96	0	393,456	0	0	390,263	0	0	24	126	0	0	42,2	38,6	0,39	0,36	-
16.10.2025	5,615	0	393,601	0	0	390,605	0	0	24	126	0	0	41,1	37,6	0,39	0,36	-
17.10.2025	5,495	0	393,609	0	0	390,623	0	0	24	126	0	0	40,8	37,5	0,39	0,36	-
18.10.2025	6,219	0	393,359	0	0	390,104	0	0	24	126	0	0	42,5	38,7	0,39	0,36	-
19.10.2025	6,66	0	393,385	0	0	389,907	0	0	24	126	0	0	43,8	39,7	0,39	0,36	-
20.10.2025	7,43	0	376,918	0	0	373,23	0	0	24	126	0	0	45,9	41,1	0,38	0,35	-
Итого:	105,994	0	7472,048	0	0	7411,811	0	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,316																

Общее время работы системы, ч480

Период нормальной работы системы, ч479

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	3764,717	144664,213	0	0	142918,424	0	0	21526	113
20.10.2025	3870,708	152136,259	0	0	150330,235	0	0	22005	114

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 11:13:12