

#166345#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ  
Заводская 27Б, Калининград  
2179  
8731  
ТВ7  
19087869  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	7,442	0	366,046	0	0	362,375	0	0	24	126	0	0	46,5	41,6	0,38	0,35	-
22.10.2025	6,134	0	364,68	0	0	361,647	0	0	24	126	0	0	42,6	38,5	0,37	0,34	-
23.10.2025	6,066	0	364,314	0	0	361,299	0	0	24	126	0	0	42,5	38,5	0,38	0,35	-
24.10.2025	5,611	0	364,435	0	0	361,622	0	0	24	126	0	0	41,2	37,5	0,38	0,35	-
25.10.2025	5,51	0	364,171	0	0	361,419	0	0	24	126	0	0	40,8	37,2	0,38	0,35	-
26.10.2025	6,01	0	364,806	0	0	361,847	0	0	24	126	0	0	42,2	38,2	0,38	0,35	-
27.10.2025	6,473	0	359,277	0	0	356,12	0	0	24	126	0	0	43,7	39,4	0,38	0,35	-
28.10.2025	6,3	0	361,525	0	0	358,489	0	0	24	126	0	0	42,8	38,6	0,38	0,35	-
29.10.2025	6,088	0	362,043	0	0	359,124	0	0	24	126	0	0	42	37,9	0,38	0,35	-
30.10.2025	6,01	0	362,001	0	0	359,138	0	0	24	126	0	0	41,7	37,7	0,38	0,35	-
31.10.2025	5,811	0	344,793	0	0	342,192	0	0	24	126	0	0	40,8	36,7	0,38	0,35	-
01.11.2025	6,539	0	352,793	0	0	349,796	0	0	24	126	0	0	43,1	38,6	0,38	0,35	-
02.11.2025	6,359	0	357,714	0	0	354,779	0	0	24	126	0	0	42,4	38,1	0,38	0,35	-
03.11.2025	6,75	0	357,636	0	0	354,448	0	0	24	126	0	0	44	39,5	0,38	0,35	-
04.11.2025	6,682	0	357,432	0	0	354,27	0	0	24	126	0	0	43,9	39,3	0,38	0,35	-
05.11.2025	6,761	0	358,731	0	0	355,501	0	0	24	126	0	0	44,3	39,7	0,38	0,35	-
06.11.2025	6,106	0	333,668	0	0	330,659	0	0	24	126	0	0	44,2	39,8	0,39	0,36	-
07.11.2025	6,831	0	368,987	0	0	365,615	0	0	22	126	0	2	44,5	40	0,39	0,36	-
08.11.2025	7,639	0	365,383	0	0	361,647	0	0	24	126	0	0	47	42	0,39	0,36	-
09.11.2025	8,689	0	365,432	0	0	361,223	0	0	24	126	0	0	49,8	44,1	0,39	0,36	-
10.11.2025	7,516	0	365,068	0	0	361,405	0	0	24	126	0	0	46,6	41,6	0,39	0,36	-
11.11.2025	7,4	0	365,734	0	0	362,142	0	0	24	126	0	0	46	41,2	0,39	0,36	-
12.11.2025	7,104	0	365,789	0	0	362,294	0	0	24	126	0	0	45,5	40,9	0,39	0,36	-
13.11.2025	6,771	0	365,074	0	0	361,75	0	0	24	126	0	0	44,5	40	0,39	0,36	-
14.11.2025	6,805	0	365,81	0	0	362,461	0	0	24	126	0	0	44,6	40,1	0,39	0,36	-
15.11.2025	9,512	0	366,279	0	0	361,633	0	0	24	126	0	0	52,2	45,9	0,4	0,36	-
16.11.2025	11,49	0	366,405	0	0	360,673	0	0	24	126	0	0	58,1	50,5	0,4	0,36	-
17.11.2025	10,349	0	367,65	0	0	362,456	0	0	24	126	0	0	55	48,2	0,39	0,36	-
18.11.2025	10,065	0	366,705	0	0	361,746	0	0	24	126	0	0	53,9	47,2	0,39	0,36	-
19.11.2025	10,16	0	362,635	0	0	357,76	0	0	24	126	0	0	53,8	47	0,39	0,36	-
20.11.2025	10,987	0	364,015	0	0	358,635	0	0	24	126	0	0	56,5	49,2	0,39	0,36	-
Итого:	227,97	0	11217,031	0	0	11106,165	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,45																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	3870,708	152136,259	0	0	150330,235	0	0	22005	114
20.11.2025	4098,679	163353,289	0	0	161436,399	0	0	22747	116

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:37:12