

#166346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ  
Заводская 27Б, Калининград  
2179  
8732  
ТВ7  
19087869  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,633	0	7,248	5,285	0	7,127	5,219	0	24	0	0	0	60,3	51,8	0,43	0,42	-
22.10.2025	0,685	0	7,287	5,039	0	7,167	4,977	0	24	0	0	0	59,9	51,5	0,41	0,4	-
23.10.2025	0,765	0	7,886	5,459	0	7,749	5,388	0	24	0	0	0	61,8	53,2	0,44	0,43	-
24.10.2025	0,634	0	7,335	5,353	0	7,212	5,285	0	24	0	0	0	60,4	52,3	0,43	0,42	-
25.10.2025	0,179	0	5,499	5,555	0	5,413	5,489	0	24	0	0	0	58,3	50,5	0,44	0,43	-
26.10.2025	0,18	0	5,522	5,55	0	5,437	5,486	0	24	0	0	0	57,7	50,1	0,45	0,44	-
27.10.2025	0,39	0	6,338	5,447	0	6,234	5,38	0	24	0	0	0	59,8	51,7	0,45	0,44	-
28.10.2025	0,338	0	6,05	5,379	0	5,951	5,313	0	24	0	0	0	59,8	51,6	0,45	0,44	-
29.10.2025	0,364	0	6,158	5,376	0	6,058	5,311	0	24	0	0	0	59,3	51,2	0,45	0,44	-
30.10.2025	0,329	0	6,024	5,368	0	5,928	5,303	0	24	0	0	0	59	51	0,45	0,44	-
31.10.2025	0,307	0	5,906	5,358	0	5,813	5,295	0	24	0	0	0	58,6	50,5	0,45	0,44	-
01.11.2025	0,238	0	6,417	6,255	0	6,31	6,176	0	24	0	0	0	59,9	52,3	0,45	0,44	-
02.11.2025	0,196	0	6,535	6,592	0	6,427	6,507	0	24	0	0	0	59,8	52,6	0,45	0,44	-
03.11.2025	0,189	0	6,2	6,293	0	6,099	6,213	0	24	0	0	0	59,6	52,2	0,45	0,44	-
04.11.2025	0,184	0	5,356	5,44	0	5,269	5,374	0	24	0	0	0	59,4	51	0,45	0,44	-
05.11.2025	0,622	0	6,573	4,633	0	6,462	4,576	0	24	0	0	0	60,8	51,7	0,44	0,43	-
06.11.2025	0,485	0	5,944	4,47	0	5,849	4,417	0	24	0	0	0	59	50,7	0,44	0,43	-
07.11.2025	0,53	0	6,343	4,693	0	6,243	4,638	0	22	0	0	2	58,3	50	0,43	0,42	-
08.11.2025	0,172	0	4,752	4,817	0	4,677	4,763	0	24	0	0	0	58,3	49,5	0,44	0,43	-
09.11.2025	0,178	0	4,788	4,813	0	4,713	4,759	0	24	0	0	0	58,2	49,5	0,44	0,43	-
10.11.2025	0,684	0	6,884	4,593	0	6,772	4,539	0	24	0	0	0	59,4	50,6	0,44	0,43	-
11.11.2025	0,675	0	6,815	4,594	0	6,704	4,539	0	24	0	0	0	59,6	50,6	0,44	0,43	-
12.11.2025	0,706	0	6,931	4,571	0	6,818	4,517	0	24	0	0	0	59,7	50,6	0,43	0,43	-
13.11.2025	0,692	0	6,798	4,569	0	6,682	4,514	0	24	0	0	0	60,6	51,1	0,44	0,43	-
14.11.2025	0,622	0	6,6	4,611	0	6,492	4,557	0	24	0	0	0	59,6	50,6	0,43	0,43	-
15.11.2025	0,17	0	4,763	4,807	0	4,689	4,752	0	24	0	0	0	58,1	49,5	0,43	0,43	-
16.11.2025	0,176	0	4,82	4,827	0	4,746	4,772	0	24	0	0	0	57,7	49,3	0,42	0,41	-
17.11.2025	0,618	0	6,562	4,652	0	6,45	4,594	0	24	0	0	0	61	51,9	0,43	0,43	-
18.11.2025	0,645	0	6,876	4,789	0	6,763	4,732	0	24	0	0	0	59,7	51	0,44	0,43	-
19.11.2025	0,692	0	6,932	4,616	0	6,819	4,561	0	24	0	0	0	59,6	50,8	0,44	0,43	-
20.11.2025	0,609	0	6,526	4,618	0	6,418	4,563	0	24	0	0	0	60	51	0,44	0,43	-
Итого:	13,887	0	194,668	158,422	0	191,491	156,509	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,317																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	356,856	4610,194	3602,149	0	4538,36	3557,767	0	0	0
20.11.2025	370,743	4804,863	3760,575	0	4729,85	3714,273	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 8:19:18