

#194026#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ
Заводская 27Б, Калининград
2179
8731
ТВ7
19087869
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.12.2025 | 8,422 | 0 | 356,075 | 0 | 0 | 352,186 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48,5 | 42,8 | 0,38 | 0,36 | 5,6 |
| 22.12.2025 | 9,166 | 0 | 356,129 | 0 | 0 | 351,848 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50,9 | 44,6 | 0,38 | 0,35 | 5,6 |
| 23.12.2025 | 12,529 | 0 | 357,635 | 0 | 0 | 351,737 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59,7 | 51,2 | 0,38 | 0,35 | 3,7 |
| 24.12.2025 | 16,311 | 0 | 360,723 | 0 | 0 | 352,581 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70,8 | 59,8 | 0,38 | 0,34 | 0 |
| 25.12.2025 | 14,11 | 0 | 358,274 | 0 | 0 | 351,306 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65,2 | 55,6 | 0,38 | 0,35 | -6,3 |
| 26.12.2025 | 8,631 | 0 | 354,984 | 0 | 0 | 350,962 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49,4 | 43,5 | 0,38 | 0,35 | -5,6 |
| 27.12.2025 | 9,002 | 0 | 355,509 | 0 | 0 | 351,396 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49,9 | 43,7 | 0,39 | 0,36 | 4,4 |
| 28.12.2025 | 9,825 | 0 | 355,562 | 0 | 0 | 351,132 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51,8 | 45,1 | 0,39 | 0,36 | 5,4 |
| 29.12.2025 | 11,298 | 0 | 358,531 | 0 | 0 | 353,266 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56,2 | 48,5 | 0,38 | 0,35 | 3,8 |
| 30.12.2025 | 12,669 | 0 | 359,784 | 0 | 0 | 353,797 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60,1 | 51,6 | 0,38 | 0,35 | 2,5 |
| 31.12.2025 | 15,541 | 0 | 365,575 | 0 | 0 | 358,047 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67,4 | 57,1 | 0,39 | 0,35 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 14,017 | 0 | 364,489 | 0 | 0 | 357,573 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64,2 | 54,9 | 0,39 | 0,35 | -4,2 |
| 02.01.2026 | 12,371 | 0 | 357,775 | 0 | 0 | 352,022 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 50,6 | 0,38 | 0,35 | -5,2 |
| 03.01.2026 | 13,435 | 0 | 355,101 | 0 | 0 | 348,829 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61,9 | 52,7 | 0,38 | 0,35 | 1,2 |
| 04.01.2026 | 14,93 | 0 | 354,812 | 0 | 0 | 347,769 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66,1 | 55,8 | 0,39 | 0,35 | -0,6 |
| 05.01.2026 | 15,07 | 0 | 361,355 | 0 | 0 | 354,159 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66,2 | 56 | 0,39 | 0,35 | -4 |
| 06.01.2026 | 16,765 | 0 | 362,299 | 0 | 0 | 354,103 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 59,7 | 0,39 | 0,35 | -3 |
| 07.01.2026 | 17,611 | 0 | 366,946 | 0 | 0 | 358,216 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72,9 | 61,2 | 0,37 | 0,33 | -5,5 |
| 08.01.2026 | 19,647 | 0 | 389,728 | 0 | 0 | 379,357 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77,7 | 65,4 | 0,36 | 0,31 | -7,8 |
| 09.01.2026 | 18,955 | 0 | 388,256 | 0 | 0 | 378,288 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76,2 | 64,3 | 0,36 | 0,32 | -11 |
| 10.01.2026 | 16,318 | 0 | 373,499 | 0 | 0 | 365,284 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69,9 | 59,2 | 0,38 | 0,34 | -9,6 |
| 11.01.2026 | 15,707 | 0 | 366,693 | 0 | 0 | 358,987 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68,2 | 57,8 | 0,38 | 0,35 | -5,2 |
| 12.01.2026 | 17,003 | 0 | 367,139 | 0 | 0 | 358,719 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71,5 | 60,2 | 0,39 | 0,35 | -5,2 |
| 13.01.2026 | 18,042 | 0 | 367,334 | 0 | 0 | 358,238 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74,6 | 62,6 | 0,38 | 0,34 | - |
| 14.01.2026 | 17,323 | 0 | 366,77 | 0 | 0 | 358,049 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72,9 | 61,4 | 0,39 | 0,35 | - |
| 15.01.2026 | 13,652 | 0 | 362,839 | 0 | 0 | 356,178 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63,4 | 54,2 | 0,39 | 0,35 | - |
| 16.01.2026 | 15,636 | 0 | 363,034 | 0 | 0 | 355,422 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 57,5 | 0,39 | 0,35 | - |
| 17.01.2026 | 17,555 | 0 | 361,361 | 0 | 0 | 352,708 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73,3 | 61,4 | 0,39 | 0,35 | - |
| 18.01.2026 | 19,223 | 0 | 364,119 | 0 | 0 | 354,491 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77,5 | 64,6 | 0,39 | 0,35 | - |
| 19.01.2026 | 19,166 | 0 | 364,176 | 0 | 0 | 354,528 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77,6 | 64,7 | 0,39 | 0,35 | - |
| 20.01.2026 | 19,079 | 0 | 363,924 | 0 | 0 | 354,274 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77,6 | 64,7 | 0,39 | 0,36 | - |
| Итого: | 459,009 | 0 | 11260,43 | 0 | 0 | 11035,452 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 109,632 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 20.12.2025 | 4400,081 | 174119,538 | 0 | 0 | 172059,879 | 0 | 0 | 23467 | 116 |
| 20.01.2026 | 4859,092 | 185379,965 | 0 | 0 | 183095,33 | 0 | 0 | 24211 | 116 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 8:21:42