

#194027#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ
Заводская 27Б, Калининград
2179
8732
ТВ7
19087869
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	0,191	0	5,127	5,058	0	5,047	4,999	0	24	0	0	0	58,1	49,8	0,44	0,43	5,6
22.12.2025	0,706	0	7,144	4,88	0	7,021	4,818	0	24	0	0	0	61,2	52	0,44	0,43	5,6
23.12.2025	0,522	0	6,456	4,898	0	6,35	4,839	0	24	0	0	0	59,7	51,2	0,44	0,43	3,7
24.12.2025	0,508	0	6,418	4,891	0	6,314	4,832	0	24	0	0	0	59,2	50,9	0,44	0,43	0
25.12.2025	0,585	0	6,725	4,86	0	6,615	4,801	0	24	0	0	0	59,6	51,3	0,44	0,43	-6,3
26.12.2025	0,606	0	6,701	4,809	0	6,591	4,751	0	24	0	0	0	59,9	51	0,44	0,43	-5,6
27.12.2025	0,174	0	4,937	4,979	0	4,859	4,922	0	24	0	0	0	58,4	49,8	0,43	0,43	4,4
28.12.2025	0,176	0	4,99	5,009	0	4,914	4,953	0	24	0	0	0	57,5	49,1	0,43	0,43	5,4
29.12.2025	0,519	0	6,214	4,63	0	6,115	4,576	0	24	0	0	0	58,6	49,8	0,43	0,43	3,8
30.12.2025	0,325	0	6,608	5,908	0	6,506	5,837	0	24	0	0	0	57,7	50,8	0,39	0,38	2,5
31.12.2025	0,165	0	4,744	4,751	0	4,671	4,698	0	24	0	0	0	57,5	49,1	0,43	0,43	-1,1
01.01.2026	0,159	0	4,455	4,457	0	4,388	4,41	0	24	0	0	0	56,8	48,2	0,45	0,45	-4,2
02.01.2026	0,16	0	4,373	4,374	0	4,307	4,328	0	24	0	0	0	56,9	48,1	0,46	0,45	-5,2
03.01.2026	0,158	0	4,28	4,276	0	4,216	4,231	0	24	0	0	0	56,5	47,6	0,46	0,45	1,2
04.01.2026	0,171	0	4,885	4,85	0	4,811	4,795	0	24	0	0	0	57,5	49,3	0,45	0,44	-0,6
05.01.2026	0,209	0	5,737	5,585	0	5,647	5,518	0	24	0	0	0	58,2	50,7	0,42	0,42	-4
06.01.2026	0,221	0	5,762	5,591	0	5,673	5,525	0	24	0	0	0	58,2	50,7	0,42	0,41	-3
07.01.2026	0,236	0	5,855	5,604	0	5,765	5,537	0	24	0	0	0	57,9	50,5	0,42	0,42	-5,5
08.01.2026	0,174	0	5,589	5,631	0	5,501	5,563	0	24	0	0	0	58,7	51,1	0,43	0,42	-7,8
09.01.2026	0,168	0	5,586	5,639	0	5,499	5,572	0	24	0	0	0	58,1	50,7	0,42	0,41	-11
10.01.2026	0,173	0	5,566	5,61	0	5,479	5,543	0	24	0	0	0	58,2	50,7	0,42	0,41	-9,6
11.01.2026	0,173	0	5,557	5,608	0	5,469	5,54	0	24	0	0	0	58,5	51	0,42	0,41	-5,2
12.01.2026	0,607	0	7,245	5,345	0	7,124	5,277	0	24	0	0	0	60,1	52,2	0,43	0,42	-5,2
13.01.2026	0,573	0	7,09	5,29	0	6,975	5,224	0	24	0	0	0	59,4	51,7	0,44	0,43	-
14.01.2026	0,578	0	6,996	5,172	0	6,883	5,109	0	24	0	0	0	59,3	51,4	0,44	0,43	-
15.01.2026	0,538	0	6,782	5,165	0	6,672	5,102	0	24	0	0	0	59,4	51,3	0,44	0,43	-
16.01.2026	0,622	0	7,043	5,058	0	6,926	4,996	0	24	0	0	0	59,8	51,5	0,44	0,43	-
17.01.2026	0,172	0	5,189	5,218	0	5,108	5,157	0	24	0	0	0	58,4	50,4	0,44	0,43	-
18.01.2026	0,176	0	5,267	5,267	0	5,185	5,205	0	24	0	0	0	58,1	50,3	0,44	0,43	-
19.01.2026	0,678	0	7,266	5,054	0	7,146	4,992	0	24	0	0	0	60	51,6	0,44	0,43	-
20.01.2026	0,552	0	6,769	5,087	0	6,657	5,024	0	24	0	0	0	60	51,9	0,44	0,43	-
Итого:	10,975	0	183,356	158,554	0	180,434	156,674	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,621																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	384,306	4986,309	3904,653	0	4908,378	3856,652	0	0	0
20.01.2026	395,284	5169,667	4063,207	0	5088,815	4013,327	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 8:48:08