

#146049#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.08.2025 по 06.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)  
Согласия 2, Калининград  
2589

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>20118827      | Показания<br>прибора,<br>ГДж<br>06.09.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>ГДж<br>20.08.2025 | Разность<br>показаний,<br>ГДж | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 8359,362                                   | 8351,376                                      | 7.986                         | 1.907                          |

Подпись исполнителя



04.09.25 №  
по реестру



#146048#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 06.09.2025.

Номер абонента 2589  
 Порядковый номер 9465  
 Тип теплосчёта TB7 (ASCII)  
 Заводской номер 20118827  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 18.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | thap, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 21.08.2025 | -        | 0,469   | 0         | 3,457   | 0       | 0       | 3,4    | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,1   | 27,2   | 0,38    | 0,32    |
| 22.08.2025 | -        | 0,482   | 0         | 3,505   | 0       | 0       | 3,446  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,5   | 27     | 0,38    | 0,32    |
| 23.08.2025 | -        | 0,487   | 0         | 3,501   | 0       | 0       | 3,442  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,5   | 26,7   | 0,38    | 0,32    |
| 24.08.2025 | -        | 0,544   | 0         | 3,736   | 0       | 0       | 3,672  | 0      | 0      | 24       | 0       | 61     | 25,5   | 0,38    | 0,32    |
| 25.08.2025 | -        | 0,545   | 0         | 3,67    | 0       | 0       | 3,607  | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 25,2   | 0,35    | 0,25    |
| 26.08.2025 | -        | 0,502   | 0         | 3,415   | 0       | 0       | 3,357  | 0      | 0      | 24       | 0       | 61     | 25,3   | 0,35    | 0,23    |
| 27.08.2025 | -        | 0,427   | 0         | 3,076   | 0       | 0       | 3,025  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,1   | 26,5   | 0,35    | 0,23    |
| 28.08.2025 | -        | 0,447   | 0         | 3,251   | 0       | 0       | 3,198  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,6   | 26,3   | 0,35    | 0,23    |
| 29.08.2025 | -        | 0,492   | 0         | 3,43    | 0       | 0       | 3,372  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,4   | 25,5   | 0,35    | 0,23    |
| 30.08.2025 | -        | 0,444   | 0         | 3,224   | 0       | 0       | 3,171  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,8   | 26,3   | 0,35    | 0,23    |
| 31.08.2025 | -        | 0,464   | 0         | 3,287   | 0       | 0       | 3,233  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,2   | 25,9   | 0,35    | 0,23    |
| 01.09.2025 | -        | 0,486   | 0         | 3,398   | 0       | 0       | 3,34   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,3   | 25,5   | 0,35    | 0,23    |
| 02.09.2025 | -        | 0,435   | 0         | 3,213   | 0       | 0       | 3,16   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 26,8   | 0,35    | 0,23    |
| 03.09.2025 | -        | 0,42    | 0         | 3,099   | 0       | 0       | 3,048  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,6   | 26,7   | 0,35    | 0,23    |
| 04.09.2025 | -        | 0,442   | 0         | 3,247   | 0       | 0       | 3,194  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60     | 26,9   | 0,35    | 0,23    |
| 05.09.2025 | -        | 0,442   | 0         | 3,293   | 0       | 0       | 3,238  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 27,1   | 0,35    | 0,23    |
| 06.09.2025 | -        | 0,458   | 0         | 3,37    | 0       | 0       | 3,314  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60     | 27     | 0,35    | 0,23    |
| Итого:     | -        | 7,986   | 0         | 57,172  | 0       | 0       | 56,217 | 0      | 0      | 408      | 0       | 60,22  | 26,32  | 0,36    | 0,25    |

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 408 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.08.2025 | 8351,376 | 93230,068 | 0      | 0      | 90975,878 | 0     | 0     | 30121   | 11     |
| 06.09.2025 | 8359,362 | 93287,24  | 0      | 0      | 91032,094 | 0     | 0     | 30529   | 11     |

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---