

#148184#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 28.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Согласия 2, Калининград
2589

Заводской номер счётачика 20118827	Показания прибора, ГДж 28.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5,532	0,731	4.801	1.147

Подпись исполнителя



#148183#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 28.09.2025.

Номер абонента 2589
Порядковый номер 9465
Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
Заводской номер 20118827
Номер системы 1
Отчёт сформирован 07.10.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,449	0	3,166	0	0	3,112	0	0	24	0	60,6	26,1	0,32	0,22
22.09.2025	-	0,483	0	3,351	0	0	3,294	0	0	24	0	60,9	25,8	0,32	0,22
23.09.2025	-	0,519	0	3,515	0	0	3,454	0	0	24	0	61,2	25,3	0,32	0,22
24.09.2025	-	0,509	0	3,454	0	0	3,394	0	0	24	0	61,1	25,2	0,32	0,22
25.09.2025	-	1,335	0	22,468	0	0	21,965	0	0	24	0	70,6	56,1	0,32	0,22
26.09.2025	-	0,515	0	3,446	0	0	3,387	0	0	24	0	61,2	24,8	0,32	0,21
27.09.2025	-	0,489	0	3,344	0	0	3,287	0	0	24	0	60,6	25,1	0,32	0,21
28.09.2025	-	0,503	0	3,414	0	0	3,356	0	0	24	0	60,7	24,9	0,32	0,21
Итого:	-	4,802	0	46,158	0	0	45,249	0	0	192	0	62,11	29,16	0,32	0,22

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	0,731	4,875	0	0	4,789	0	0	34	26
28.09.2025	5,532	51,033	0	0	50,039	0	0	226	26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения