

#162689#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Согласия 2, Калининград
2589
9465
ТВ7 (АСЦП)
20118827
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,449	0	3,166	0	0	3,112	0	0	24	0	60,6	26,1	0,32	0,22	-
22.09.2025	0,483	0	3,351	0	0	3,294	0	0	24	0	60,9	25,8	0,32	0,22	-
23.09.2025	0,519	0	3,515	0	0	3,454	0	0	24	0	61,2	25,3	0,32	0,22	-
24.09.2025	0,509	0	3,454	0	0	3,394	0	0	24	0	61,1	25,2	0,32	0,22	-
25.09.2025	1,335	0	22,468	0	0	21,965	0	0	24	0	70,6	56,1	0,32	0,22	-
26.09.2025	0,515	0	3,446	0	0	3,387	0	0	24	0	61,2	24,8	0,32	0,21	-
27.09.2025	0,489	0	3,344	0	0	3,287	0	0	24	0	60,6	25,1	0,32	0,21	-
28.09.2025	0,503	0	3,414	0	0	3,356	0	0	24	0	60,7	24,9	0,32	0,21	-
29.09.2025	0,553	0	3,659	0	0	3,596	0	0	24	0	61,1	24,4	0,31	0,21	-
30.09.2025	0,544	0	3,548	0	0	3,486	0	0	24	0	61,4	24,1	0,31	0,21	-
01.10.2025	0,592	0	3,836	0	0	3,769	0	0	24	0	61,6	24,1	0,36	0,22	-
02.10.2025	1,089	0	8,44	0	0	8,268	0	0	24	0	67	35,5	0,46	0,23	-
03.10.2025	4,703	0	164,384	0	0	160,587	0	0	24	0	72	65,1	0,48	0,25	-
04.10.2025	8,766	0	319,785	0	0	312,483	0	0	24	0	71,4	64,7	0,48	0,26	-
05.10.2025	7,781	0	162,583	0	0	158,846	0	0	24	0	71,8	60,2	0,48	0,25	-
06.10.2025	9,709	0	164,129	0	0	160,332	0	0	24	0	72,1	57,7	0,49	0,25	-
07.10.2025	7,541	0	166,372	0	0	162,472	0	0	24	0	72,5	61,5	0,49	0,25	-
08.10.2025	9,466	0	166,766	0	0	162,894	0	0	24	0	72,1	58,3	0,49	0,25	-
09.10.2025	6,751	0	167,219	0	0	163,31	0	0	24	0	72,4	62,6	0,49	0,25	-
10.10.2025	6,664	0	166,553	0	0	162,659	0	0	24	0	72,4	62,7	0,49	0,25	-
11.10.2025	7,003	0	165,864	0	0	161,989	0	0	24	0	72,4	62,1	0,49	0,25	-
12.10.2025	7,14	0	164,426	0	0	160,597	0	0	24	0	72,2	61,7	0,49	0,25	-
13.10.2025	8,876	0	164,531	0	0	160,696	0	0	24	0	72,3	59,2	0,49	0,25	-
14.10.2025	11,929	0	162,981	0	0	159,178	0	0	24	0	72,3	54,5	0,48	0,25	-
15.10.2025	7,758	0	110,001	0	0	107,432	0	0	24	0	72,4	55,2	0,49	0,24	-
16.10.2025	1,389	0	10,996	0	0	10,763	0	0	24	0	68,6	37,8	0,49	0,24	-
17.10.2025	1,293	0	10,499	0	0	10,277	0	0	24	0	68,4	38,4	0,49	0,24	-
18.10.2025	1,371	0	10,915	0	0	10,683	0	0	24	0	68,6	38	0,49	0,24	-
19.10.2025	1,436	0	11,339	0	0	11,099	0	0	24	0	68,7	37,9	0,49	0,24	-
20.10.2025	12,012	0	273,814	0	0	267,437	0	0	24	0	72,2	61,5	0,47	0,26	-
Итого:	129,168	0	2628,798	0	0	2568,102	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,851														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	0,731	4,875	0	0	4,789	0	0	34	26
20.10.2025	129,898	2633,671	0	0	2572,891	0	0	754	26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 16:25:48