

#207007#

Отчет за период с 20.01.2026 до 20.02.2026

Абонент: БАУЦЕНТР РУС,ООО

Адрес установки: Дзержинского,35

Тепловычислитель: SKM-01

Заводской № : 34814

Отчет сформирован: 20.02.2026

Неизвестность регистрации параметров:

Time	dE,MWh	dM1,t	dM2,t	dM1-dM2,t	T1,°C	T2,°C	dTrun,h	Error,
20.01.2026 0:00	9,94	480,9	461,6	19,3	86,71	67,85	24	0
21.01.2026 0:00	10,23	494,1	474,3	19,8	87,6	69,67	24	0
22.01.2026 0:00	10,75	480	461,2	18,8	87,39	68,31	24	0
23.01.2026 0:00	10,05	387,5	372,9	14,6	86,34	64,33	24	0
24.01.2026 0:00	10,08	438,7	421,7	17	86,52	66,99	24	0
25.01.2026 0:00	9,25	356,3	343,2	13,1	84,94	62,98	24	0
26.01.2026 0:00	8,44	327,6	315,9	11,7	82,3	60,49	24	0
27.01.2026 0:00	8,32	329,1	317,3	11,8	82,04	60,61	24	0
28.01.2026 0:00	9,49	417,9	402,2	15,7	83,95	64,51	24	0
29.01.2026 0:00	10,86	482,2	463,5	18,7	86,98	67,53	24	0
30.01.2026 0:00	11,52	550,4	528,7	21,7	88,28	70,15	24	0
31.01.2026 0:00	11,48	630,2	605,1	25,1	88,85	72,49	24	0
01.02.2026 0:00	12,62	771,3	739,9	31,4	90,18	75,64	24	0
02.02.2026 0:00	12,75	711,4	682,7	28,7	91,53	75,49	24	0
03.02.2026 0:00	11,77	559,8	537,9	21,9	91,36	71,79	24	0
04.02.2026 0:00	11,26	439,6	422,8	16,8	90,65	68,18	24	0
05.02.2026 0:00	9,7	322	310,7	11,3	87,84	62,24	24	0
06.02.2026 0:00	8,66	294,4	284,3	10,1	84,13	59,15	24	0
07.02.2026 0:00	8,92	328,4	316,7	11,7	82,99	59,92	24	0
08.02.2026 0:00	9,88	426,7	410,6	16,1	84,3	63,62	24	0
09.02.2026 0:00	11,31	542,9	521,4	21,5	87,97	68,97	24	0
10.02.2026 0:00	10,5	535	513,7	21,3	86,89	69,29	24	0
11.02.2026 0:00	8,06	298,7	288,3	10,4	81,72	58,76	24	0
12.02.2026 0:00	7,77	313,5	302,5	11	79,09	58,01	24	0
13.02.2026 0:00	8,17	360,4	347,3	13,1	80,61	61,2	24	0
14.02.2026 0:00	9	359,2	346,1	13,1	84,8	63,49	24	0
15.02.2026 0:00	10,69	476,1	457,8	18,3	89,04	68,38	24	0
16.02.2026 0:00	11,21	515,7	495,6	20,1	91,14	70,14	24	0
17.02.2026 0:00	10,55	420,6	405	15,6	89,21	67,29	24	0
18.02.2026 0:00	8,75	315,4	304,3	11,1	84,61	61,1	24	0
19.02.2026 0:00	8,71	341,6	329,5	12,1	81,73	60	24	0
31,00	310,69	13707,60	13184,70	522,90	86,18	65,76	744,00	---

Общее время работы системы 744,00 час.

Период нормальной работы 744,00 час.

Показание интеграторов:

Time	E,MWh	M1,t	M2,t	M1-M2,t	Trun,h
20.01.2026 6:58	1587,72	734415,2	723314,9	-8899,7	154506,46
20.02.2026 6:58	16763,41	748122,8	756499,6	-8376,8	155350,46

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
 « 21 » 02 20 26

«ШЕЛЕН-Сервис»
 отчетов
 ИНН 3907038971
 Российская Федерация г. Калининград