

#162698#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель	Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя	Дзержинского 35, Калининград
Номер абонента	2589
Порядковый номер	2729
Тип теплосчёта	SKM-01
Заводской номер	34814
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
02.10.2025	0	0	0	24	0	23,4	22,2	-
03.10.2025	2,08	82	80,5	24	0	55,9	37,3	-
04.10.2025	2,4	81,7	81,2	24	0	68,4	44	-
05.10.2025	2,28	78,8	78,2	24	0	68,2	44	-
06.10.2025	2,25	77,7	77,2	24	128	68,2	44	-
07.10.2025	1,91	68,7	68,4	24	0	67,4	44,1	-
08.10.2025	1,88	67,3	67	24	128	67,6	44,1	-
09.10.2025	1,73	62,9	62,7	24	0	67,5	44,1	-
10.10.2025	1,27	49,2	49,3	24	0	66,3	44,3	-
11.10.2025	1,14	46,1	46,5	24	0	65,7	44,4	-
12.10.2025	1,22	48,3	48,5	24	0	66	44,3	-
13.10.2025	1,65	60,7	60,5	24	0	67,3	44,3	-
14.10.2025	1,62	59,8	59,6	24	0	67,3	44,3	-
15.10.2025	2,78	91,9	90,5	24	0	68,6	43,7	-
16.10.2025	1,66	54,9	56	24	0	66,8	45,4	-
17.10.2025	0,22	24,6	26,4	24	0	59,3	50,8	-
18.10.2025	0,22	22,8	24,8	24	0	59,2	51,2	-
19.10.2025	0,21	23,2	25	24	0	59,1	51,6	-
20.10.2025	2,67	93,6	92,4	24	0	66,4	47	-
Итого:	29,19	1094,2	1094,7	456	0	0	0	0
Гкал	25,103							

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
01.10.2025	15369,04	715578,7	725025,3	151959,5
20.10.2025	15398,23	716672,9	726120	152415,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 9:50:34