

#102227#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя: Дзержинского 35, Калининград
Номер абонента: 2589
Порядковый номер: 2729
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 34814
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 23.10.2024 | 1,59 | 48,8 | 52 | 24 | 0 | 65,8 | 38,8 | - |
| 24.10.2024 | 2,19 | 73,4 | 77,1 | 23,99 | 128 | 67,3 | 42,1 | - |
| 25.10.2024 | 3,35 | 124,4 | 128,4 | 24 | 0 | 70,4 | 46,9 | - |
| 26.10.2024 | 2,32 | 76,9 | 80,5 | 24 | 0 | 68,8 | 42,6 | - |
| 27.10.2024 | 1,97 | 61 | 64,2 | 24 | 0 | 67,5 | 40,2 | - |
| 28.10.2024 | 2,34 | 70,8 | 74,1 | 24 | 0 | 67,9 | 40,3 | - |
| 29.10.2024 | 2,17 | 65,7 | 67 | 23,89 | 128 | 67,7 | 39,8 | - |
| 30.10.2024 | 2,92 | 102,6 | 101,1 | 24 | 0 | 69,5 | 44,9 | - |
| 31.10.2024 | 2,68 | 87 | 86,1 | 24 | 128 | 69,7 | 42,7 | - |
| 01.11.2024 | 2,32 | 73,8 | 73,5 | 24 | 0 | 67,5 | 40,6 | - |
| 02.11.2024 | 3,31 | 112,4 | 110,3 | 24 | 0 | 69,9 | 45,1 | - |
| 03.11.2024 | 3,18 | 104,3 | 102,6 | 24 | 0 | 69,9 | 43,7 | - |
| 04.11.2024 | 3,2 | 110,5 | 108,7 | 24 | 0 | 69,8 | 44,5 | - |
| 05.11.2024 | 3,75 | 140,1 | 136,8 | 24 | 0 | 70,8 | 48 | - |
| 06.11.2024 | 3,77 | 144,3 | 140,8 | 24 | 0 | 70,7 | 48,6 | - |
| 07.11.2024 | 4,43 | 160,2 | 156 | 24 | 0 | 71,1 | 48,2 | - |
| 08.11.2024 | 3,48 | 114,6 | 112,4 | 24 | 0 | 70,4 | 45 | - |
| 09.11.2024 | 3,79 | 139,9 | 136,6 | 24 | 0 | 70,9 | 48,1 | - |
| 10.11.2024 | 4,81 | 199,3 | 193,2 | 24 | 0 | 72 | 51,9 | - |
| 11.11.2024 | 5,4 | 221,5 | 214,6 | 24 | 0 | 74,5 | 54,2 | - |
| 12.11.2024 | 5,66 | 231,4 | 224 | 24 | 0 | 74,7 | 54,5 | - |
| 13.11.2024 | 6,03 | 246,8 | 238,6 | 24 | 0 | 74,5 | 54,3 | - |
| 14.11.2024 | 4,81 | 184,6 | 179,3 | 24 | 0 | 72,1 | 50,4 | - |
| 15.11.2024 | 4,69 | 170,5 | 165,8 | 24 | 0 | 71,3 | 47,1 | - |
| 16.11.2024 | 3,88 | 121,6 | 119,3 | 24 | 0 | 70,5 | 43,7 | - |
| 17.11.2024 | 4,74 | 165,9 | 161,5 | 24 | 0 | 70,9 | 47,5 | - |
| 18.11.2024 | 5,15 | 201,4 | 195,2 | 24 | 0 | 71,6 | 50,5 | - |
| 19.11.2024 | 5,57 | 228,6 | 221,2 | 24 | 0 | 72,2 | 51,8 | - |
| 20.11.2024 | 5,94 | 215,8 | 208,9 | 24 | 0 | 74,3 | 51,3 | - |
| Итого: | 109,44 | 3998,1 | 3929,8 | 695,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 94,118 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч: 696
Период нормальной работы системы, ч: 695,88

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 22.10.2024 | 14528,74 | 684939,6 | 695256,4 | 143704,97 |
| 20.11.2024 | 14638,18 | 688937,7 | 699186,2 | 144400,84 |

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2024 12:55:35