

#207556#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ
Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
4754
9256
ТВ7 (АСЦП)
20133947
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	40,194	0	415,875	0	0	402,493	0	0	24	0	86,7	62,9	0,49	0,44	-10,9
22.01.2026	41,034	0	435,23	0	0	421,112	0	0	24	0	87,1	63,8	0,48	0,45	-12,2
23.01.2026	37,913	0	362,935	0	0	351,378	0	0	24	0	86,2	60,4	0,49	0,44	-11,6
24.01.2026	39,173	0	399,765	0	0	387,042	0	0	24	0	86,1	62	0,48	0,44	-8,3
25.01.2026	36,012	0	343,105	0	0	332,4	0	0	24	0	85,2	59,3	0,49	0,44	-9,4
26.01.2026	34,191	0	327,41	0	0	317,788	0	0	24	0	82,4	56,7	0,5	0,44	-7,3
27.01.2026	33,464	0	331,18	0	0	321,545	0	0	24	0	81,9	57,1	0,5	0,44	-4,4
28.01.2026	34,866	0	338,34	0	0	328,257	0	0	24	0	83	57,7	0,5	0,44	-3,8
29.01.2026	38,257	0	378,84	0	0	366,769	0	0	24	0	86,2	61,3	0,48	0,44	-6
30.01.2026	40,998	0	431,26	0	0	417,046	0	0	24	0	87,9	64,4	0,47	0,45	-9,7
31.01.2026	41,8	0	447,955	0	0	433,097	0	0	24	0	88,2	65,2	0,47	0,45	-12,4
01.02.2026	42,606	0	428,355	0	0	413,852	0	0	24	0	89,3	64,7	0,46	0,44	-13,8
02.02.2026	44,005	0	430,18	0	0	415,332	0	0	24	0	90,3	65	0,46	0,44	-18,9
03.02.2026	43,374	0	425,075	0	0	410,198	0	0	24	0	91	65,8	0,47	0,45	-20,1
04.02.2026	42,865	0	415,12	0	0	400,794	0	0	24	0	90,3	64,8	0,48	0,44	-18
05.02.2026	37,479	0	323,57	0	0	312,767	0	0	24	0	88,6	60	0,5	0,44	-12,3
06.02.2026	34,914	0	341,29	0	0	330,717	0	0	24	0	84,9	59,7	0,51	0,44	-7,6
07.02.2026	33,529	0	333,33	0	0	323,415	0	0	24	0	82,9	58,2	0,51	0,44	-3,2
08.02.2026	34,169	0	346,67	0	0	336,122	0	0	24	0	84	59,7	0,5	0,44	-3,3
09.02.2026	39,032	0	408,37	0	0	395,04	0	0	24	0	87,4	63,9	0,48	0,45	-4,9
10.02.2026	37,945	0	396,535	0	0	383,76	0	0	24	0	86,8	63,2	0,48	0,45	-12,1
11.02.2026	32,875	0	335,43	0	0	325,486	0	0	24	0	82,8	58,7	0,51	0,44	-12,4
12.02.2026	29,665	0	337,535	0	0	328,273	0	0	24	0	79,2	57,6	0,51	0,44	-3,8
13.02.2026	30,369	0	345,075	0	0	335,401	0	0	24	0	80,2	58,6	0,51	0,44	-0,7
14.02.2026	34,176	0	331,99	0	0	321,904	0	0	24	0	83,9	58,6	0,5	0,44	-1,2
15.02.2026	37,664	0	360,385	0	0	348,386	0	0	24	0	88,4	62,7	0,5	0,44	-6,7
16.02.2026	40,332	0	412,06	0	0	397,725	0	0	24	0	90,7	66,6	0,49	0,44	-11,2
17.02.2026	38,566	0	371,195	0	0	358,456	0	0	24	0	89,9	64,3	0,49	0,44	-17,4
18.02.2026	33,293	0	327,285	0	0	317,112	0	0	24	0	85	59,9	0,5	0,44	-11,6
19.02.2026	30,987	0	334,835	0	0	325,205	0	0	24	0	81,4	58,7	0,5	0,44	-
20.02.2026	30,705	0	343,145	0	0	333,35	0	0	24	0	81	59	0,51	0,43	-
Итого:	1146,452	0	11559,325	0	0	11192,222	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	273,825														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	3119,828	41794,38	0	0,813	40798,267	0	0,803	7381	39
20.02.2026	4266,281	53353,705	0	0,813	51990,488	0	0,803	8125	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 14:03:29