

#283026#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 9256
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20133947
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	29,956	0	314,16	0	0	305,305	0	0	24	0	80,4	57	0,5	0,44	-
22.02.2026	27,103	0	341,4	0	0	332,559	0	0	24	0	76,7	57,3	0,52	0,43	-
23.02.2026	25,982	0	323,74	0	0	315,53	0	0	24	0	75,8	56,1	0,51	0,43	-
24.02.2026	25,653	0	306,095	0	0	298,497	0	0	24	0	74,9	54,4	0,5	0,43	-
25.02.2026	26,786	0	315,105	0	0	306,92	0	0	24	0	76,9	56,1	0,51	0,43	-
26.02.2026	25,696	0	307,64	0	0	299,89	0	0	24	0	75,4	55	0,5	0,43	-
27.02.2026	22,395	0	263,425	0	0	257,267	0	0	24	0	72,5	51,7	0,52	0,42	-
28.02.2026	19,982	0	206,295	0	0	201,536	0	0	24	0	71,8	48,2	0,53	0,41	-
01.03.2026	18,32	0	180,365	0	0	176,273	0	0	24	0	71,2	46,4	0,51	0,42	-
02.03.2026	21,552	0	233,16	0	0	227,8	0	0	24	0	71,8	49,2	0,5	0,42	-
03.03.2026	21,536	0	245,39	0	0,001	239,717	0	0,001	24	0	71,9	50,5	0,52	0,42	-
04.03.2026	17,753	0	160,87	0	0,001	157,218	0	0,001	24	0	71,2	44,3	0,51	0,42	-
05.03.2026	18,109	0	164,745	0	0	160,983	0	0	24	0	71,5	44,6	0,51	0,43	-
06.03.2026	18,795	0	172,64	0	0,003	168,641	0	0,003	24	0	72	45,4	0,52	0,42	-
07.03.2026	18,376	0,001	173,14	0	0,011	169,189	0	0,011	24	0	71,5	45,6	0,52	0,41	-
08.03.2026	15,329	0,002	137,14	0	0,012	134,039	0	0,012	24	0	71	43,8	0,54	0,4	-
09.03.2026	15,13	0,002	139,065	0	0,013	135,927	0	0,013	24	0	71	44,4	0,54	0,4	-
10.03.2026	14,831	0,002	130,145	0	0,025	127,226	0	0,025	24	0	70,7	42,9	0,54	0,39	-
11.03.2026	13,256	0,004	110,04	0	0,031	107,574	0	0,031	24	0	70,8	41,4	0,55	0,39	-
12.03.2026	15,154	0,005	127,135	0	0,025	124,266	0	0,025	24	0	71	41,9	0,54	0,39	-
13.03.2026	14,267	0,004	125,515	0	0,024	122,664	0	0,024	24	0	71,2	43,5	0,55	0,39	-
14.03.2026	11,336	0,004	91,405	0	0,009	89,381	0	0,009	24	0	70,3	40	0,56	0,39	-
15.03.2026	13,836	0,001	122,645	0	0,011	119,93	0	0,011	24	0	70,3	42,7	0,53	0,4	-
16.03.2026	16,963	0,002	154,03	0	0,005	150,506	0	0,005	24	0	71,5	44,6	0,53	0,4	-
17.03.2026	16,783	0,001	152,69	0	0,027	149,243	0	0,027	24	0	71,1	44,3	0,54	0,4	-
18.03.2026	18,216	0,004	182,655	0	0,006	178,489	0	0,006	24	0	71,4	47	0,52	0,41	-
19.03.2026	11,601	0,001	193,165	0	0,12	190,1	0	0,119	24	0	55,7	42,5	0,39	0,33	-
20.03.2026	15,366	0,016	174,13	0	0,458	170,974	0	0,454	24	0	60,9	39,7	0,5	0,36	-
Итого:	530,062	0	5547,93	0	0,782	5417,644	0	0,777	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	126,603														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	4266,281	53353,705	0	0,813	51990,488	0	0,803	8125	39
20.03.2026	4796,343	58901,635	0	1,595	57408,131	0	1,579	8797	39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:43:04