

#162926#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ
Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
4754
9256
ТВ7 (ASCII)
20133947
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,859	0	13,03	0	0	12,784	0	0	24	0	64,3	48,3	0,5	0,49	-
22.09.2025	1,019	0	14,34	0	0	14,07	0	0	24	0	64,3	47	0,5	0,49	-
23.09.2025	1,159	0	14,735	0	0	14,454	0	0	24	0	64,7	45,6	0,5	0,49	-
24.09.2025	1,082	0	14,37	0	0	14,096	0	0	24	0	64,8	46,4	0,49	0,49	-
25.09.2025	0,956	0	14,505	0	0	14,231	0	0	24	0	64,4	48,4	0,49	0,49	-
26.09.2025	0,526	0	13,935	0	0	13,672	0	0	24	0	64,5	55,3	0,49	0,49	-
27.09.2025	0,348	0	12,415	0	0	12,182	0	0	24	0	64,4	57,5	0,49	0,49	-
28.09.2025	0,198	0	12,62	0	0	12,382	0	0	24	0	64,3	60,5	0,49	0,49	-
29.09.2025	0,338	0	12,43	0	0	12,198	0	0	24	0	64	57,4	0,49	0,49	-
30.09.2025	0,329	0	11,79	0	0,002	11,575	0	0,002	24	0	63,3	56,5	0,49	0,49	-
01.10.2025	0,355	0	18,6	0	0	18,288	0	0	24	0	60,2	55,7	0,41	0,38	-
02.10.2025	15,738	0	302,815	0	0,072	296,348	0	0,071	24	0	68,8	56,2	0,46	0,36	-
03.10.2025	23,256	0,015	416,715	0	0,001	407,865	0	0,001	24	0	68,6	55	0,49	0,41	-
04.10.2025	23,252	0	443,855	0	0	434,437	0	0	24	0	68,6	55,9	0,51	0,42	-
05.10.2025	22,103	0	462,655	0	0	452,871	0	0	24	0	68,5	56,9	0,52	0,42	-
06.10.2025	22,207	0	454,945	0	0,02	445,262	0	0,02	24	0	68,7	56,8	0,52	0,42	-
07.10.2025	12,67	0,004	280,275	0	0,001	274,292	0	0,001	24	0	68,8	57,8	0,5	0,41	-
08.10.2025	0,467	0	20,29	0	0	19,902	0	0	24	0	64,9	59,3	0,49	0,4	-
09.10.2025	0,427	0	22,575	0	0	22,144	0	0	24	0	64,8	60,2	0,49	0,4	-
10.10.2025	0,443	0	23,35	0	0	22,896	0	0	24	0	65,5	60,9	0,49	0,4	-
11.10.2025	0,47	0	22,195	0	0	21,769	0	0	24	0	65	59,9	0,49	0,4	-
12.10.2025	0,375	0	21,7	0	0	21,283	0	0	24	0	65	60,8	0,49	0,4	-
13.10.2025	8,208	0	254,61	0	0,001	249,286	0	0,001	24	0	68,1	60,2	0,49	0,41	-
14.10.2025	17,117	0	473,49	0	0	463,485	0	0	24	0	68,5	59,7	0,51	0,42	-
15.10.2025	17,301	0	519,39	0	0	508,277	0	0	24	0	69	60,9	0,53	0,42	-
16.10.2025	16,853	0	531,94	0	0	520,565	0	0	24	0	69	61,3	0,54	0,42	-
17.10.2025	16,585	0	535,53	0	0	524,051	0	0	24	0	69	61,5	0,54	0,42	-
18.10.2025	15,958	0	498,6	0	0	488,109	0	0	24	0	68,3	60,5	0,53	0,42	-
19.10.2025	16,084	0	502,635	0	0	491,994	0	0	24	0	68,6	60,8	0,53	0,42	-
20.10.2025	12,877	0	296,32	0	0	289,896	0	0	24	0	69,4	58,8	0,35	0,3	-
Итого:	249,56	0	6236,655	0	0,097	6104,664	0	0,096	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,606														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	516,516	5356,03	0	0,482	5246,755	0	0,477	4453	39
20.10.2025	766,079	11592,685	0	0,579	11351,419	0	0,573	5173	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:40:34