

#166338#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)

4754

9256

ТВ7 (ASCII)

20133947

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	22,601	0	463,71	0	0	453,911	0	0	24	0	68,5	56,7	0,52	0,43	-
22.10.2025	22,631	0	483,48	0	0	473,27	0	0	24	0	68,5	57,1	0,53	0,43	-
23.10.2025	23,309	0	535,16	0	0	523,552	0	0	24	0	69,6	59	0,54	0,42	-
24.10.2025	23,555	0	550,125	0	0	537,99	0	0	24	0	70,2	59,8	0,54	0,41	-
25.10.2025	23,665	0	533,585	0	0	521,866	0	0	24	0	70	59,2	0,54	0,42	-
26.10.2025	22,919	0	531,98	0	0	520,206	0	0	24	0	70,2	59,7	0,54	0,42	-
27.10.2025	23,219	0	503,21	0	0	492,12	0	0	24	0	70,1	58,9	0,53	0,42	-
28.10.2025	23,539	0	522,295	0	0	510,653	0	0	24	0	70,5	59,5	0,53	0,42	-
29.10.2025	18,668	0	312,56	0	0	305,661	0	0	24	0	70,2	55,6	0,54	0,41	-
30.10.2025	14,822	0	146,45	0	0	143,279	0	0	24	0	69,4	44,7	0,54	0,41	-
31.10.2025	14,72	0	141,49	0	0	138,422	0	0	24	0	69,4	44	0,53	0,41	-
01.11.2025	15,182	0	143,735	0	0	140,58	0	0	24	0	70	44,2	0,53	0,41	-
02.11.2025	14,993	0	148,955	0	0	145,737	0	0	24	0	69,3	44,8	0,54	0,41	-
03.11.2025	15,165	0	149,63	0	0	146,39	0	0	24	0	69,4	44,7	0,54	0,41	-
04.11.2025	15,009	0	145,715	0	0	142,535	0	0	24	0	69,7	44,6	0,53	0,41	-
05.11.2025	15,528	0	150,245	0	0	146,964	0	0	24	0	69,8	44,6	0,54	0,4	-
06.11.2025	15,266	0	149,94	0	0	146,667	0	0	24	0	69,8	44,9	0,54	0,4	-
07.11.2025	15,465	0	150,77	0	0	147,487	0	0	24	0	69,6	44,6	0,53	0,41	-
08.11.2025	15,74	0	153,365	0	0	150,028	0	0	24	0	69,6	44,6	0,52	0,41	-
09.11.2025	15,408	0	149,735	0	0	146,483	0	0	24	0	69,5	44,4	0,52	0,41	-
10.11.2025	18,294	0	214,21	0	0	209,525	0	0	24	0	69,8	49	0,53	0,41	-
11.11.2025	22,427	0	343,45	0	0	335,825	0	0	24	0	70,4	54,5	0,53	0,41	-
12.11.2025	21,476	0	303,595	0	0	296,926	0	0	24	0	70	52,7	0,53	0,41	-
13.11.2025	21,593	0	312,62	0	0	305,65	0	0	24	0	70,5	53,7	0,54	0,41	-
14.11.2025	21,083	0	312,55	0	0	305,692	0	0	24	0	69,9	53,5	0,54	0,41	-
15.11.2025	21,289	0	291,67	0	0	285,144	0	0	24	0	70,7	52,9	0,53	0,42	-
16.11.2025	23,012	0	275,15	0	0	268,276	0	0	24	0	75,1	54,7	0,52	0,42	-
17.11.2025	23,448	0	309,77	0	0	302,379	0	0	24	0	73,2	54,7	0,52	0,42	-
18.11.2025	23,141	0	311,72	0	0	304,458	0	0	24	0	72,2	54,1	0,5	0,43	-
19.11.2025	25,641	0	412,605	0	0	402,847	0	0	24	0	72,8	57,7	0,52	0,43	-
20.11.2025	26,182	0	391,6	0	0	381,994	0	0	24	0	74,4	58	0,51	0,43	-
Итого:	618,99	0	9545,075	0	0	9332,517	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	147,843														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	766,079	11592,685	0	0,579	11351,419	0	0,573	5173	39
20.11.2025	1385,065	21137,76	0	0,579	20683,933	0	0,573	5917	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:39:45