

#190437#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)

4754

9256

ТВ7 (ASCII)

20133947

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	26,361	0	405,9	0	0	395,983	0	0	24	0	74,2	58,3	0,52	0,43	0,2
22.11.2025	25,63	0	376,42	0	0	367,212	0	0	24	0	74,2	57,6	0,51	0,43	2,2
23.11.2025	28,017	0	370,705	0	0,026	360,741	0	0,026	24	0	78,4	59,9	0,5	0,43	1,3
24.11.2025	29,748	0,006	352,96	0	0,165	343,292	0	0,162	24	0	79,1	58,5	0,5	0,43	-3,3
25.11.2025	28,291	0,036	355,27	0	0,013	345,899	0	0,013	24	0	77,5	58	0,51	0,43	-3,9
26.11.2025	28,287	0,003	333,31	0	0,003	324,633	0	0,003	24	0	76,9	56,1	0,5	0,43	-0,9
27.11.2025	26,602	0,001	314,74	0	0	306,699	0	0	24	0	76,1	55,4	0,5	0,44	-0,4
28.11.2025	28,217	0	320,87	0	0	312,74	0	0	24	0	75,7	54,2	0,5	0,44	-1,3
29.11.2025	26,627	0	307,705	0	0	299,961	0	0	24	0	75,4	54,2	0,5	0,44	-0,4
30.11.2025	26,512	0	311,95	0	0	304,018	0	0	24	0	75,9	55,1	0,5	0,44	-0,3
01.12.2025	27,806	0	330,245	0	0	322,033	0	0	24	0	74,9	54,3	0,5	0,44	-0,5
02.12.2025	27,996	0	325,145	0	0	316,787	0	0	24	0	76,3	55,2	0,5	0,44	-
03.12.2025	25,502	0	340,175	0	0	332,14	0	0	24	0	72,8	54,5	0,51	0,44	-
04.12.2025	24,998	0	331,51	0	0	324,015	0	0	24	0	71,1	52,7	0,5	0,44	-
05.12.2025	24,047	0	362,505	0	0	354,441	0	0	24	0	70,4	54,3	0,52	0,44	-
06.12.2025	23,867	0	387,88	0	0	379,263	0	0	24	0	70,3	55,3	0,52	0,43	-
07.12.2025	22,677	0	342,04	0	0	334,47	0	0	24	0	70,2	54,1	0,51	0,43	-
08.12.2025	24,053	0	377,485	0	0	369,011	0	0	24	0	70,8	55,2	0,52	0,43	-
09.12.2025	21,796	0	330,15	0	0,013	322,856	0	0,013	24	0	70,2	54,1	0,53	0,42	-
10.12.2025	18,886	0,003	219,275	0	0	214,469	0	0	24	0	69,9	48,9	0,53	0,42	-
11.12.2025	17,918	0	194,855	0	0,007	190,579	0	0,007	24	0	70	47,5	0,53	0,41	-
12.12.2025	18,051	0,001	190,365	0	0,006	186,174	0	0,006	24	0	70	46,9	0,52	0,42	-
13.12.2025	17,495	0,001	180,67	0	0,001	176,713	0	0,001	24	0	69,8	46,2	0,51	0,42	-
14.12.2025	17,708	0	183,09	0	0	179,058	0	0	24	0	70	46,4	0,52	0,43	-
15.12.2025	21,739	0	256,625	0	0	250,938	0	0	24	0	70,2	49,6	0,51	0,43	-
16.12.2025	27,158	0	350,725	0	0	342,557	0	0	24	0	72,2	53,3	0,51	0,44	-
17.12.2025	28,945	0	355,145	0	0	346,252	0	0	24	0	75,3	55,4	0,52	0,44	-
18.12.2025	25,462	0	345,63	0	0	337,182	0	0	24	0	74,3	56,3	0,51	0,44	-
19.12.2025	24,239	0	359,545	0	0	351,356	0	0	24	0	71,4	54,9	0,52	0,43	-
20.12.2025	23,475	0	372,555	0	0	364,291	0	0	24	0	70,3	54,9	0,52	0,43	-
Итого:	738,11	0	9585,445	0	0,234	9355,763	0	0,231	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	176,295														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	1385,065	21137,76	0	0,579	20683,933	0	0,573	5917	39
20.12.2025	2123,176	30723,205	0	0,813	30039,697	0	0,803	6637	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:44:28