

#194020#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ
Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
4754
9256
ТВ7 (АСЦП)
20133947
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	23,39	0	372,66	0	0	364,338	0	0	24	0	70,5	55,2	0,52	0,43	5,6
22.12.2025	23,856	0	367,275	0	0	359,011	0	0	24	0	71	55,1	0,52	0,43	5,6
23.12.2025	26,668	0	354,18	0	0	345,071	0	0	24	0	76,4	57,9	0,52	0,43	3,7
24.12.2025	31,92	0	328,235	0	0	318,448	0	0	24	0	83,1	59,2	0,51	0,43	0
25.12.2025	32,949	0	342,625	0	0	333,008	0	0	24	0	80,3	56,7	0,5	0,43	-6,3
26.12.2025	26,029	0	349,09	0	0	340,93	0	0	24	0	72,3	54,1	0,51	0,43	-5,6
27.12.2025	23,424	0	338,995	0	0	331,441	0	0	24	0	70,6	53,7	0,51	0,43	4,4
28.12.2025	23,69	0	314,415	0	0	307,406	0	0	24	0	70,6	52,2	0,5	0,44	5,4
29.12.2025	24,974	0	329,895	0	0	321,987	0	0	24	0	73,4	54,9	0,51	0,44	3,8
30.12.2025	27,758	0	333,41	0	0	324,465	0	0	24	0	78,2	57,8	0,52	0,44	2,5
31.12.2025	31,437	0	341,51	0	0	331,752	0	0	24	0	81,1	58,5	0,51	0,44	-1,1
01.01.2026	32,333	0	356,24	0	0	346,265	0	0	24	0	80,1	57,8	0,5	0,43	-4,2
02.01.2026	30,279	0	364,06	0	0	354,538	0	0	24	0	77,1	56,8	0,52	0,43	-5,2
03.01.2026	30,739	0	340,1	0	0	331,045	0	0	24	0	77,9	55,7	0,51	0,43	1,2
04.01.2026	31,439	0	341,46	0	0	331,902	0	0	24	0	80,1	57,5	0,51	0,44	-0,6
05.01.2026	31,749	0	340,505	0	0	330,921	0	0	24	0	80,3	57,4	0,51	0,44	-4
06.01.2026	34,323	0	350,78	0	0	340,302	0	0	24	0	83,1	59,1	0,51	0,43	-3
07.01.2026	36,227	0	375,42	0	0	363,812	0	0	24	0	84,7	61	0,5	0,44	-5,5
08.01.2026	38,079	0	392,44	0	0	379,902	0	0	24	0	86,4	62,5	0,48	0,44	-7,8
09.01.2026	36,544	0	365,03	0	0	353,522	0	0	24	0	85,7	61	0,49	0,44	-11
10.01.2026	34,07	0	331,48	0	0	321,604	0	0	24	0	83	57,7	0,5	0,44	-9,6
11.01.2026	33,439	0	333,69	0	0	323,974	0	0	24	0	81,9	57,3	0,51	0,44	-5,2
12.01.2026	35,227	0	350,98	0	0	340,389	0	0	24	0	83,6	58,9	0,5	0,44	-5,2
13.01.2026	38,127	0	396,52	0	0	384,23	0	0	24	0	84,9	61,2	0,48	0,44	-
14.01.2026	36,896	0	374,79	0	0	363,293	0	0	24	0	84,4	60,2	0,49	0,44	-
15.01.2026	31,639	0	329,15	0	0	320,144	0	0	24	0	79	55,5	0,5	0,44	-
16.01.2026	34,225	0	354,775	0	0	344,472	0	0	24	0	81,7	58,1	0,49	0,44	-
17.01.2026	36,948	0	363,365	0	0	352,082	0	0	24	0	84,9	59,9	0,49	0,44	-
18.01.2026	38,121	0	392,645	0	0	380,118	0	0	24	0	86,3	62,4	0,49	0,44	-
19.01.2026	39,913	0	418,33	0	0	404,813	0	0	24	0	86,9	63,4	0,48	0,44	-
20.01.2026	40,24	0	427,125	0	0	413,386	0	0	24	0	86,7	63,5	0,49	0,44	-
Итого:	996,652	0	11071,175	0	0	10758,571	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	238,046														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	2123,176	30723,205	0	0,813	30039,697	0	0,803	6637	39
20.01.2026	3119,828	41794,38	0	0,813	40798,267	0	0,803	7381	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 7:54:28