

#207442#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ
Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
4754
8917
ТВ7 (АСЦП)
20113186
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	43,093	0	460,245	0	0	444,966	0	0	24	0	88,4	65,3	0,53	0,46	-10,9
22.01.2026	44,694	0	464,13	0	0	448,589	0	0	24	0	88,7	65	0,51	0,46	-12,2
23.01.2026	51,351	0	592,115	0	0	572,638	0	0	24	0	87,9	66,5	0,52	0,46	-11,6
24.01.2026	52,128	0	527,055	0	0	509,694	0	0	24	0	87,9	63,5	0,52	0,46	-8,3
25.01.2026	49,066	0	506,01	0	0	489,669	0	0	24	0	86,9	63	0,53	0,46	-9,4
26.01.2026	44,175	0	484,07	0	0	469,328	0	0	24	0	84,1	61,7	0,54	0,45	-7,3
27.01.2026	44,645	0	508,385	0	0	493,064	0	0	24	0	83,6	62	0,54	0,45	-4,4
28.01.2026	43,082	0	493,03	0	0	477,815	0	0	24	0	84,6	63,1	0,53	0,45	-3,8
29.01.2026	44,375	0	484,73	0	0	468,786	0	0	24	0	87,9	65,3	0,52	0,46	-6
30.01.2026	46,453	0	486,12	0	0	469,571	0	0	24	0	89,6	66	0,51	0,46	-9,7
31.01.2026	52,227	0	525,46	0	0	507,457	0	0	24	0	89,9	65,3	0,5	0,46	-12,4
01.02.2026	56,229	0	579,52	0	0	559,255	0	0	24	0	90,9	67	0,49	0,46	-13,8
02.02.2026	58,63	0	586,69	0	0	565,787	0	0	24	0	92	67,3	0,49	0,46	-18,9
03.02.2026	57,35	0	559,08	0	0	538,887	0	0	24	0	92,7	67,3	0,5	0,46	-20,1
04.02.2026	53,041	0	512,6	0	0	494,377	0	0	24	0	91,9	66,3	0,51	0,46	-18
05.02.2026	45,574	0	460,38	0	0	444,493	0	0	24	0	90,3	65,9	0,54	0,45	-12,3
06.02.2026	39,423	0	451,395	0	0	436,982	0	0	24	0	86,3	64,8	0,55	0,45	-7,6
07.02.2026	39,748	0	460,16	0	0	446,063	0	0	24	0	84,4	63,1	0,55	0,45	-3,2
08.02.2026	39,363	0	436,585	0	0	422,914	0	0	24	0	85,3	63,2	0,54	0,45	-3,3
09.02.2026	52,103	0	524,205	0	0	506,558	0	0	24	0	89	64,5	0,51	0,46	-4,9
10.02.2026	50,412	0	509,915	0	0	492,984	0	0	24	0	88,3	63,9	0,52	0,46	-12,1
11.02.2026	43,271	0	471,435	0	0	457,006	0	0	24	0	84,3	61,8	0,55	0,45	-12,4
12.02.2026	39,135	0	459,145	0	0	446,167	0	0	24	0	80,5	59,6	0,55	0,45	-3,8
13.02.2026	27,839	0	288,61	0	0	280,314	0	0	24	0	81,4	57,7	0,55	0,45	-0,7
14.02.2026	32,35	0	296,01	0	0	286,764	0	0	24	0	85,2	58,3	0,54	0,45	-1,2
15.02.2026	37,324	0	325,795	0	0	314,648	0	0	24	0	89,8	61,5	0,54	0,45	-6,7
16.02.2026	47,758	0	408,515	0	0	393,893	0	0	24	0	92,2	63,3	0,52	0,45	-11,2
17.02.2026	45,791	0	371,375	0	0	358,299	0	0	24	0	91,3	60,9	0,53	0,45	-17,4
18.02.2026	39,002	0	330,595	0	0	320,033	0	0	24	0	86,4	57,3	0,54	0,45	-11,6
19.02.2026	36,041	0	336,33	0	0	326,387	0	0	24	0	82,7	56,3	0,54	0,45	-
20.02.2026	40,115	0	350,555	0	0	340,27	0	0	24	0	82,3	54,2	0,55	0,45	-
Итого:	1395,788	0	14250,245	0	0	13783,658	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	333,378														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	11559,995	145904,33	0	0	142470,702	0	0	15255	42
20.02.2026	12955,782	160154,575	0	0	156254,361	0	0	15999	42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 13:59:32