

# #282905#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ  
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)  
Номер абонента 4754  
Порядковый номер 8917  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20113186  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	38,735	0	349,945	0	0	339,784	0	0	24	0	81,8	54,6	0,54	0,45	-
22.02.2026	29,851	0	289,25	0	0	281,54	0	0	24	0	78	52,7	0,56	0,44	-
23.02.2026	26,714	0	276,9	0	0	269,678	0	0	24	0	77	53,3	0,55	0,45	-
24.02.2026	30,669	0	330,985	0	0	322,541	0	0	24	0	76,1	53,4	0,54	0,45	-
25.02.2026	35,94	0	355,54	0	0	346,011	0	0	24	0	78,2	53,4	0,54	0,44	-
26.02.2026	37,686	0	376,905	0	0	367,067	0	0	24	0	77	52,5	0,54	0,45	-
27.02.2026	34,019	0	365,37	0	0	356,515	0	0	24	0	73,9	51,1	0,56	0,44	-
28.02.2026	37,365	0	420,475	0	0	410,393	0	0	24	0	73,6	51,9	0,57	0,43	-
01.03.2026	37,09	0	433,06	0	0	422,724	0	0	24	0	73,3	52,4	0,55	0,44	-
02.03.2026	36,971	0	398,125	0	0	388,57	0	0	24	0	73,5	50,8	0,54	0,44	-
03.03.2026	37,763	0	399,58	0	0	389,99	0	0	24	0	73,5	50,4	0,56	0,44	-
04.03.2026	38,118	0	416,565	0	0	406,637	0	0	24	0	73,2	50,8	0,55	0,44	-
05.03.2026	36,1	0	406,27	0	0	396,533	0	0	24	0	73,4	51,7	0,55	0,45	-
06.03.2026	33,229	0	379,75	0	0	370,551	0	0	24	0	73,9	52,6	0,56	0,44	-
07.03.2026	30,677	0	374,595	0	0	365,661	0	0	24	0	73,3	53,3	0,56	0,43	-
08.03.2026	32,126	0	370,25	0	0	361,444	0	0	24	0	73,1	51,9	0,58	0,42	-
09.03.2026	34,645	0	396,14	0	0	386,751	0	0	24	0	73,1	51,7	0,57	0,43	-
10.03.2026	29,954	0	345,63	0	0	337,502	0	0	24	0	72,8	51,6	0,58	0,41	-
11.03.2026	30,007	0	352,12	0	0	343,793	0	0	24	0	72,9	52,1	0,59	0,41	-
12.03.2026	30,954	0	348,555	0	0	340,263	0	0	24	0	73,1	51,4	0,58	0,41	-
13.03.2026	32,981	0	366,22	0	0	357,506	0	0	24	0	73,2	51,2	0,59	0,42	-
14.03.2026	26,009	0	301,325	0	0	294,242	0	0	24	0	72,7	51,6	0,6	0,41	-
15.03.2026	25,264	0	301,495	0	0	294,469	0	0	24	0	72,4	51,9	0,57	0,42	-
16.03.2026	31,003	0	348,915	0	0	340,586	0	0	24	0	73,4	51,7	0,57	0,43	-
17.03.2026	25,265	0	295,63	0	0	288,646	0	0	24	0	72,8	52	0,58	0,42	-
18.03.2026	26,766	0	335,305	0	0	327,375	0	0	24	0	72,9	53,4	0,56	0,43	-
19.03.2026	18,151	0	368,39	0	0	362,687	0	0	24	0	54,8	44,6	0,42	0,35	-
20.03.2026	28,121	0	407,165	0	0	399,383	0	0	24	0	62,6	46	0,53	0,38	-
Итого:	892,173	0	10110,455	0	0	9868,842	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	213,092														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	12955,782	160154,575	0	0	156254,361	0	0	15999	42
20.03.2026	13847,956	170265,03	0	0	166123,204	0	0	16671	42

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 8:36:53