

#33946#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ  
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)  
Номер абонента 4754  
Порядковый номер 8917  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20113186  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	13,231	0	159,79	0	0	156,086	0	0	24	0	72,1	52	0,72	0,49	-
22.09.2023	12,852	0	166,275	0	0	162,548	0	0	24	0	71	52,1	0,72	0,49	-
23.09.2023	13,594	0	171,165	0	0	167,388	0	0	24	0	70,3	51	0,71	0,49	-
24.09.2023	9,195	0	129,89	0	0	127,068	0	0	24	0	69,6	52,4	0,71	0,49	-
25.09.2023	11,179	0	162,13	0	0	158,659	0	0	24	0	69,1	52,3	0,71	0,49	-
26.09.2023	11,917	0	180,4	0	0	176,601	0	0	24	0	68,5	52,5	0,72	0,5	-
27.09.2023	10,898	0	151,12	0	0	147,895	0	0	23	1	69	51,4	0,73	0,5	-
28.09.2023	12,265	0	164,23	0	0	160,712	0	0	24	0	69,2	51	0,73	0,5	-
29.09.2023	11,267	0	152,885	0	0	149,623	0	0	24	0	69	51,1	0,73	0,5	-
30.09.2023	8,482	0	133,92	0	0	131,058	0	0	24	0	69,1	53,7	0,73	0,5	-
01.10.2023	8,787	0	136,855	0	0	133,95	0	0	24	0	68,8	53,2	0,73	0,5	-
02.10.2023	6,075	0	95,765	0	0	93,769	0	0	24	0	68,2	52,7	0,68	0,47	-
03.10.2023	8,041	0	149,08	0	0	146,08	0	0	17	7	66,6	53,7	0,65	0,4	-
04.10.2023	14,572	0	258,46	0	0	253,304	0	0	24	0	66,5	52,8	0,58	0,31	-
05.10.2023	15,99	0	222,8	0	0	217,864	0	0	24	0	70,3	52,9	0,59	0,3	-
06.10.2023	12,946	0	215,99	0	0	211,437	0	0	24	0	68,4	53,9	0,59	0,31	-
07.10.2023	11,243	0	208,135	0	0	203,715	0	0	24	0	68,8	55,7	0,61	0,31	-
08.10.2023	18,419	0	367,28	0	0	359,489	0	0	24	0	68,7	56,5	0,6	0,31	-
09.10.2023	22,744	0	390,42	0	0	382,002	0	0	24	0	69,3	55,1	0,6	0,31	-
10.10.2023	20,011	0	339,995	0	0	332,81	0	0	24	0	68,6	54,3	0,62	0,31	-
11.10.2023	20,679	0	283,985	0	0	278,015	0	0	24	0	68,4	50,7	0,68	0,32	-
12.10.2023	21,038	0	276,525	0	0	270,784	0	0	24	0	68	49,5	0,71	0,35	-
13.10.2023	17,563	0	225,22	0	0	220,39	0	0	24	0	69,3	50,3	0,74	0,38	-
14.10.2023	15,458	0	209,69	0	0	205,168	0	0	24	0	69,5	51,5	0,78	0,38	-
15.10.2023	13,761	0	189,905	0	0	185,886	0	0	24	0	68,8	51,2	0,76	0,39	-
16.10.2023	22,167	0	283,725	0	0	277,615	0	0	24	0	69,5	50,5	0,75	0,38	-
17.10.2023	26,165	0	324,085	0	0	317,06	0	0	24	0	69,7	50,1	0,76	0,39	-
18.10.2023	25,155	0	341,415	0	0	334,113	0	0	24	0	69,1	51,2	0,77	0,39	-
19.10.2023	26,531	0	336,245	0	0	328,953	0	0	24	0	69,6	50,5	0,75	0,4	-
20.10.2023	25,406	0	299,9	0	0	292,98	0	0	24	0	72,1	51,5	0,75	0,41	-
Итого:	467,631	0	6727,28	0	0	6583,022	0	0	712	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,692														

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 712

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2023	20794,17	234125,95	0	0	228546,285	0	0	27698	34
20.10.2023	21261,801	240853,23	0	0	235129,307	0	0	28410	42

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.10.2023 7:31:06