

#162814#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)

4754

8917

ТВ7 (АССII)

20113186

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	7,909	0	93,005	0	0	90,952	0	0	24	0	70,2	49,4	0,53	0,5	-
22.09.2025	9,2	0	121,895	0	0	119,224	0	0	24	0	69,9	51,5	0,53	0,5	-
23.09.2025	9,909	0	127,76	0	0	124,924	0	0	24	0	70,4	51,5	0,52	0,5	-
24.09.2025	10,879	0	139,42	0	0	136,308	0	0	24	0	70,6	51,6	0,52	0,5	-
25.09.2025	17,167	0	201,155	0	0	196,68	0	0	24	0	70,5	49,6	0,52	0,5	-
26.09.2025	18,124	0	201,575	0	0	197,134	0	0	24	0	70,1	48,1	0,52	0,5	-
27.09.2025	20,128	0	226,315	0	0	221,216	0	0	24	0	71	49,3	0,52	0,5	-
28.09.2025	15,482	0	172,63	0	0	168,784	0	0	24	0	70,4	48,5	0,52	0,5	-
29.09.2025	17,535	0	194,59	0	0	190,284	0	0	24	0	70,2	48,2	0,52	0,5	-
30.09.2025	16,738	0	192,545	0	0	188,351	0	0	24	0	69,7	48,4	0,51	0,5	-
01.10.2025	16,663	0	229,675	0	0	225,276	0	0	24	0	64,4	47,2	0,43	0,39	-
02.10.2025	23,627	0	266,615	0	0	260,776	0	0	24	0	69,8	48,2	0,48	0,36	-
03.10.2025	18,543	0	220,365	0	0	215,572	0	0	24	0	69,6	49,1	0,52	0,42	-
04.10.2025	15,81	0	192,46	0	0	188,285	0	0	24	0	69,5	49,4	0,54	0,43	-
05.10.2025	13,386	0	163,165	0	0	159,648	0	0	24	0	69,2	49,2	0,55	0,43	-
06.10.2025	14,857	0	173,795	0	0	170,032	0	0	24	0	69,4	48,6	0,54	0,43	-
07.10.2025	15,438	0	180,45	0	0	176,529	0	0	24	0	69,6	48,7	0,53	0,41	-
08.10.2025	25,769	0	346,34	0	0	338,847	0	0	24	0	69,4	51,2	0,52	0,41	-
09.10.2025	24	0	416,535	0	0	407,591	0	0	24	0	69,1	55	0,52	0,41	-
10.10.2025	22,435	0	427,705	0	0	418,429	0	0	24	0	69,4	56,6	0,52	0,41	-
11.10.2025	17,829	0	498,29	0	0	487,388	0	0	24	0	69,8	61,1	0,52	0,4	-
12.10.2025	16,241	0	476,355	0	0	465,972	0	0	24	0	69,6	61,3	0,52	0,4	-
13.10.2025	19,188	0	493,75	0	0	483,077	0	0	24	0	69,4	59,9	0,52	0,41	-
14.10.2025	25,552	0	564,26	0	0	551,986	0	0	24	0	69,6	58,6	0,54	0,42	-
15.10.2025	25,167	0	588,1	0	0	575,128	0	0	24	0	70,1	59,7	0,56	0,42	-
16.10.2025	23,293	0	580,875	0	0	568,09	0	0	24	0	70,1	60,3	0,57	0,42	-
17.10.2025	20,249	0	563,73	0	0	551,325	0	0	24	0	70,1	61,4	0,57	0,42	-
18.10.2025	16,223	0	510,4	0	0	499,352	0	0	24	0	69,4	61,6	0,56	0,43	-
19.10.2025	14,647	0	397,55	0	0	388,901	0	0	24	0	69,6	60,6	0,56	0,43	-
20.10.2025	12,16	0	241,045	0	0	235,782	0	0	24	0	69,6	57,5	0,4	0,33	-
Итого:	524,148	0	9202,35	0	0	9001,843	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	125,191														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	7865,468	99241,275	0	0	96975,065	0	0	12327	42
20.10.2025	8389,618	108443,625	0	0	105976,908	0	0	13047	42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:39:29