

#166217#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ
Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
4754
8917
ТВ7 (АСЦП)
20113186
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	30,9	0	510,38	0	0	499,251	0	0	24	0	69,8	55,1	0,54	0,44	-
22.10.2025	29,846	0	633,72	0	0	619,825	0	0	24	0	69,9	58,4	0,55	0,44	-
23.10.2025	28,022	0	414,925	0	0	405,704	0	0	24	0	70,4	54	0,57	0,43	-
24.10.2025	26,212	0	286,02	0	0	279,54	0	0	24	0	71,2	48,8	0,57	0,42	-
25.10.2025	23,387	0	255,81	0	0	250,051	0	0	24	0	71	48,7	0,57	0,42	-
26.10.2025	16,955	0	188,69	0	0	184,445	0	0	24	0	71	49	0,57	0,42	-
27.10.2025	19,126	0	209,645	0	0	204,917	0	0	24	0	70,9	48,7	0,56	0,43	-
28.10.2025	18,597	0	199,87	0	0	195,332	0	0	24	0	71,2	48,5	0,56	0,43	-
29.10.2025	20,188	0	216,03	0	0	211,136	0	0	24	0	71,2	48,4	0,57	0,42	-
30.10.2025	30,793	0	373,33	0	0	364,88	0	0	24	0	71,2	51,1	0,57	0,42	-
31.10.2025	35,065	0	663,18	0	0	648,093	0	0	24	0	71,3	58,5	0,56	0,43	-
01.11.2025	25,35	0	554,55	0	0	541,781	0	0	24	0	71,9	60,7	0,56	0,42	-
02.11.2025	20,143	0	491,1	0	0	480,04	0	0	24	0	71,1	61,1	0,58	0,42	-
03.11.2025	32,261	0	650,58	0	0	635,816	0	0	24	0	71,3	59,2	0,58	0,42	-
04.11.2025	32,413	0	637,485	0	0	622,906	0	0	24	0	71,5	59,2	0,57	0,42	-
05.11.2025	61,573	0	639,875	0	0	619,266	0	0	24	0	83,3	59,7	0,58	0,42	-
06.11.2025	32,69	0	618,95	0	0	604,76	0	0	24	0	71,6	58,7	0,57	0,42	-
07.11.2025	32,581	0	596,41	0	0	582,829	0	0	24	0	71,4	58,1	0,57	0,42	-
08.11.2025	29,632	0	553,31	0	0	540,715	0	0	24	0	71,4	58,4	0,56	0,43	-
09.11.2025	28,467	0	533,32	0	0	521,22	0	0	24	0	71,3	58,3	0,55	0,43	-
10.11.2025	23,725	0	455,085	0	0	444,719	0	0	24	0	71,4	58,7	0,56	0,43	-
11.11.2025	21,253	0	381,78	0	0	373,046	0	0	24	0	71,6	58	0,56	0,43	-
12.11.2025	27,71	0	537,58	0	0	525,361	0	0	24	0	71,3	58,8	0,56	0,42	-
13.11.2025	25,99	0	518,1	0	0	506,149	0	0	24	0	71,9	59,7	0,57	0,43	-
14.11.2025	19,507	0	384,14	0	0	375,425	0	0	24	0	71,2	58,9	0,57	0,43	-
15.11.2025	20,411	0	238,935	0	0	233,438	0	0	24	0	71,9	51	0,56	0,43	-
16.11.2025	33,213	0	436,08	0	0	424,762	0	0	24	0	76,7	58,1	0,55	0,44	-
17.11.2025	33,198	0	328,48	0	0	320,375	0	0	24	0	74,6	49,9	0,55	0,44	-
18.11.2025	31,472	0	322,375	0	0	314,647	0	0	24	0	73,4	49,6	0,53	0,44	-
19.11.2025	27,49	0	298,58	0	0	291,336	0	0	24	0	74	51,5	0,55	0,44	-
20.11.2025	27,217	0	267,405	0	0	260,681	0	0	24	0	75,4	50,5	0,54	0,44	-
Итого:	865,387	0	13395,72	0	0	13082,446	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	206,694														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	8389,618	108443,625	0	0	105976,908	0	0	13047	42
20.11.2025	9255,005	121839,345	0	0	119059,356	0	0	13791	42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:38:15