

#190317#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 8917
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20113186
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	26,43	0	263,005	0	0	256,418	0	0	24	0	75,2	50,6	0,55	0,44	0,2
22.11.2025	24,897	0	264,43	0	0	257,794	0	0	24	0	75,3	52,3	0,54	0,44	2,2
23.11.2025	27,903	0	268,535	0	0	261,099	0	0	24	0	79,6	54,1	0,54	0,44	1,3
24.11.2025	40,796	0	431,23	0	0	419,034	0	0	24	0	80,6	57,4	0,54	0,44	-3,3
25.11.2025	37,77	0	337,96	0	0	328,756	0	0	24	0	78,9	51,5	0,54	0,44	-3,9
26.11.2025	37,902	0	345,34	0	0	336,069	0	0	24	0	78,2	51,3	0,54	0,45	-0,9
27.11.2025	36,199	0	326,095	0	0	317,511	0	0	24	0	77,4	50,2	0,53	0,45	-0,4
28.11.2025	35,284	0	317,025	0	0	308,748	0	0	24	0	77,1	49,8	0,53	0,45	-1,3
29.11.2025	28,78	0	279,65	0	0	272,399	0	0	24	0	76,7	51,5	0,53	0,46	-0,4
30.11.2025	25,428	0	254,965	0	0	248,297	0	0	24	0	77,1	52,7	0,53	0,46	-0,3
01.12.2025	27,085	0	266,96	0	0	260,146	0	0	24	0	76,1	51,3	0,54	0,45	-0,5
02.12.2025	34,147	0	330,3	0	0	321,539	0	0	24	0	77,8	52,5	0,53	0,45	-
03.12.2025	34,971	0	354,84	0	0	346,19	0	0	24	0	74,2	50,1	0,54	0,45	-
04.12.2025	34,986	0	371,475	0	0	362,799	0	0	24	0	72,3	49,3	0,54	0,45	-
05.12.2025	31,52	0	328,565	0	0	321,027	0	0	24	0	71,7	48,3	0,55	0,45	-
06.12.2025	28,738	0	306,39	0	0	299,404	0	0	24	0	71,5	48,6	0,56	0,44	-
07.12.2025	24,458	0	274,88	0	0	268,623	0	0	24	0	71,4	49,7	0,54	0,45	-
08.12.2025	27,261	0	301,205	0	0	294,238	0	0	24	0	71,9	49,8	0,56	0,44	-
09.12.2025	25,672	0	303,39	0	0	296,508	0	0	24	0	71,3	50,7	0,57	0,43	-
10.12.2025	25,829	0	293,775	0	0	287,126	0	0	24	0	71,2	49,8	0,57	0,44	-
11.12.2025	20,619	0	225,97	0	0	220,856	0	0	24	0	71,1	48,8	0,57	0,43	-
12.12.2025	25,687	0	281,335	0	0	274,955	0	0	24	0	71,3	49,1	0,56	0,43	-
13.12.2025	25,975	0	305,62	0	0	298,677	0	0	24	0	71,3	50,6	0,55	0,44	-
14.12.2025	22,612	0	262,18	0	0	256,215	0	0	24	0	71,4	50,3	0,56	0,44	-
15.12.2025	33,274	0	370,275	0	0	361,809	0	0	24	0	71,5	49,6	0,54	0,45	-
16.12.2025	39,766	0	423,545	0	0	413,37	0	0	24	0	73,5	50,6	0,55	0,45	-
17.12.2025	42,423	0	414,275	0	0	403,57	0	0	24	0	76,6	51,6	0,55	0,45	-
18.12.2025	36,462	0	396,485	0	0	386,467	0	0	24	0	75,6	53,1	0,55	0,45	-
19.12.2025	30,405	0	368,595	0	0	359,956	0	0	24	0	72,5	52,3	0,55	0,45	-
20.12.2025	33,104	0	377,54	0	0	368,944	0	0	24	0	71,4	50	0,56	0,45	-
Итого:	926,383	0	9645,835	0	0	9408,544	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	221,263														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	9255,005	121839,345	0	0	119059,356	0	0	13791	42
20.12.2025	10181,386	131485,18	0	0	128467,9	0	0	14511	42

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 7:43:20