

#193900#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)

4754

8917

ТВ7 (АСЦП)

20113186

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	35,416	0	396,925	0	0	387,797	0	0	24	0	71,7	50	0,56	0,45	5,6
22.12.2025	39,402	0	433,405	0	0	423,367	0	0	24	0	72	49,8	0,56	0,45	5,6
23.12.2025	40,978	0	388,05	0	0	377,664	0	0	24	0	78,1	52,2	0,55	0,44	3,7
24.12.2025	45,996	0	402,66	0	0	390,257	0	0	24	0	84,6	56,5	0,54	0,44	0
25.12.2025	48,183	0	499,585	0	0	485,09	0	0	24	0	81,8	58,1	0,53	0,45	-6,3
26.12.2025	35,367	0	582,365	0	0	568,264	0	0	24	0	73,8	59	0,55	0,44	-5,6
27.12.2025	35,588	0	607,87	0	0	593,809	0	0	24	0	72	57,7	0,55	0,45	4,4
28.12.2025	38,844	0	607,02	0	0	592,982	0	0	24	0	72	56,4	0,54	0,45	5,4
29.12.2025	45,013	0	741,92	0	0	723,518	0	0	24	0	74,9	60,1	0,55	0,45	3,8
30.12.2025	44,179	0	616,195	0	0	599,134	0	0	24	0	79,7	62,1	0,55	0,45	2,5
31.12.2025	46,163	0	473,485	0	0	459,489	0	0	24	0	82,6	58,6	0,54	0,45	-1,1
01.01.2026	40,131	0	390,23	0	0	378,845	0	0	24	0	82	56,7	0,54	0,45	-4,2
02.01.2026	36,285	0	357,78	0	0	348,099	0	0	24	0	78,6	53,7	0,56	0,45	-5,2
03.01.2026	43,727	0	445,595	0	0	433,326	0	0	24	0	79,3	55,3	0,54	0,45	1,2
04.01.2026	47,793	0	432,875	0	0	420,314	0	0	24	0	81,7	54,6	0,54	0,45	-0,6
05.01.2026	46,798	0	411,92	0	0	399,968	0	0	24	0	81,8	53,9	0,55	0,45	-4
06.01.2026	42,637	0	366,885	0	0	355,556	0	0	24	0	84,7	56,1	0,55	0,45	-3
07.01.2026	50,576	0	470,125	0	0	455,126	0	0	24	0	86,3	59,8	0,54	0,45	-5,5
08.01.2026	49,745	0	448,315	0	0	433,481	0	0	24	0	88,1	60,7	0,52	0,46	-7,8
09.01.2026	46,487	0	396,86	0	0	383,944	0	0	24	0	87,3	58,5	0,53	0,45	-11
10.01.2026	47,917	0	406,885	0	0	394,374	0	0	24	0	84,5	55,5	0,54	0,45	-9,6
11.01.2026	47,477	0	424,78	0	0	411,983	0	0	24	0	83,6	56,1	0,54	0,45	-5,2
12.01.2026	45,068	0	396,52	0	0	384,151	0	0	24	0	85,2	57,2	0,54	0,45	-5,2
13.01.2026	50,059	0	452,78	0	0	438,27	0	0	24	0	86,5	59,3	0,52	0,46	-
14.01.2026	45,028	0	396,99	0	0	384,403	0	0	24	0	86	58,1	0,52	0,46	-
15.01.2026	39,741	0	369,315	0	0	358,87	0	0	24	0	80,6	54,2	0,54	0,45	-
16.01.2026	44,847	0	470,16	0	0	456,017	0	0	24	0	83,5	60	0,53	0,45	-
17.01.2026	47,54	0	498,5	0	0	482,49	0	0	24	0	86,7	63,2	0,53	0,45	-
18.01.2026	46,27	0	476,77	0	0	461,048	0	0	24	0	88	64	0,52	0,45	-
19.01.2026	54,197	0	540,31	0	0	522,225	0	0	24	0	88,7	63,9	0,52	0,46	-
20.01.2026	51,156	0	516,075	0	0	498,941	0	0	24	0	88,3	63,9	0,52	0,46	-
Итого:	1378,608	0	14419,15	0	0	14002,802	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	329,275														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	10181,386	131485,18	0	0	128467,9	0	0	14511	42
20.01.2026	11559,995	145904,33	0	0	142470,702	0	0	15255	42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 7:53:18