

#283007#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 117-123, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6364
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,922	113,47	109,92	109,92	24	0	0	85,2	49,5	35,67	0,64	0,5	-
19.02.2026	3,659	111,23	108,03	108,03	24	0	0	81,8	47,9	33,83	0,64	0,5	-
20.02.2026	3,505	105,51	102,45	102,45	24	0	0	81,4	47,2	34,17	0,64	0,5	-
21.02.2026	3,568	110,44	107,29	107,29	24	0	0	81	47,8	33,26	0,65	0,5	-
22.02.2026	3,094	99,24	96,67	96,67	24	0	0	77,1	45,1	32,01	0,65	0,5	-
23.02.2026	3,076	101,71	99,08	99,08	24	0	0	76,2	45,1	31,05	0,64	0,5	-
24.02.2026	3,149	106,63	103,91	103,91	24	0	0	75,8	45,5	30,3	0,64	0,5	-
25.02.2026	3,245	106,56	103,76	103,76	24	0	0	77,3	46	31,25	0,64	0,5	-
26.02.2026	3,165	107,42	104,67	104,67	24	0	0	76,2	45,9	30,23	0,66	0,5	-
27.02.2026	2,777	98,14	95,81	95,81	24	0	0	73	44	28,98	0,67	0,49	-
28.02.2026	2,486	85,51	83,49	83,49	24	0	0	72,9	43,1	29,76	0,66	0,5	-
01.03.2026	2,819	101,44	99,08	99,08	24	0	0	72,6	44,2	28,43	0,66	0,5	-
02.03.2026	2,905	104,89	102,41	102,41	24	0	0	72,8	44,4	28,38	0,67	0,49	-
03.03.2026	2,699	95,91	93,66	93,66	24	0	0	72,7	43,9	28,82	0,66	0,49	-
04.03.2026	2,968	108,86	106,32	106,32	24	0	0	72,8	44,9	27,92	0,66	0,49	-
05.03.2026	2,944	108,94	106,39	106,39	24	0	0	72,6	44,9	27,67	0,66	0,49	-
06.03.2026	2,862	102,86	100,41	100,41	24	0	0	73,2	44,7	28,47	0,67	0,49	-
07.03.2026	2,684	96,6	94,34	94,34	24	0	0	72,8	44,3	28,44	0,68	0,49	-
08.03.2026	2,515	88,65	86,57	86,57	24	0	0	72,7	43,7	29,06	0,68	0,49	-
09.03.2026	2,389	83,37	81,41	81,41	24	0	0	72,7	43,4	29,32	0,69	0,49	-
10.03.2026	2,311	78,9	77,02	77,02	24	0	0	72,7	42,7	30	0,7	0,48	-
11.03.2026	2,149	71,94	70,23	70,23	24	0	0	72,7	42,2	30,58	0,69	0,48	-
12.03.2026	2,423	81,66	79,74	79,74	24	0	0	73,2	42,8	30,36	0,69	0,48	-
13.03.2026	2,314	78,74	76,89	76,89	24	0	0	72,8	42,7	30,06	0,7	0,48	-
14.03.2026	1,968	65,18	63,65	63,65	24	0	0	72,6	41,7	30,91	0,69	0,49	-
15.03.2026	2,392	82,17	80,24	80,24	24	0	0	72,6	42,8	29,82	0,64	0,45	-
16.03.2026	2,001	70,67	68,96	68,96	24	0	1	72,9	43,9	29,02	0,61	0,45	-
17.03.2026	2,044	83,12	81,31	81,31	24	0	1	69,5	44,4	25,14	0,66	0,49	-
18.03.2026	2,71	105,29	102,93	102,93	24	0	0	71	44,6	26,34	0,68	0,49	-
Итого:	80,743	2755,05	2686,64	2686,64	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,743												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1552,216	52740,2	51467,22	51467,22
18.03.2026	1632,959	55495,25	54153,86	54153,86

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:25:05