

#190419#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
А. Невского 117-123, Калининград  
5346  
6364  
ВКТ-7  
00205572  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 3,446    | 105,09  | 102,09  | 102,09  | 24       | 0       | 0      | 80,7   | 47     | 33,71 | 0,69    | 0,5     | -3,9        |
| 25.11.2025 | 3,224    | 99,92   | 97,22   | 97,22   | 24       | 0       | 0      | 78,6   | 45,5   | 33,14 | 0,69    | 0,5     | -0,9        |
| 26.11.2025 | 3,289    | 103,63  | 100,83  | 100,83  | 24       | 0       | 0      | 78,2   | 45,6   | 32,6  | 0,68    | 0,5     | -0,4        |
| 27.11.2025 | 3,216    | 103,21  | 100,5   | 100,5   | 24       | 0       | 0      | 77,5   | 45,5   | 32    | 0,68    | 0,5     | -1,3        |
| 28.11.2025 | 3,172    | 103,56  | 100,84  | 100,84  | 24       | 0       | 0      | 77     | 45,6   | 31,44 | 0,68    | 0,5     | -0,4        |
| 29.11.2025 | 3,184    | 104,78  | 102,05  | 102,05  | 24       | 0       | 0      | 77,1   | 45,9   | 31,18 | 0,68    | 0,5     | -0,3        |
| 30.11.2025 | 3,206    | 105,5   | 102,74  | 102,74  | 24       | 0       | 0      | 77,1   | 45,9   | 31,21 | 0,68    | 0,5     | -0,5        |
| 01.12.2025 | 3,145    | 103,33  | 100,69  | 100,69  | 24       | 0       | 0      | 76,2   | 45     | 31,24 | 0,68    | 0,5     | -           |
| 02.12.2025 | 3,295    | 105,94  | 103,13  | 103,13  | 24       | 0       | 0      | 77,9   | 46     | 31,93 | 0,68    | 0,5     | -           |
| 03.12.2025 | 2,938    | 100,94  | 98,49   | 98,49   | 24       | 0       | 0      | 73,9   | 44,1   | 29,81 | 0,68    | 0,5     | -           |
| 04.12.2025 | 2,822    | 96,19   | 93,87   | 93,87   | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 43,4   | 30,03 | 0,69    | 0,5     | -           |
| 05.12.2025 | 2,76     | 91,42   | 89,25   | 89,25   | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 42,5   | 30,94 | 0,69    | 0,5     | -           |
| 06.12.2025 | 2,515    | 84,02   | 82,02   | 82,02   | 24       | 0       | 0      | 73     | 42,3   | 30,67 | 0,68    | 0,5     | -           |
| 07.12.2025 | 2,761    | 95,32   | 93,07   | 93,07   | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 43,2   | 29,66 | 0,69    | 0,5     | -           |
| 08.12.2025 | 2,696    | 92,06   | 89,88   | 89,88   | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 42,9   | 29,98 | 0,7     | 0,49    | -           |
| 09.12.2025 | 2,431    | 80,45   | 78,57   | 78,57   | 24       | 0       | 0      | 72,7   | 41,7   | 30,93 | 0,69    | 0,49    | -           |
| 10.12.2025 | 2,372    | 77,48   | 75,63   | 75,63   | 24       | 0       | 0      | 73     | 41,7   | 31,37 | 0,69    | 0,49    | -           |
| 11.12.2025 | 2,475    | 80,94   | 79,01   | 79,01   | 24       | 0       | 0      | 73,1   | 41,8   | 31,3  | 0,69    | 0,5     | -           |
| 12.12.2025 | 2,501    | 83,13   | 81,14   | 81,14   | 24       | 0       | 0      | 73,1   | 42,3   | 30,81 | 0,68    | 0,5     | -           |
| 13.12.2025 | 2,724    | 95,36   | 93,12   | 93,12   | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 43,5   | 29,25 | 0,69    | 0,5     | -           |
| 14.12.2025 | 2,633    | 90,15   | 88,06   | 88,06   | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 42,8   | 29,92 | 0,67    | 0,5     | -           |
| 15.12.2025 | 2,891    | 111,67  | 109,19  | 109,19  | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 44,2   | 26,45 | 0,67    | 0,5     | -           |
| 16.12.2025 | 2,961    | 106,18  | 103,69  | 103,69  | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 44,3   | 28,55 | 0,67    | 0,5     | -           |
| 17.12.2025 | 3,091    | 104,11  | 101,49  | 101,49  | 24       | 0       | 0      | 75,7   | 45,2   | 30,47 | 0,67    | 0,5     | -           |
| 18.12.2025 | 3,093    | 103,82  | 101,18  | 101,18  | 24       | 0       | 0      | 75,8   | 45,3   | 30,56 | 0,68    | 0,5     | -           |
| 19.12.2025 | 2,808    | 96,16   | 93,85   | 93,85   | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 43,6   | 29,93 | 0,68    | 0,5     | -           |
| 20.12.2025 | 2,678    | 92,31   | 90,14   | 90,14   | 24       | 0       | 0      | 72,7   | 43     | 29,7  | 0,69    | 0,5     | -           |
| 21.12.2025 | 2,669    | 91,33   | 89,14   | 89,14   | 24       | 0       | 0      | 72,7   | 42,8   | 29,93 | 0,68    | 0,5     | -           |
| 22.12.2025 | 2,678    | 91,92   | 89,72   | 89,72   | 24       | 0       | 0      | 73     | 43,1   | 29,84 | 0,68    | 0,5     | -           |
| 23.12.2025 | 3,213    | 104,69  | 101,96  | 101,96  | 24       | 0       | 0      | 77,1   | 45,6   | 31,51 | 0,66    | 0,5     | -           |
| Итого:     | 86,887   | 2904,61 | 2832,56 | 2832,56 | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 86,887   |         |         |         |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2025 | 1247,02  | 43327,01 | 42325,33 | 42325,33 |
| 23.12.2025 | 1333,907 | 46231,62 | 45157,89 | 45157,89 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 13:41:40