

#283030#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Колвис Плюс, О
Адрес потребителя Московский пр-т 175, г. Калининград
Номер абонента 2868
Порядковый номер 8706
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19086691
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.02.2026	2,396	0	42,849	0	0	41,626	0	0	24	42	0	0	81,1	67,4	0,58	0,37	-
21.02.2026	1,964	0	40,826	0	0	39,684	0	0	24	42	0	0	80,1	68,3	0,58	0,37	-
22.02.2026	1,867	0	41,72	0	0	40,62	0	0	24	42	0	0	77,5	66,5	0,59	0,37	-
23.02.2026	2,061	0	42,25	0	0	41,189	0	0	24	42	0	0	75,4	63,5	0,59	0,37	-
24.02.2026	2,214	0	43,243	0	0	42,243	0	0	24	42	0	0	71,8	59,3	0,52	0,35	-
25.02.2026	2,242	0	41,003	0	0	39,944	0	0	24	42	0	0	76,6	63,3	0,55	0,37	-
26.02.2026	2,252	0	42,019	0	0	40,95	0	0	24	42	0	0	75,9	62,9	0,56	0,37	-
27.02.2026	2,105	0	42,571	0	0	41,569	0	0	24	42	0	0	72,8	60,7	0,58	0,37	-
28.02.2026	1,717	0	41,94	0	0	40,959	0	0	24	42	0	0	72,5	62,5	0,59	0,37	-
01.03.2026	1,674	0	41,414	0	0	40,462	0	0	24	42	0	0	71,8	62	0,58	0,37	-
02.03.2026	1,975	0	42,585	0	0	41,588	0	0	24	42	0	0	72,6	61,3	0,58	0,37	-
03.03.2026	1,99	0	43,481	0	0	42,469	0	0	24	42	0	0	72,4	61,2	0,58	0,37	-
04.03.2026	2,013	0	42,346	0	0	41,361	0	0	24	42	0	0	72,2	60,6	0,58	0,37	-
05.03.2026	1,955	0	42,215	0	0	41,236	0	0	24	42	0	0	72,1	60,8	0,58	0,37	-
06.03.2026	2,001	0	41,953	0	0	40,96	0	0	24	42	0	0	72,9	61,3	0,58	0,37	-
07.03.2026	1,651	0	41,084	0	0	40,127	0	0	24	42	0	0	72,3	62,5	0,58	0,37	-
08.03.2026	1,675	0	41,709	0	0	40,74	0	0	24	42	0	0	72,3	62,5	0,58	0,36	-
09.03.2026	2,092	0	43,072	0	0	42,067	0	0	24	42	0	0	72,3	60,5	0,57	0,35	-
10.03.2026	2,077	0	43,908	0	0	42,879	0	0	24	42	0	0	72,6	61	0,58	0,35	-
11.03.2026	1,817	0	43,541	0	0	42,524	0	0	24	42	0	0	72,5	62,3	0,58	0,35	-
12.03.2026	1,896	0	43,282	0	0	42,275	0	0	24	42	0	0	72,3	61,7	0,58	0,35	-
13.03.2026	1,797	0	43,496	0	0	42,482	0	0	24	42	0	0	72,4	62,3	0,58	0,35	-
14.03.2026	1,505	0	41,996	0	0	41,02	0	0	24	42	0	0	72,2	63,5	0,57	0,35	-
15.03.2026	1,492	0	43,04	0	0	42,034	0	0	24	42	0	0	72,5	64,1	0,58	0,35	-
16.03.2026	1,89	0	43,701	0	0	42,684	0	0	24	42	0	0	72,3	61,8	0,57	0,35	-
17.03.2026	1,946	0	43,367	0	0	42,352	0	0	24	42	0	0	72,5	61,6	0,57	0,35	-
18.03.2026	1,857	0	41,775	0	0	40,802	0	0	24	42	0	0	72,3	61,5	0,56	0,36	-
19.03.2026	1,908	0	43,112	0	0	42,131	0	0	24	42	0	0	71,3	60,5	0,56	0,36	-
20.03.2026	1,784	0	42,206	0	0	41,224	0	0	24	42	0	0	72,3	62	0,56	0,36	-
Итого:	55,813		1231,704	0	0	1202,201	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,331																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.02.2026	1182,717	29433,366	0	0	28736,811	0	0	20839	75
20.03.2026	1238,53	30665,071	0	0	29939,011	0	0	21535	75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:32:47