

#10426#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Колвис Плюс, О
 Адрес потребителя Московский пр-т 175, г. Калининград
 Номер абонента 2868
 Порядковый номер 8706
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 19086691
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,832	0	36,748	0	0	35,948	0	0	24	98	0	0	69,8	64,3	0,71	0,38	-
22.05.2023	0,935	0	38,863	0	0	38,008	0	0	24	98	0	0	70,2	64,4	0,72	0,37	-
23.05.2023	1,046	0	37,752	0	0	36,92	0	0	24	98	0	0	70,2	63,5	0,69	0,36	-
24.05.2023	1,206	0	34,509	0	0	33,749	0	0	24	98	0	0	70,2	61,8	0,7	0,37	-
25.05.2023	1,291	0	35,139	0	0	34,365	0	0	24	98	0	0	70,2	61,3	0,7	0,37	-
26.05.2023	1,311	0	36,038	0	0	35,245	0	0	24	98	0	0	70,2	61,4	0,71	0,37	-
27.05.2023	0,396	0	33,298	0	0	32,576	0	0	24	98	0	0	69,6	66,8	0,7	0,37	-
28.05.2023	0,51	0	32,369	0	0	31,665	0	0	24	98	0	0	69,8	66	0,7	0,37	-
29.05.2023	0,547	0	34,725	0	0	33,959	0	0	24	98	0	0	70,3	66,5	0,71	0,37	-
30.05.2023	0,689	0	36,722	0	0	35,916	0	0	24	98	0	0	70,2	65,7	0,71	0,37	-
31.05.2023	0,589	0	35,352	0	0	34,578	0	0	24	98	0	0	70	66	0,71	0,37	-
01.06.2023	0,701	0	35,246	0	0	34,471	0	0	24	98	0	0	70,1	65,3	0,71	0,37	-
02.06.2023	0,609	0	35,474	0	0	34,697	0	0	24	98	0	0	70,1	65,9	0,71	0,37	-
03.06.2023	0,397	0	33,813	0	0	33,07	0	0	24	98	0	0	70,2	67,4	0,71	0,37	-
04.06.2023	0,193	0	32,749	0	0	32,033	0	0	24	98	0	0	69,9	68,6	0,71	0,37	-
05.06.2023	0,717	0	36,345	0	0	35,545	0	0	24	98	0	0	70,2	65,5	0,71	0,37	-
06.06.2023	0,558	0	37,5	0	0	36,667	0	0	24	98	0	0	70,6	67,1	0,72	0,37	-
07.06.2023	0,391	0	35,334	0	0	34,551	0	0	24	98	0	0	70,5	67,8	0,72	0,37	-
08.06.2023	0,573	0	35,604	0	0	34,812	0	0	24	98	0	0	70,6	66,7	0,72	0,37	-
09.06.2023	0,3	0	36,09	0	0	35,292	0	0	24	98	0	0	70,3	68,4	0,71	0,37	-
10.06.2023	0,229	0	33,219	0	0	32,491	0	0	24	98	0	0	70	68,4	0,71	0,37	-
11.06.2023	0,186	0	33,796	0	0	33,048	0	0	24	98	0	0	70,4	69,2	0,72	0,37	-
12.06.2023	0,406	0	35,011	0	0	34,245	0	0	24	98	0	0	70,1	67,3	0,71	0,37	-
13.06.2023	0,691	0	34,979	0	0	34,211	0	0	24	98	0	0	70,2	65,4	0,71	0,37	-
14.06.2023	0,428	0	35,299	0	0	34,524	0	0	24	98	0	0	70,1	67,2	0,72	0,37	-
15.06.2023	0,52	0	35,799	0	0	35,034	0	0	24	98	0	0	69,1	65,6	0,71	0,38	-
16.06.2023	0,409	0	34,508	0	0	33,748	0	0	24	98	0	0	70,2	67,4	0,72	0,38	-
17.06.2023	0,251	0	32,986	0	0	32,263	0	0	24	98	0	0	70	68,2	0,71	0,38	-
18.06.2023	0,183	0	32,792	0	0	32,073	0	0	24	98	0	0	70,1	68,8	0,71	0,38	-
19.06.2023	0,411	0	35,05	0	0	34,276	0	0	24	98	0	0	70,3	67,5	0,71	0,38	-
20.06.2023	0,534	0	36,505	0	0	35,732	0	0	24	98	0	0	68,8	65,3	0,71	0,38	-
Итого:	18,039	0	1089,614	0	0	1065,712	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,309																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	1698,535	38907,924	0	0	37994,424	0	0	30998	46
20.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.06.2023 16:26:50