

#132257#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 21/05/25г.-20/06/25г.

Абонент:Московский пр-т 175

Адрес: Колвис Плюс,ООО

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

Серийный номер 19086691, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD805

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.25 23	72	62,75	9,25	0,47	0,34	37,515	36,646	1,424	0 <	24	0	
22.05.25 23	72,15	62,68	9,47	0,47	0,34	37,932	37,05	1,474	0 <	24	0	
23.05.25 23	71,82	62,94	8,88	0,47	0,34	39,53	38,62	1,441	0 <	24	0	
24.05.25 23	72,14	64,06	8,08	0,47	0,34	36,914	36,056	1,226	0 <	24	0	
25.05.25 23	72,15	64,22	7,93	0,47	0,34	35,287	34,467	1,149	0 <	24	0	
26.05.25 23	71,66	63,11	8,56	0,47	0,34	36,545	35,706	1,284	0 <	24	0	
27.05.25 23	71,7	63,86	7,83	0,47	0,34	37,675	36,81	1,212	0 <	24	0	
28.05.25 23	71,72	66,63	5,09 <	0,47	0,33	37,88	37,01	0,794	0 <	24	0	*
29.05.25 23	71,52	66,46	5,06 <	0,47	0,33	37,71	36,847	0,785	0 <	24	0	*
30.05.25 23	71,74	64,55	7,19	0,47	0,34	36,414	35,576	1,075	0 <	24	0	
31.05.25 23	71,43	65,06	6,37	0,47	0,34	35,987	35,164	0,942	0 <	24	0	
01.06.25 23	71,82	66,05	5,76	0,47	0,34	34,432	33,639	0,816	0 <	24	0	
02.06.25 23	71,34	67,02	4,32 <	0,47	0,34	36,13	35,306	0,643	0 <	24	0	*
03.06.25 23	71,72	68,86	2,86 <	0,47	0,34	37,218	36,362	0,44	0 <	24	0	*
04.06.25 23	71,55	68,95	2,6 <	0,47	0,34	37,138	36,286	0,399	0 <	24	0	*
05.06.25 23	71,21	68,19	3,02 <	0,47	0,34	37,357	36,51	0,467	0 <	24	0	*
06.06.25 23	71,2	67,68	3,52 <	0,47	0,34	36,785	35,95	0,534	0 <	24	0	*
07.06.25 23	71,46	69,83	1,62 <	0,47	0,34	35,841	35,023	0,242	0 <	24	0	*
08.06.25 23	71,02	69,75	1,28 <	0,47	0,34	35,216	34,422	0,188	0 <	24	0	*
09.06.25 23	70,69	63,57	7,12 <	0,47	0,34	36,841	36,015	1,078	0 <	24	0	*
10.06.25 23	70,73	63,88	6,85	0,47	0,34	37,607	36,763	1,059	0 <	24	0	
11.06.25 23	71,36	67,43	3,93 <	0,47	0,34	36,982	36,139	0,599	0 <	24	0	*
12.06.25 23	71,28	68,57	2,71 <	0,47	0,34	37,255	36,406	0,418	0 <	24	0	*
13.06.25 23	71,49	66,3	5,2 <	0,47	0,34	37,154	36,305	0,795	0 <	24	0	*
14.06.25 23	71,05	65,25	5,81	0,47	0,34	36,996	36,158	0,884	0 <	24	0	
15.06.25 23	71,78	66,12	5,66	0,47	0,34	35,088	34,28	0,816	0 <	24	0	
16.06.25 23	71,58	66,9	4,68 <	0,47	0,34	36,519	35,683	0,704	0 <	24	0	*
17.06.25 23	71,42	68,57	2,85 <	0,47	0,34	36,801	35,962	0,433	0 <	24	0	*

18.06.25 23	70,71	67,39	3,32	<	0,46	0,35	35,431	34,636	0,486	0	<	24	0	*
19.06.25 23	70,96	67,15	3,8	<	0,45	0,34	34,314	33,54	0,538	0	<	24	0	*
20.06.25 23	71,65	68,26	3,39	<	0,46	0,33	37,21	36,356	0,52	0	<	24	0	*
Итого/Средн	71,49	66,18	5,31		0,47	0,34	1137,706	1111,693	24,862	0		744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ДП	ВНР	ВОС
м3	т	ГДж	м3	ч	ч	
20.05.25 23	19154,686	18712,647	836,364	0	14245	69
20.06.25 23	20292,392	19824,34	861,226	0	14989	69
Итого	1137,706	1111,693	24,862	0	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

