

#142303#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Колвис Плюс, О
Московский пр-т 175, г. Калининград
2868
8706
ТВ7
19086691
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,258	0	36,89	0	0	36,043	0	0	24	35	0	0	71,6	70	0,46	0,33	-
22.06.2025	0,187	0	35	0	0	34,201	0	0	24	35	0	0	71,4	70,1	0,46	0,33	-
23.06.2025	0,753	0	37,184	0	0	36,329	0	0	24	35	0	0	71,6	66,7	0,47	0,33	-
24.06.2025	0,653	0	38,503	0	0	37,647	0	0	24	35	0	0	70,4	66,3	0,47	0,33	-
25.06.2025	0,011	0	24,885	0	0	24,547	0	0	24	35	0	0	53,8	53,7	0,24	0,21	-
26.06.2025	-0,042	0	1,584	0	0	1,577	0	0	24	35	0	0	30,7	37,2	0,08	0,09	-
27.06.2025	-0,016	0	0,965	0	0	0,963	0	0	24	35	0	0	25,1	29	0,08	0,09	-
28.06.2025	-0,027	0	1,356	0	0	1,352	0	0	24	37	0	0	27,6	32,4	0,07	0,08	-
29.06.2025	-0,017	0	0,988	0	0	0,986	0	0	24	37	0	0	25,8	29,9	0,07	0,08	-
30.06.2025	-0,009	0	1,165	0	0	1,163	0	0	24	37	0	0	23,9	25,7	0,1	0,11	-
01.07.2025	-0,018	0	1,005	0	0	1,003	0	0	24	37	0	0	22,4	26,7	0,42	0,42	-
02.07.2025	-0,033	0	1,831	0	0	1,825	0	0	24	40	0	0	28,1	32,4	0,39	0,39	-
03.07.2025	0,516	0	21,052	0	0	20,716	0	0	24	42	0	0	57,2	51,3	0,38	0,34	-
04.07.2025	0,638	0	39,992	0	0	39,097	0	0	24	42	0	0	70,7	66,8	0,47	0,33	-
05.07.2025	0,235	0	38,869	0	0	37,99	0	0	24	42	0	0	71	69,5	0,47	0,33	-
06.07.2025	0,164	0	32,03	0	0	31,312	0	0	24	42	0	0	70,7	69,5	0,47	0,32	-
07.07.2025	0,531	0	37,842	0	0	36,98	0	0	21	42	0	3	71,3	67,9	0,46	0,33	-
08.07.2025	0,654	0	38,132	0	0	37,273	0	0	24	42	0	0	70,9	66,8	0,46	0,33	-
09.07.2025	0,435	0	37,375	0	0	36,535	0	0	24	42	0	0	70,8	68	0,46	0,33	-
10.07.2025	0,536	0	37,797	0	0	36,945	0	0	24	42	0	0	70,8	67,4	0,46	0,33	-
11.07.2025	0,434	0	32,849	0	0	32,124	0	0	24	42	0	0	70,1	66,9	0,46	0,33	-
12.07.2025	0,222	0	35,558	0	0	34,764	0	0	21	42	0	3	70,5	69	0,46	0,33	-
13.07.2025	0,188	0	35,425	0	0	34,637	0	0	24	42	0	0	70,4	69,1	0,46	0,33	-
14.07.2025	0,42	0	37,165	0	0	36,312	0	0	24	42	0	0	71,5	68,8	0,46	0,33	-
15.07.2025	0,502	0	37,24	0	0	36,383	0	0	24	42	0	0	71,8	68,5	0,46	0,33	-
16.07.2025	0,471	0	37,41	0	0	36,55	0	0	24	42	0	0	71,8	68,7	0,46	0,33	-
17.07.2025	0,725	0	36,893	0	0	36,049	0	0	24	42	0	0	71,4	66,7	0,46	0,33	-
18.07.2025	0,724	0	37,361	0	0	36,521	0	0	24	42	0	0	70,8	66,1	0,45	0,33	-
19.07.2025	0,808	0	34,741	0	0	33,97	0	0	24	42	0	0	70,3	64,6	0,45	0,33	-
20.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	42	0	0	0	0	0	0	-
Итого:	9,903	0	789,087	0	0	771,794	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,365																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч714

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	861,226	20292,392	0	0	19824,34	0	0	14989	69
20.07.2025	871,916	21116,311	0	0	20630,167	0	0	15703	75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 11:17:26