

#148603#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 19.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Колвис Плюс, О
Московский пр-т 175, г. Калининград
2868
8706
ТВ7
19086691
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,639	0	37,922	0	0	37,056	0	0	24	42	0	0	71,4	67,3	0,46	0,33	-
22.08.2025	0,495	0	39,194	0	0	38,296	0	0	24	42	0	0	71,6	68,5	0,46	0,33	-
23.08.2025	0,533	0	35,231	0	0	34,445	0	0	24	42	0	0	70,6	66,9	0,46	0,33	-
24.08.2025	0,819	0	34,419	0	0	33,659	0	0	24	42	0	0	70,1	64,3	0,46	0,34	-
25.08.2025	0,717	0	35,943	0	0	35,139	0	0	24	42	0	0	70,6	65,7	0,46	0,34	-
26.08.2025	0,64	0	37,387	0	0	36,528	0	0	24	42	0	0	71,7	67,5	0,46	0,34	-
27.08.2025	0,404	0	36,408	0	0	35,586	0	0	24	42	0	0	70,9	68,2	0,46	0,33	-
28.08.2025	0,518	0	38,082	0	0	37,224	0	0	24	42	0	0	70,9	67,6	0,46	0,33	-
29.08.2025	0,559	0	37,46	0	0	36,613	0	0	24	42	0	0	71	67,4	0,46	0,34	-
30.08.2025	0,461	0	35,616	0	0	34,806	0	0	24	42	0	0	71,3	68,1	0,46	0,33	-
31.08.2025	0,191	0	35,214	0	0	34,416	0	0	24	42	0	0	71,2	69,9	0,46	0,33	-
01.09.2025	0,6	0	37,719	0	0	36,861	0	0	24	42	0	0	71,3	67,4	0,46	0,33	-
02.09.2025	0,433	0	37,06	0	0	36,227	0	0	24	42	0	0	70,8	68	0,46	0,33	-
03.09.2025	0,517	0	37,941	0	0	37,078	0	0	24	42	0	0	71,2	67,9	0,46	0,33	-
04.09.2025	0,429	0	39,205	0	0	38,303	0	0	24	42	0	0	71,7	69,1	0,47	0,33	-
05.09.2025	0,687	0	38,699	0	0	37,813	0	0	24	42	0	0	71,5	67,2	0,47	0,33	-
06.09.2025	0,643	0	36,981	0	0	36,146	0	0	24	42	0	0	71	66,8	0,47	0,33	-
07.09.2025	0,186	0	36,868	0	0	36,031	0	0	24	42	0	0	71,2	70	0,47	0,33	-
08.09.2025	0,559	0	41,118	0	0	40,167	0	0	24	42	0	0	71,9	68,7	0,47	0,33	-
09.09.2025	0,514	0	39,354	0	0	38,462	0	0	24	42	0	0	71,2	68	0,47	0,33	-
10.09.2025	0,731	0	40,036	0	0	39,139	0	0	24	42	0	0	70,8	66,4	0,47	0,33	-
11.09.2025	0,941	0	38,062	0	0	37,205	0	0	24	42	0	0	70,9	64,8	0,46	0,33	-
12.09.2025	0,911	0	37,694	0	0	36,835	0	0	24	42	0	0	71,4	65,5	0,46	0,33	-
13.09.2025	0,856	0	35,92	0	0	35,104	0	0	24	42	0	0	71,2	65,4	0,46	0,33	-
14.09.2025	0,802	0	35,632	0	0	34,841	0	0	24	42	0	0	70,3	64,8	0,46	0,33	-
15.09.2025	0,707	0	38,11	0	0	37,243	0	0	24	42	0	0	71,2	66,7	0,47	0,34	-
16.09.2025	0,731	0	37,985	0	0	37,128	0	0	24	42	0	0	71,1	66,4	0,47	0,34	-
17.09.2025	1,058	0	38,654	0	0	37,789	0	0	24	42	0	0	70,8	64,1	0,47	0,34	-
18.09.2025	0,991	0	40,404	0	0	39,496	0	0	24	42	0	0	70,9	64,9	0,47	0,34	-
19.09.2025	0,97	0	38,096	0	0	37,229	0	0	24	42	0	0	71,3	65,1	0,47	0,34	-
Итого:	19,242	0	1128,414	0	0	1102,865	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,596																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	884,847	22265,07	0	0	21752,793	0	0	16447	75
19.09.2025	904,088	23393,483	0	0	22855,657	0	0	17167	75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 8:30:48