

#150579#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/25г.-20/10/25г.

Абонент:Московский пр-т 175

Адрес:_____ Колвис Плюс,000

Договор N:000000000

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txb: не исп.

Серийный номер 19086691, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xD805

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.25 23	71,3	65,73	5,57	0,47	0,34	35,784	34,97	0,82	0 <	24	0	
22.09.25 23	70,59	64,94	5,65 <	0,47	0,34	38,463	37,602	0,895	0 <	24	0	*
23.09.25 23	71,33	65,9	5,43 <	0,47	0,34	38,876	37,99	0,868	0 <	24	0	*
24.09.25 23	71,23	65,47	5,77 <	0,46	0,34	39,181	38,294	0,929	0 <	24	0	*
25.09.25 23	71,04	64,94	6,1	0,46	0,34	38,911	38,031	0,976	0 <	24	0	
26.09.25 23	70,55	65,19	5,36 <	0,46	0,34	38,573	37,713	0,851	0 <	24	0	*
27.09.25 23	71,8	66,99	4,82 <	0,46	0,34	36,563	35,721	0,725	0 <	24	0	*
28.09.25 23	71,76	64,49	7,27	0,46	0,34	33,775	32,996	1,009	0 <	24	0	
29.09.25 23	71,78	63,76	8,01	0,46	0,34	34,209	33,421	1,125	0 <	24	0	
30.09.25 23	71,18	62	9,18	0,46	0,34	35,996	35,18	1,357	0 <	24	0	
01.10.25 23	71,93	64,34	7,59	0,47	0,34	37,543	36,675	1,17	0 <	24	0	
02.10.25 23	71,76	63,35	8,42	0,52	0,35	41,796	40,837	1,446	0 <	24	0	
03.10.25 23	72,25	63,27	8,98	0,53	0,36	39,578	38,656	1,46	0 <	24	0	
04.10.25 23	72,19	63,6	8,6	0,54	0,36	38,321	37,43	1,354	0 <	24	0	
05.10.25 23	72,31	64,23	8,08	0,55	0,36	38,352	37,459	1,274	0 <	24	0	
06.10.25 23	72,51	64,7	7,81	0,55	0,36	39,721	38,791	1,275	0 <	24	0	
07.10.25 23	72,31	64,92	7,39	0,55	0,36	39,382	38,466	1,197	0 <	24	0	
08.10.25 23	72,14	65,07	7,07	0,55	0,36	41,427	40,468	1,205	0 <	24	0	
09.10.25 23	72,54	62,69	9,84	0,55	0,36	39,472	38,549	1,596	0 <	24	0	
10.10.25 23	72,36	63,04	9,33	0,55	0,36	39,543	38,621	1,516	0 <	24	0	
11.10.25 23	72,55	63,67	8,88	0,51	0,36	38,306	37,407	1,396	0 <	24	0	
12.10.25 23	72,14	63,57	8,58	0,22	0,36	38,005	37,115	1,33	0 <	24	0	
13.10.25 23	72,19	62,59	9,6	0,14	0,36	38,693	37,786	1,514	0 <	24	0	

14.10.25 23	72,34	62,91	9,43	0,14	0,36	38,556	37,65	1,481	0 <	24	0
15.10.25 23	72,27	61,39	10,88	0,08	0,36	39,255	38,333	1,739	0 <	24	0
16.10.25 23	72,58	64,32	8,26	0,08	0,36	39,073	38,148	1,313	0 <	24	0
17.10.25 23	72,59	63,78	8,81	0,02	0,36	39,688	38,747	1,42	0 <	24	0
18.10.25 23	72,57	62,63	9,95	0,01	0,36	36,786	35,914	1,487	0 <	24	0
19.10.25 23	71,4	61,82	9,57	0	0,36	35,589	34,766	1,385	0 <	24	0
20.10.25 23	72	62,88	9,12	0	0,36	40,593	39,643	1,504	0 <	24	0
Итого/Средн	71,92	63,94	7,99	0,37	0,35	1150,014	1123,379	37,615	0	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ДП	ВНР	ВОС
	м3	т	ГДж	м3	ч	ч
20.09.25 23	23429,525	22890,881	904,97	0	17191	75
20.10.25 23	24579,539	24014,26	942,585	0	17911	75
Итого	1150,014	1123,379	37,615	0	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

