

#166342#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 18.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Колвис Плюс, О
Московский пр-т 175, г. Калининград
2868
8706
ТВ7
19086691
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	1,537	0	40,285	0	0	39,335	0	0	24	42	0	0	72,3	62,9	0	0,36	-
22.10.2025	1,428	0	40,781	0	0	39,825	0	0	24	42	0	0	72,1	63,5	0	0,36	-
23.10.2025	1,528	0	41,062	0	0	40,09	0	0	24	42	0	0	72,5	63,3	0	0,36	-
24.10.2025	1,554	0	39,576	0	0	38,648	0	0	24	42	0	0	72,1	62,4	0	0,36	-
25.10.2025	1,45	0	37,588	0	0	36,699	0	0	24	42	0	0	72,5	63	0	0,36	-
26.10.2025	1,411	0	37,057	0	0	36,181	0	0	24	42	0	0	72,4	63	0	0,36	-
27.10.2025	1,496	0	37,957	0	0	37,061	0	0	24	42	0	0	72,3	62,6	0	0,36	-
28.10.2025	1,33	0	38,537	0	0	37,633	0	0	24	42	0	0	72,1	63,6	0	0,36	-
29.10.2025	1,489	0	39,042	0	0	38,12	0	0	24	42	0	0	72,5	63,1	0	0,36	-
30.10.2025	1,463	0	39,815	0	0	38,876	0	0	24	42	0	0	72,3	63,3	0	0,36	-
31.10.2025	1,388	0	39,737	0	0	38,857	0	0	24	42	0	0	69,7	61,1	0	0,35	-
01.11.2025	1,508	0	40,458	0	0	39,511	0	0	24	42	0	0	72	62,8	0	0,37	-
02.11.2025	1,471	0	41,437	0	0	40,454	0	0	24	42	0	0	72,6	63,8	0	0,36	-
03.11.2025	1,386	0	41,885	0	0	40,892	0	0	24	42	0	0	72,5	64,4	0	0,36	-
04.11.2025	1,404	0	42,328	0	0	41,325	0	0	24	42	0	0	72,5	64,4	0	0,36	-
05.11.2025	1,557	0	41,723	0	0	40,739	0	0	24	42	0	0	72,4	63,2	0	0,36	-
06.11.2025	1,498	0	41,465	0	0	40,482	0	0	24	42	0	0	72,6	63,7	0	0,36	-
07.11.2025	1,514	0	42,848	0	0	41,836	0	0	24	42	0	0	72,4	63,7	0	0,36	-
08.11.2025	1,546	0	38,64	0	0	37,744	0	0	24	42	0	0	71,7	61,8	0	0,37	-
09.11.2025	1,481	0	37,695	0	0	36,812	0	0	24	42	0	0	72,1	62,4	0	0,37	-
10.11.2025	1,528	0	40,022	0	0	39,073	0	0	24	42	0	0	72,6	63,2	0	0,36	-
11.11.2025	1,486	0	40,986	0	0	40,01	0	0	24	42	0	0	72,7	63,8	0	0,36	-
12.11.2025	1,481	0	39,081	0	0	38,154	0	0	24	42	0	0	72,6	63,3	0	0,36	-
13.11.2025	1,507	0	39,887	0	0	38,946	0	0	24	42	0	0	72,3	63	0	0,36	-
14.11.2025	1,562	0	40,931	0	0	39,969	0	0	24	42	0	0	72,2	62,8	0	0,36	-
15.11.2025	1,539	0	38,675	0	0	37,757	0	0	24	42	0	0	72,6	62,8	0	0,36	-
16.11.2025	1,611	0	36,3	0	0	35,381	0	0	24	42	0	0	75,3	64,4	0	0,36	-
17.11.2025	1,647	0	39,463	0	0	38,507	0	0	24	42	0	0	73,5	63,2	0	0,37	-
18.11.2025	1,768	0	38,605	0	0	37,689	0	0	24	42	0	0	72,6	61,4	0	0,37	-
Итого:	43,568	0	1153,866	0	0	1126,606	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,406																

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	942,585	24579,539	0	0	24014,26	0	0	17911	75
18.11.2025	986,151	25733,409	0	0	25140,863	0	0	18607	75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 15:05:28