

#10387#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 95, МАДОУ
Кирова 22, Калининград
3607
8749
ТВ7 (АСЦП)
20114338
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2021 | 3,692 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32,135 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 49,6 | 0,28 | 0,23 | -1,1 |
| 22.03.2021 | 3,927 | 0 | 34,133 | 0 | 0 | 33,268 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 47,4 | 0,28 | 0,23 | 1,8 |
| 23.03.2021 | 3,571 | 0 | 31,632 | 0 | 0 | 30,872 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 45,7 | 0,28 | 0,23 | 2,6 |
| 24.03.2021 | 3,541 | 0 | 32,729 | 0 | 0 | 31,977 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 45,1 | 0,28 | 0,23 | 3,9 |
| 25.03.2021 | 3,234 | 0 | 31,027 | 0 | 0 | 30,344 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 44,3 | 0,28 | 0,23 | 4,8 |
| 26.03.2021 | 3,273 | 0 | 33,159 | 0 | 0 | 32,453 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 44,5 | 0,28 | 0,23 | 6,9 |
| 27.03.2021 | 2,539 | 0 | 27,037 | 0 | 0 | 26,451 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 46,3 | 0,28 | 0,22 | 5,1 |
| 28.03.2021 | 2,811 | 0 | 30,013 | 0 | 0 | 29,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 46 | 0,26 | 0,21 | 8,7 |
| 29.03.2021 | 3,088 | 0 | 30,354 | 0 | 0 | 29,699 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 44,2 | 0,27 | 0,22 | 5,8 |
| 30.03.2021 | 2,929 | 0 | 27,938 | 0 | 0 | 27,336 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 43,5 | 0,27 | 0,22 | 7,8 |
| 31.03.2021 | 2,916 | 0 | 27,854 | 0 | 0 | 27,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 43,6 | 0,28 | 0,22 | 9,8 |
| 01.04.2021 | 3,417 | 0 | 34,171 | 0 | 0 | 33,431 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 44,8 | 0,26 | 0,22 | 8,7 |
| 02.04.2021 | 3,559 | 0 | 35,368 | 0 | 0 | 34,593 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 45,1 | 0,26 | 0,21 | 4,7 |
| 03.04.2021 | 3,143 | 0 | 33,871 | 0 | 0 | 33,134 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 46,8 | 0,26 | 0,22 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 3,034 | 0 | 32,919 | 0 | 0 | 32,203 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 46,9 | 0,27 | 0,22 | 3,8 |
| 05.04.2021 | 3,699 | 0 | 37,194 | 0 | 0 | 36,374 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 45,7 | 0,26 | 0,22 | 4,2 |
| 06.04.2021 | 3,865 | 0 | 37,034 | 0 | 0 | 36,175 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 46,4 | 0,26 | 0,22 | 2,7 |
| 07.04.2021 | 3,915 | 0 | 38,383 | 0 | 0 | 37,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 46,1 | 0,26 | 0,22 | 2,6 |
| 08.04.2021 | 3,725 | 0 | 34,651 | 0 | 0 | 33,852 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 45,3 | 0,27 | 0,22 | 2,8 |
| 09.04.2021 | 3,414 | 0 | 32,04 | 0 | 0 | 31,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 44,3 | 0,26 | 0,21 | 4,3 |
| 10.04.2021 | 2,833 | 0 | 30,132 | 0 | 0 | 29,496 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 45,3 | 0,26 | 0,22 | 7,2 |
| 11.04.2021 | 2,388 | 0 | 26,184 | 0 | 0 | 25,636 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 45,7 | 0,27 | 0,22 | 4,9 |
| 12.04.2021 | 2,923 | 0 | 28,663 | 0 | 0 | 28,058 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 43,4 | 0,27 | 0,22 | 10,3 |
| 13.04.2021 | 3,337 | 0 | 33,4 | 0 | 0 | 32,695 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 43,8 | 0,26 | 0,21 | 7,7 |
| 14.04.2021 | 3,447 | 0 | 35,853 | 0 | 0 | 35,103 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 44,4 | 0,25 | 0,21 | 4,7 |
| 15.04.2021 | 3,47 | 0 | 35,371 | 0 | 0 | 34,622 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 44,4 | 0,26 | 0,21 | 4,1 |
| 16.04.2021 | 3,317 | 0 | 32,942 | 0 | 0 | 32,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 44,1 | 0,27 | 0,22 | 5,8 |
| 17.04.2021 | 2,403 | 0 | 25,753 | 0 | 0 | 25,214 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 45,1 | 0,28 | 0,22 | 5,6 |
| 18.04.2021 | 2,051 | 0 | 22,132 | 0 | 0 | 21,673 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 45 | 0,28 | 0,22 | 8,3 |
| 19.04.2021 | 2,52 | 0 | 25,747 | 0 | 0 | 25,208 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 44,1 | 0,28 | 0,22 | 10,4 |
| 20.04.2021 | 2,602 | 0 | 25,91 | 0 | 0 | 25,362 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 43,8 | 0,28 | 0,22 | 11 |
| Итого: | 98,583 | 0 | 976,594 | 0 | 0 | 955,057 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,546 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2021 | 997,04 | 10539,99 | 0 | 0 | 10288,032 | 0 | 0 | 10790 | 187 |
| 20.04.2021 | 1095,622 | 11516,583 | 0 | 0 | 11243,089 | 0 | 0 | 11534 | 187 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2021 7:48:13